

VTWIN

Manual software

ESA elettronica S.P.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones a las informaciones contenidas en el presente documento sin obligación alguna de previo aviso.

Todos los productos son marcas comerciales o registradas por sus propietarios.

Advertencias para la consulta

El lector puede personalizar los conocimientos de las informaciones contenidas en este manual según sus aptitudes.

Si el usuario desea conocer todas las funciones del VT y experimentárlas creando un proyecto, le bastará con seguir el orden de los capítulos.

En cambio, si desea empezar enseguida con un proyecto demostrativo y analizar las funciones a medida que las encuentre, tendrá que ir al “Capítulo 3 -> Menús de VTWIN” y luego saltar directamente al “Capítulo 7 -> Cómo utilizar el programa VTWIN”.

Índice

Prefacio	El manual	P-1
	Su utilidad	P-1
	Signos convencionales	P-1
Introducción	¿Qué es VTWIN?	I-1
	Requisitos para visualizar la Ayuda en Línea	I-1
	¿Qué es un proyecto?	I-1
	Tipos de proyecto	I-2
	Archivos generados por un proyecto para VT.....	I-2
	Archivos generados por un proyecto para ADT	I-3
Instalación y actualización de VTWIN	Contenido.....	1-1
	Requisitos HW: condiciones mínimas.....	1-2
	Requisitos HW: condiciones optimas.....	1-2
	Procedimiento de instalación	1-2
	Procedimiento de actualización	1-2
Relación entre página, campo, variable y áreas	Contenido.....	2-1
	Campo y Variable	2-2
	Colocación de un campo en la página.....	2-3
	Relación entre campos y variables	2-4
	Relación entre área de intercambio y área de memoria	2-4
Menús de VTWIN	Contenido.....	3-1
	Tipos de Menús	3-2
Funciones detalladas	Contenido.....	4-1
	Páginas	4-3
	Texto Multilengua.....	4-4
	Indicación Multilengua	4-4
	Campo Numérico	4-5
	Campo Ascii.....	4-15
	Campo Texto Dinámico.....	4-18
	Campo Barra.....	4-23
	Campo Símbolico.....	4-27
	Campo Símbolico Móvil	4-29
	Campo Fecha/Hora.....	4-31
	Trend.....	4-33
	Botón Táctil	4-36
	Area táctile	4-36
	Línea	4-38
	Rectángulo.....	4-38
	Elipse	4-38
	Arco.....	4-38
	Imagen Bitmap.....	4-39
	Indicador	4-39

	Potenciómetro deslizante	4-41
	Selector deslisanste	4-44
	Potenciómetro giratorio	4-46
	Selector giratorio	4-49
	Variables	4-52
	Grupos de variables	4-59
	Secuencias de Páginas.....	4-59
	Áreas de Memoria.....	4-62
	Áreas de Intercambio de Datos.....	4-63
	Mensajes de Información	4-73
	Alarmas	4-75
	Botones Táctiles.....	4-79
	Mandos Directos	4-90
	Listados de los Textos	4-93
	Listados de las Imágenes	4-94
	Imágenes	4-95
	Macros	4-100
	Conexiones	4-101
	Páginas de Impresión	4-104
	Cabeceras y Pies de páginas	4-106
	Relaciones de Impresión.....	4-108
	Trend buffers.....	4-110
	Equaciones	4-113
	Operaciones automáticas	4-114
Menú detallado del configurador	Contenido	5-1
	Archivo	5-2
	Edición	5-12
	Herramientas.....	5-13
	Ver.....	5-14
	Opciones	5-14
	?	5-14
Menú detallado del editor	Contenido	6-1
	Proyecto	6-2
	Herramientas.....	6-2
	Objeto.....	6-5
	Campos.....	6-5
	Edición	6-5
	Página	6-6
	Configuración	6-7
	Ventanas	6-34
	?	6-35
Cómo utilizar el programa VTWIN	Contenido	7-1
	Significado de la terminología utilizada.....	7-2
	Significado de la forma del puntero del ratón.....	7-2
	Significado de los iconos del menú configurador.....	7-3
	Significado de los iconos del menú del editor	7-4

Cómo crear un proyecto utilizando VTWIN	Contenido.....	8-1
	Cómo crear el proyecto.....	8-3
	Informaciones del proyecto	8-6
	Cómo definir los idiomas del proyecto	8-7
	Parámetros del proyecto	8-10
	Cómo introducir las variables.....	8-12
	Cómo introducir las páginas.....	8-13
	Cómo definir el área de intercambio de datos	8-86
	Cómo crear los mensajes de información.....	8-87
	Cómo introducir las alarmas	8-91
	Red ESA-NET	8-95
Cómo compilar y transferir el proyecto	Contenido.....	9-1
	Cómo compilar el proyecto	9-2
	Cómo transferir el proyecto.....	9-3
Cómo crear una documentación	Contenido.....	10-1
	Importancia de la documentación	10-2
	Cómo imprimir el proyecto	10-2
Cómo crear un back-up del proyecto	Contenido.....	11-1
	Importancia de un Back-up	11-2
	Cómo crear un Back-up	11-2
Creación de un disco de actualización	Contenido.....	12-1
	Creación de la actualización	12-2
	Instalación de la actualización en el PC	12-4
	Actualización del terminal	12-5
Actualización del BOOT	Contenido.....	13-1
	Automático	13-2
	Asistido	13-3
Cómo dibujar los fonts	Contenido.....	14-1
	Significado de los iconos de los menús	14-3
	Cómo personalizar un font.....	14-4
Soporte multilingüe	Contenido.....	15-1
	Font Extendido	15-2
	Creación de un Font TTF Estándar	15-2
	Uso de Fonts TTF Estándar no Europeo Occidental	15-4
	Exporta traducción con Font TTF no Europeo Occidental	15-5
	Uso de un Font TTF Extendido.....	15-5
Impresoras conectables directamente al VT	Contenido.....	16-1
	Requisitos de la impresora	16-2
	Identificación de la impresora	16-2
	Impresoras ya probadas	16-3

Terminal Libre	Contenido	17-1
	Cómo transferir el terminal libre	17-2
ActiveX	Contenido	18-1
	Programa de aplicación Usuario	18-2
Asistencia técnica	Contenido	19-1
	Servicio de Asistencia Técnica en España	19-2
	Envío Producto en España	19-2
	Servicio de Asistencia Técnica Internacional	19-4
	Envío Producto Internacional	19-4
Apéndice A	Contenido	AA-1
	Imágenes del proyecto - Gráfica	AA-2
Apéndice B	Contenido	AB-1
	Estructura de los files AWL y ASC	AB-2
	Dispositivos que soportan la importación	AB-2
	Estructura de los files CSV y TXT	AB-2
	Carácteres de control	AB-2
	Significado de las columnas fijas	AB-2
	Significado de las columnas opcionales	AB-3
Apéndice C	Contenido	AC-1
	Significado de las tablas	AC-2
	Mecanismo de conversión	AC-2
	Dispositivos soportados para la conversión	AC-4
Índice analítico		IA-1

Prefacio

El manual de programación es igual para todos los Vídeo Terminales y también para todos los Accesorios siendo el mismo método de programación.

Hay dos grupos de Vídeo Terminales: VTs provistos de teclado y VTs sin teclado con pantalla táctil (Touch Screen).

La mayoría de los ejemplos del manual se refieren a un producto Touch Screen. Un Vídeo Terminal con pantalla táctil no dispone de secuencias de página (verá lo de que se trata adelante); en cambio, utilizando un Vídeo Terminal con teclado el usuario dispondrá de secuencias de página.

Las opciones de los recuadros cambian según el tipo de Vídeo Terminal, así que el mismo recuadro puede indicar la Página inicial o la Secuencia inicial.

Las informaciones contenidas en este manual se refieren al terminal tope de la gama de productos. Para más información sobre las funciones de un VT hacer referencia al Manual Hardware.

El manual	El manual de programación permite al usuario crear sus programas de aplicación para los VÍDEO TERMINALES (VTs), los accesorios conectados y los ADAPTADORES (ADTs), mediante el paquete de programación VTWIN.												
Su utilidad	El manual provee de todas las nociones, los conceptos y los ejemplos necesarios para una fácil y rápida instalación.												
Signos convencionales	Abajo se han listado símbolos, estilos y sentidos correspondientes que el usuario encontrará a lo largo del manual: <table> <tr> <td><i>Archivo > Abrir</i></td><td>Este estilo indica una opción del menú. Se muestra el recorrido completo para llegar a la opción deseada.</td></tr> <tr> <td><i>Texto</i></td><td>Este estilo indica un campo de entrada de los datos.</td></tr> <tr> <td>[]</td><td>El contenido del paréntesis aparecerá en la pantalla.</td></tr> <tr> <td>❖</td><td>Indica un campo de entrada obligatoria.</td></tr> <tr> <td></td><td>Identifica una tecla o un botón táctil.</td></tr> <tr> <td></td><td>Identifica una opción.</td></tr> </table>	<i>Archivo > Abrir</i>	Este estilo indica una opción del menú. Se muestra el recorrido completo para llegar a la opción deseada.	<i>Texto</i>	Este estilo indica un campo de entrada de los datos.	[]	El contenido del paréntesis aparecerá en la pantalla.	❖	Indica un campo de entrada obligatoria.		Identifica una tecla o un botón táctil.		Identifica una opción.
<i>Archivo > Abrir</i>	Este estilo indica una opción del menú. Se muestra el recorrido completo para llegar a la opción deseada.												
<i>Texto</i>	Este estilo indica un campo de entrada de los datos.												
[]	El contenido del paréntesis aparecerá en la pantalla.												
❖	Indica un campo de entrada obligatoria.												
	Identifica una tecla o un botón táctil.												
	Identifica una opción.												



Identifica una carpeta.



Llama la atención sobre un punto esencial.

Introducción

¿Qué es VTWIN?

VTWIN es un programa que permite al usuario crear un programa de aplicación para trabajar con los VTs. Es un producto sencillo de utilizar y fácil de comprender.

VTWIN opera bajo los sistemas operativos **Windows 95/98/Me/2000/XP o Windows NT**.

Requisitos para visualizar la Ayuda en Línea

VTWIN dispone de un potente Help on Line (HoL), **disponible en adelante** que permite aclarar la mayoría de las dudas de todo usuario. Para visualizar HoL en la pantalla, se requiere un programa instalado en el ordenador (PC) para desplegar páginas en formato HTML. (Programas como: Internet Explorer, Netscape Communicator o equivalentes.) **(Ese tipo de HoL estará disponible con las versiones futuras).**

Actualmente VTWIN va equipado con un HoL que no necesita de programas específicos de visualización.

¿Qué es un proyecto?

La definición de proyecto cambia según el producto utilizado, VT o bien ADT conectado directamente con un ordenador.

Con respecto al VT, un PROYECTO es un conjunto de pantallas (después definidas PÁGINAS) de iguales dimensiones que la pantalla del VT utilizado. El usuario puede libremente configurar cada página, de manera que contenga textos y/o visualización/definición de las variables del proyecto. Las páginas así configuradas se pueden conectar para consentir al usuario una apropiada navegación. Además, cada proyecto puede admitir la creación de señalizaciones diagnósticas adecuadas para indicar las eventuales manifestaciones de anomalías del proceso.

En resumen, un PROYECTO se puede considerar como un sistema más o menos complejo de páginas cuya finalidad es garantizar la gestión y/o la visualización de un proceso de producción.

Con respecto al ADT, un PROYECTO es un conjunto de variables agrupadas (después definidas *Grupos de Variables*) utilizable para programas de aplicación creados por el usuario para gestionar las variables (lectura/escritura) de su ordenador (ver "Capítulo 18 -> ActiveX").

Tipos de proyecto

VTWIN permite generar dos tipos de proyectos: “VT Único” y “Red ESA-NET”. La diferencia es que el primero permite crear proyectos para VTs y ADTs que no están conectados en red ESA-NET, mientras el segundo permite crear proyectos para VTs y ADTs conectados en red. Conectar varios VTs y ADTs en red ESA-NET significa que las informaciones contenidas en un dispositivo conectado directamente con uno de los participantes de red, pueden ser compartidas por otros VTs y ADTs en red (ver Manual Hardware). De un proyecto de red se pueden obtener uno o más proyectos individuales (hasta el número máximo de los terminales que componen el proyecto de red) y, viceversa, de varios proyectos individuales se puede obtener un único proyecto de red.

 **Los proyectos generados utilizando las versiones 2.xx de VTWIN y abiertos con la versión 3.xx son automáticamente duplicados en un formato equivalente (.VTS).**

Archivos generados por un proyecto para VT

La Tabla 0.1 lista las extensiones de los archivos generados por un proyecto para VT.

Tabla 0.1: Significado de los archivos (Parte 1 de 2).

Extensión	Ubicación	Significado
.VTS	Directorio del proyecto	Archivo de proyecto único. Permite obtener todos los archivos necesarios al proyecto. La pérdida de este archivo causa la pérdida del proyecto.
.VTN	Directorio del proyecto	Archivo de proyecto de red. Permite obtener todos los archivos necesarios al proyecto. La pérdida de este archivo causa la pérdida del proyecto.
.OBJ	Directorio PrjEditor	Archivo temporal, se obtiene compilando el archivo .vts o .vtn, que contiene la parte texto del proyecto. Es generado a toda compilación del proyecto; está presente sólo el tiempo necesario para transferir el archivo .bin, luego es incorporado al archivo de proyecto.
.OBG	Directorio PrjEditor	Archivo temporal, se obtiene compilando el archivo .vts o .vtn, que contiene la parte gráfica del proyecto. Es generado en toda compilación del proyecto; está presente sólo el tiempo necesario para transferir el archivo .bin, luego es incorporado al archivo de proyecto.
.BIN	Directorio principal de VTWIN	Archivo transferido al VT. Se obtiene después de un mando de transferencia del proyecto de PC a VT. Agrupa las informaciones contenidas en los archivos .obj y .obg. Está presente sólo el tiempo necesario a la transferencia y es automáticamente eliminado.
.PRJ	Directorio principal de VTWIN	Archivo temporal del proyecto. Es posible encontrar un archivo numérico con esta extensión, en el caso de que se haya cerrado VTWIN incorrectamente. El archivo se puede eliminar una vez cerrado VTWIN.
.BMP	Directorio principal de VTWIN	Archivo temporal gráfico. Es posible encontrar un archivo numérico con esta extensión, en el caso de que se haya cerrado VTWIN incorrectamente. El archivo se puede eliminar una vez cerrado VTWIN. (Antes de eliminarlo, comprobar que no haya sido creado voluntariamente por el usuario.)

Tabla 0.1: Significado de los archivos (Parte 2 de 2).

Extensión	Ubicación	Significado
.LDB	Directorio PrjEditor	Archivo temporal de información acerca de la gestión del database. Es posible encontrar un archivo numérico con esta extensión, en el caso de que se haya cerrado VTWIN incorrectamente. El archivo se puede eliminar una vez cerrado VTWIN.
.RCP	Directorio Dnloader	Archivo de receta obtenido mediante la función Backup del VT. Este archivo se puede exclusivamente utilizar para transferirlo a otro VT mediante la función Restaurar.

 **La eliminación de los archivos .VTS o .VTN causa la pérdida irremediable del proyecto.**

Archivos generados por un proyecto para ADT

La Tabla 0.2 lista las extensiones de los archivos generados por un proyecto para ADT.

Tabla 0.2: Significado de los archivos.

Extensión	Ubicación	Significado
.VTS	Directorio del proyecto	Archivo de proyecto único. Permite obtener todos los archivos necesarios al proyecto. La pérdida de este archivo causa la pérdida del proyecto.
.VTN	Directorio del proyecto	Archivo de proyecto de red. Permite obtener todos los archivos necesarios al proyecto. La pérdida de este archivo causa la pérdida del proyecto.
.OBJ	Directorio PC_cmp	Archivo transferido al ADT obtenido de la compilación del archivo .vts o .vtn; contiene la parte texto del proyecto. Archivo generado a cada compilación del proyecto.
.FW	Directorio PC_cmp	Archivo transferido al ADT obtenido de la compilación del archivo .vts o .vtn; contiene el sistema operativo del ADT y el drive de asociación ADT/dispositivo.
.CFG	Directorio PC_cmp	Archivo obtenido de la compilación del file .vts o .vtn; contiene las informaciones necesarias para la comunicación entre ADT y PC. Archivo generado a cada compilación del proyecto.

 **La eliminación de los archivos .VTS o .VTN causa la pérdida irremediable del proyecto.**

Capítulo 1 Instalación y actualización de VTWIN

Contenido	Página
Requisitos HW: condiciones mínimas	1-2
Requisitos HW: condiciones optimas	1-2
Procedimiento de instalación	1-2
Procedimiento de actualización	1-2

Este capítulo se compone de 4 páginas.

**Requisitos
HW:
condiciones
mínimas**

Para un funcionamiento correcto de VTWIN se requiere un equipo configurado como sigue:

- Procesador: PENTIUM 166Mhz
- Sistema Operativo: Windows95/98/Me/2000/XP/NT4.00SP3 o superior
- Memoria RAM: 32 Mbytes

**Requisitos
HW:
condiciones
óptimas**

Para un funcionamiento óptimo de VTWIN se requiere un equipo configurado como sigue:

- Procesador: PENTIUM 200Mhz o superior
- Sistema Operativo: Windows95/98/Me/2000/XP/NT4.00SP3 o superior
- Memoria RAM: 64 Mbytes o superior

**Procedimiento
de instalación**

Introduzca el Cd-Rom en su drive; si la función “notificación de autoinserción” ya está activada en el PC, se visualiza automáticamente la presentación de VTWIN, de lo contrario haga clic en el botón *Inicio > Ejecutar...*

Teclee e:\setup.exe y acepte.



Si el drive para utilizar no fuera “e:”, teclee la letra adecuada.

Siga las instrucciones visualizadas.

**Procedi-
miento de
actualización**

Una vez terminado el procedimiento de instalación de VTWIN se puede efectuar una actualización automática del programa. Generalmente este procedimiento se efectúa para la resolución de malfuncionamientos eventuales y/o la implementación de nuevos dispositivos utilizables. El procedimiento se puede ejecutar inmediatamente después de la instalación, si el Cd-Rom suministrado ya contiene un archivo de actualización (Service Pack), de otro modo se puede ejecutar la actualización sucesivamente.



Para efectuar la actualización todas las aplicaciones deben estar cerradas.

Para efectuar la actualización introduzca el Cd-Rom contenente el Service Pack en su drive y:

- Identifique la carpeta continente la actualización y haga doble clic en el archivo Setup.exe, el camino válido en el Cd-Rom es:

\Service Pack\Vtwin 4.xx\Spxxx-xx\Disk1\
(donde x es la variante de VTWIN y la variante de Service Pack)

Siga las instrucciones en la pantalla.



El service puede hallarse en un soporte magnético cualquiera de apropiada capacidad, en este caso busque el recorrido correcto.

Capítulo 2

Relación entre página, campo, variable y áreas


Contenido	Página
Campo y Variable	2-2
Colocación de un campo en la página	2-3
Relación entre campos y variables	2-4
Relación entre área de intercambio y área de memoria	2-4

Este capítulo se compone de 4 páginas.

Campo y Variable


Antes de ilustrar las funciones de programación disponibles hay que precisar algunos conceptos esenciales.

En el paquete de programación se utilizan a menudo los términos CAMPO y VARIABLE. Además, con los modelos con Pantalla Táctil se habla del BOTÓN TÁCTIL. El ejemplo a continuación referido a dos productos cualesquiera simplificará estos conceptos.



Por CAMPO se entiende un área de la página que puede asumir ciertos significados. Un campo puede ser ESTÁTICO o DINÁMICO. Un campo estático es un campo que no modifica el estado de visualización en la página; un campo dinámico es un campo que varía el estado de visualización en la página en función de la VARIABLE asociada al dispositivo conectado.

Por BOTÓN TÁCTIL se entiende una parte de la página donde es posible asignar y visualizar un botón virtual al cual se pueden atribuir funciones distintas.




Las teclas correspondientes a los botones táctiles de los modelos sin Pantalla Táctil son las "Teclas F" y/o las "Teclas E".

Colocación de un campo en la página


La colocación de un campo en la página de los terminales con teclado pide cierta atención, tanto si fuera un campo “Modificación Habilitada” como un campo sola lectura; lo dicho no vale por supuesto para los modelos touch screen.

La colocación de los campos de tipo “Modificación habilitada” es muy importante y peliaguda en los terminales con teclado, el usuario incurre fácilmente en errores de colocación.

Los terminales touch screen no disponen del teclado sino de un cristal sensible, dividido en rayas y columnas que constituyen una *Matriz*. Para una disposición correcta del campo con modificación habilitada el usuario no podrá sobreponer dos o más campos en la misma área sensible.




Relación entre campos y variables



La **VARIABLE** permite asociar a un campo el dato del dispositivo conectado. Por dispositivo se entiende un equipo cualquiera conectado al terminal o el terminal mismo cuando se utilicen los Registros internos.

Relación entre área de intercambio y área de memoria



El **ÁREA DE INTERCAMBIO** se puede asociar a los datos del dispositivo conectado mediante el **ÁREA DE MEMORIA** y/o **Variable**.

Capítulo 3 Menús de VTWIN

Contenido	Página
Tipos de Menús	3-2

Este capítulo se compone de 2 páginas.

Tipos de Menús

Antes de ilustrar los menús y sus significados, hay que precisar que VTWIN está compuesto de dos partes: el Configurador que permite configurar cada uno de los terminales o la red ESA-NET, y el Editor que permite crear el proyecto. Para simplificar, los menús se llamarán Menú del Configurador y Menú del Editor.

Capítulo 4

Funciones detalladas

Contenido	Página
Páginas	4-3
Texto Multilengua	4-4
Indicación Multilengua	4-4
Campo Numérico	4-5
Campo Ascii	4-15
Campo Texto Dinámico	4-18
Campo Barra	4-23
Campo Símbolico	4-27
Campo Símbolico Móvil	4-29
Campo Fecha/Hora	4-31
Trend	4-33
Botón Táctil	4-36
Area táctil	4-36
Línea	4-38
Rectángulo	4-38
Elipse	4-38
Arco	4-38
Imagen Bitmap	4-39
Indicador	4-39
Potenciómetro deslizante	4-41
Selector deslizable	4-44
Potenciómetro giratorio	4-46
Selector giratorio	4-49
Variables	4-52
Grupos de variables	4-59
Secuencias de Páginas	4-59

Este capítulo se compone de 120 páginas.

Contenido	Página
Áreas de Memoria	4-62
Áreas de Intercambio de Datos	4-63
Mensajes de Información	4-73
Alarmas	4-75
Botones Táctiles	4-79
Mandos Directos	4-90
Listados de los Textos	4-93
Listados de las Imágenes	4-94
Imágenes	4-95
Macros	4-100
Conexiones	4-101
Páginas de Impresión	4-104
Cabeceras y Pies de páginas	4-106
Relaciones de Impresión	4-108
Trend buffers	4-110
Trend buffers	4-110
Trend buffers	4-110

Este capítulo se compone de 120 páginas.

Páginas

Una *Página* es un conjunto de datos, textos fijos y/o elementos gráficos, que constituyen el aspecto de las pantallas definidas por el usuario y visualizadas por el VT.

Las páginas pueden ser de tipo Texto o Gráfico (según los VTs). Las páginas Texto, como se puede intuir por su definición, permiten utilizar sólo caracteres alfanuméricos y símbolos; las páginas Gráficas permiten utilizar también imágenes y dibujos.

El número máximo de páginas que se pueden crear depende del VT utilizado (Ver Manual Hardware).

Cada página tiene los atributos siguientes:

- Número de la página
Número progresivo que identifica una página del listado.
- Nombre de la página
Nombre que define la página para que se reconozca fácilmente su función.
- Tiempo de actualización
Es el tiempo que pasa entre una lectura de informaciones y la sucesiva por parte del dispositivo.
- Color de fondo
Permite seleccionar el color de fondo de la página.
- Página de ayuda
Informaciones de servicio para el usuario que se pueden visualizar en el VT.
- Modo de edición
Permite acceder a la definición automática del campo sucesivo al campo actualmente definido (sólo VTs con teclado).

Los elementos que se pueden introducir en las páginas son los siguientes:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| • Texto multilengua | • Campo Numérico |
| • Campo ASCII | • Campo Texto Dinámico |
| • Campo Barra | • Campo Símbolo |
| • Campo Símbolo móvil | • Campo Fecha/Hora |
| • Trend | • Indicador |
| • Selector deslizante | • Potenciómetro deslizante |
| • Selector giratorio | • Potenciómetro giratorio |
| • Botón táctil | • Area táctil |
| • Línea | • Rectángulo |
| • Elipse | • Arco |
| • Imagen bitmap | |



Este listado sigue el mismo orden que el de los menús de VTWIN.

Texto Multilengua



Un *Texto Multilengua* es una secuencia de caracteres, es decir una Cadena, que especifica cómo reproducir una información textual en el idioma seleccionado.

Un campo *Texto Multilengua* no puede ser visualizado en fondo transparente.

Un campo *Texto Multilengua* puede ser visualizado en colores invertidos (se invierte el color de fondo con el color de primer plano).

El campo *Texto Multilengua* puede ser visualizado en modalidad Centelleante (ver “Capítulo 7 -> Edición > Colores”).

La resolución mínima para posicionar el texto multilengua depende del VT utilizado y precisamente:

- Terminales gráficos -> 1 pixel
- Terminales texto -> 1 carácter

El campo *Texto Multilengua* se puede asociar con cualquier conjunto de caracteres (que llamaremos font) de todo idioma (ver “Capítulo 6 -> Idiomas del proyecto”).

Más simplemente, un *Texto Multilengua* se puede definir como el texto que se puede automáticamente visualizar en el idioma seleccionado en el proyecto.

En fase de edición, pulsando la  F12 se visualiza el mapa de los caracteres del font utilizado.

Indicación Multilengua

Toda información textual de un proyecto tiene una cadena de caracteres por cada idioma configurado (ver “Capítulo 6 -> Idiomas del proyecto”) que define como representar cierta información.

De aquí en adelante, toda información textual de este tipo se llamará Indicación Multilengua, mientras que la cadena de caracteres se llamará *Traducción*.

Por cada indicación multilengua hay que definir un número de *Traducciones* igual que el número de idiomas configurados mediante el proyecto. (Se ilustrará como introducir esas traducciones a continuación).

Ejemplo.


En una página de control de las presiones de una instalación, se ha definido un texto multilengua que describe el empleo de la página y la función de su título.

El texto en castellano es “PRESIÓN”, en inglés “PRESSURE”.

Idioma del proyecto
CASTELLANO.



Idioma del proyecto
INGLÉS.



Campo Numérico



Un *Campo Numérico* es el campo que permite representar una variable en formato numérico.

Los *Campos Numéricos* son campos dinámicos que se refieren a una variable numérica.

Los *Campos Numéricos* se pueden representar en formato binario, decimal, hexadecimal y coma flotante.

El *Campo Numérico* no se puede visualizar en fondo transparente.

El *Campo Numérico* se puede visualizar en colores invertidos (se invierte el color de fondo con el color de primer plano).

El *Campo Numérico* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

El *Campo Numérico* posee el parámetro Umbral que permite cambiar el color de fondo y/o del carácter mediante las variables del dispositivo conectado.

El *Campo Numérico* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima para posicionar ese campo depende del VT utilizado y precisamente:

- Terminales gráficos -> 1 pixel
- Terminales texto -> 1 carácter

Los ***Campos Numéricos*** se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Define el campo. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del campo y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Fuente:

Se puede determinar el origen de toda variable del dispositivo, de la memoria datos u otra. (Ver Pág. 4-52 -> “Variables”).

Variable (♣):

Es la variable a la cual se refiere el campo.

Llenar con ceros:

Este parámetro indica si visualizar siempre el número de cifras definidas, o no visualizar las cifras significativas si su valor es igual que cero.

Ejemplo.

Número de las cifras definidas = 6, valor del dato = 100.

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|
| ☒ | Llenar con... | Formato de visualización: | 000100 |
| ☐ | Llenar con... | Formato de visualización: | 100 |

Cifras visibles:

Es el número de cifras que hay que poder visualizar. Generalmente el número de las cifras depende del valor que la variable puede asumir.

Ejemplo.

Si el valor de la variable llega al máximo a 9999, basta con definir 4 como el número de las cifras visibles; definiendo un número inferior de caracteres (por ejemplo 3) no se visualizará la cifra la más significativa.

Supongamos el valor 2450: si el parámetro cifras visibles fuera 4, se visualizaría 2450, en cambio, si fuera 3, se visualizaría 450.

Formato numérico:

Permite visualizar el campo en formato binario, decimal, hexadecimal, coma flotante y coma fija.

Ejemplo.

Si el valor del dato en formato binario es 100011, se visualizarán:

Binario	->	100011
Decimal	->	35
Hexadecimal	->	23

El formato coma flotante permite, como dice su definición, representar la coma flotante en posición no prefijada adaptando su posición según el valor de visualizar.

El formato coma flotante no es que la representación del resultado de un cálculo, ejecutado en el VT usando una variable (número entero) del dispositivo conectado y la corrección matemática del VT (ver Pág. 4-58 -> “Corrección matemática:”).

Este formato vale solo como lectura, en fase de escritura se descarga en todo caso un valor entero.

El formato coma flotante es muy útil cuando el VT está conectado a un dispositivo que no utiliza sólo números enteros para el intercambio de informaciones sino también números tabulados.



Se aconseja limitar el uso de esta función con aplicaciones como la ilustrada en el ejemplo a continuación.

Ejemplo.

Supongamos conectar al VT un dispositivo para controlar la frecuencia de un motor que visualice el valor de la frecuencia con un número no entero (0.125Hz), en realidad el valor de frecuencia es un número entero (1Hz). En otros términos el dispositivo ejecuta una multiplicación entre el valor real y 0.125.

Para obtener el mismo tipo de visualización del dato en el terminal VT, basta con definir la corrección matemática como sigue:

Mínimo terminal (a visualizar) = 0.125

Máximo terminal (a visualizar) = 1250

Mínimo dispositivo = 1

Máximo dispositivo = 1000

 **Con respecto a la corrección matemática, la definición de los límites mínimo/máximo con coma, depende del tipo de VT utilizado (Ver Manual Hardware).**

El formato coma fija permite, como dice la palabra, efectuar representaciones con posición prefijada de la coma. Es una función aplicable exclusivamente a los datos tipo Floating Point o Coma Flotante (ver Pág. 4-54).

Definiendo el número de cifras después de la coma Usted tendrá el redondeo del número visualizado.

Ejemplo.

Supongamos que Usted tenga un dato floating point que contenga un número y que quiera fijar 2 cifras después de la coma. El valor visualizado será el siguiente:

Dato real = 1.1199999999

Dato visualizado = 1.12

Cifras descartadas:

Se puede determinar el número de las cifras que no se visualizarán a la derecha del campo (las cifras las menos significativas).

Ejemplo.

El valor del dato en el dispositivo es 200. Según el número de las cifras descartadas, se visualizará:

0 cifras descartadas -> 200
 1 cifra descartada -> 20
 2 cifras descartadas -> 2



Si es un dato de escritura, el valor enviado al dispositivo comprenderá también las cifras descartadas.

Cifras descartadas: 1
 Valor definido en el VT: 30
 Valor transmitido al dispositivo: 300

Cifras después de la coma:

Es posible determinar el número de cifras decimales visualizadas a la derecha de la coma. Este campo se visualiza sólo utilizando el formato numérico coma fija.

Formato:

Define la representación del campo. Es posible introducir uno o más caracteres de separación entre las cifras; se acepta todo carácter pero sólo un tipo de carácter por formato.

El formato numérico *Coma Flotante* y *Coma Fija* no acepta caracteres de separación.

Ejemplo.

El valor del dato es 25467, el valor visualizado será el siguiente:

Formato	Visualización
#####	25467
###.##	254.67
#:##:##	2:54:67

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará el campo en la pantalla del terminal.

 Modo.

Índice del campo:


Indica la secuencia de posicionamiento del cursor sobre los datos definibles. El posicionamiento sigue un índice creciente, es decir, desde el más bajo hasta el más alto.

El orden es Índice - Línea - Columna.

Ejemplo.

Supongamos introducir 16 datos de lectura/escritura del DATO 1 al DATO 16, asignemos los índices como a continuación.

Dato	Índice	Dato	Índice
1	0	9	3
2	1	10	4
3	0	11	5
4	2	12	5
5	0	13	6
6	2	14	7
7	2	15	4
8	2	16	1



Disponga los datos como se ilustra.

El orden de posicionamiento del cursor es el siguiente:

Dato 1-3-5	(Índice 0)	Dato 2-16	(Índice 1)
Dato 4-6-7-8	(Índice 2)	Dato 9	(Índice 3)
Dato 10-15	(Índice 4)	Dato 11-12	(Índice 5)
Dato 13	(Índice 6)	Dato 14	(Índice 7)

Lectura continua:

Hay que seleccionar este parámetro cuando se necesita de visualizar

el valor de una variación a tiempo real.

Al elegir esta opción la variable asociada al campo es leída sin interrupción y el campo está siempre actualizado.

⚠ La lectura continua implica que el VT sigue enviando peticiones al dispositivo conectado.

El intervalo entre una petición y otra depende del valor definido como *Tiempo de actualización* (Ver Pág. 4-3 -> “Tiempo de actualización”) que es el mismo para todos los campos de la página.

Ejemplo.

Hay que controlar una instalación cuyos parámetros (temperaturas, presiones, conteo de las piezas, posición de una carretilla etc.) siguen variando. Para visualizar correctamente las informaciones hay que seleccionar el parámetro lectura continua.

Instante	Dispositivo	Pantalla VT
t0	123	123
t1	124	124
t2	125	125

Lectura una vez:

Hay que seleccionar este parámetro cuando no se necesita de visualizar el valor de una variación a tiempo real. Al elegir esta opción la variable asociada al campo es leída una sola vez o sea, al visualizar la página que contiene el campo asociado a la variable.

Ejemplo.

Si una página contiene campos que el proceso no puede condicionar (como los parámetros de set-point, del timer, etc.) hay que utilizar el modo “Lectura una vez”.

Instante	Dispositivo	Pantalla VT
t0	1123	1123
t1	2344	1123
t2	1266	1123

Donde t0 es el instante cuando se visualiza la página por primera vez.

Modificación del campo habilitada:

Este parámetro determina si el campo tiene que ser solo un campo

lectura o lectura/escritura. Un campo lectura/escritura permite introducir una variable del dispositivo mediante el VT.

Protección a bit:

Esta función vale sólo por un campo definible, es decir un campo lectura/escritura. Se puede decidir si proteger el campo de escritura, y variar su valor mediante el VT. Generalmente se utiliza esa propiedad para proteger los datos importantes del dispositivo conectado contra el riesgo de sobreescritura con valores errados introducidos por personas no autorizadas, o para impedir la modificación del valor en una condición particular del proceso de producción. Para autorizar la modificación del dato basta con poner a 0 el bit, en cambio, poniéndolo a 1 no se autoriza su modificación. El dispositivo conectado maneja los bits de protección mediante el área de mando. (Ver Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos“).

Número del bit:

Se puede decidir el bit que servirá de protección del campo.

Ejemplo.

Supongamos tener 4 campos enumerados de 1 a 4, asignemos el bit de protección 0 a los campos 1 y 2, el bit número 1 al campo 3 y ninguna protección al campo 4.

Número Bit	Estado bit	Campo	Modificación
Bit 0	1	1 - 2	No posible
Bit 1	1	3	No posible
Bit n	x	x	x

Primer caso:
No se puede modificar ningún campo.

Número Bit	Estado bit	Campo	Modificación
Bit 0	0	1 - 2	Posible
Bit 1	1	3	No posible
Bit n	x	x	x

Segundo caso:
Se pueden modificar los campos 1 y 2; no se puede modificar el campo 3.

Número Bit	Estado bit	Campo	Modificación
Bit 0	1	1 - 2	No posible
Bit 1	0	3	Posible
Bit n	x	x	x

Tercer caso:
Se puede modificar el campo 3; no se pueden modificar los campos 1 y 2.

El campo 4 es siempre modificable porque no está sometido a ningún tipo de protección.

Palabra de acceso:

Permite asignar un nivel de protección al campo, o sea un código de seguridad. (Ver “Capítulo 6 -> Palabra de acceso”)

📁 Limite.

Tipo:

Permite asignar el tipo de umbral utilizable: único, doble, ningún o Bit - Solo un limite.

Ejemplo:

Supongamos visualizar el valor de la temperatura de un alto horno de acerería. Deseamos que el color de visualización de la temperatura cambie en función de la temperatura y, precisamente, negro con temperatura normal (0-2000°C), amarillo con temperatura demasiado alta (2001-2500°C) y rojo con temperatura crítica (> 2501 °C). El color del carácter será siempre blanco. Para hacerlo hay que seleccionar el tipo umbral doble que nos permitirá introducir la variable de control del color.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Limite:

El valor contenido en este parámetro asume dos significados diferentes en función del tipo de umbral seleccionado.

Un solo umbral y dos umbrales:

Permite asignar el valor de umbral; sobrepasado este valor, cambiará el color de primer plano y/o de fondo. Los umbrales intervienen cuando el valor de la variable es mayor que el valor puesto.

Ejemplo.

Considerando aún el ejemplo precedente (Pág. 4-13 -> “Tipo:”) los valores a introducir son: 2000 para el umbral #1,

2500 para el umbral #2.

Un solo umbral a bit:

Permite asignar el número del bit que se debe controlar para cambiar el color de primer plano y/o de fondo.

Ejemplo.

Si este parámetro está puesto a 3, significa que cuando el bit 3 de la variable de umbral está puesto al estado lógico 1 cambiará el color.

Primer plano:

Permite asignar los colores de visualización del carácter del dato numérico al variar el valor de la variable de umbral.

Ejemplo.

Considerando el mismo ejemplo (Pág. 4-13 -> “Tipo:”) los colores a introducir para obtener el efecto deseado serán: el negro como primer color, el amarillo como segundo y el rojo como tercero.

Fondo:

Permite asignar los colores de visualización del fondo del dato numérico al variar el valor de la variable de umbral.

Ejemplo.

Considerando el mismo ejemplo (Pág. 4-13 -> “Tipo:”) el único color a introducir para obtener el efecto deseado será el blanco como primero, segundo y tercer color.

Centelleante:

Existen tres modalidades de centelleo: sólo primer plano, que permite visualizar/esconder el objeto en primer plano, sólo fondo que permite visualizar/esconder el objeto de fondo y primer plano más fondo, que permite invertir los colores entre los planos.

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

 Operación automática.

Habilitada:

Permite la gestión de la función.

Evento:

Permite seleccionar el evento que debe activar la función.

Operación automática:

Permite asignar la operación matemática a ejecutar cuando ocurra el evento seleccionado.

Campo Ascii



Un *Campo ASCII* es el campo que permite representar una variable en formato alfanumérico.

Los *Campos ASCII* son campos dinámicos que se refieren a una variable string.

Los *Campos ASCII* se pueden representar sólo en formato ASCII.

El *Campo ASCII* no se puede visualizar en fondo transparente.

El *Campo ASCII* se puede visualizar en colores invertidos (se invierte el color de fondo con el color de primer plano).

El *Campo ASCII* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

El *Campo ASCII* posee el parámetro Umbral que permite cambiar el color de fondo y/o del carácter mediante las variables del dispositivo conectado.

El *Campo ASCII* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima para posicionar ese campo depende del VT utilizado y precisamente:

- Terminales gráficos -> 1 pixel
- Terminales texto -> 1 carácter

El *Campo ASCII* se puede asociar con cualquier font de todo idioma (ver “Capítulo 6 -> Idiomas del proyecto”).

Los *Campos ASCII* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Longitud:

Se puede determinar la longitud de la cadena o, más simplemente, el número de los caracteres del campo.

Formato:

La longitud se visualiza en el número correspondiente de caracteres.

Ejemplo.

Longitud	Formato
10	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

 Modo.

Índice del campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número del bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-92.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Limite.

Tipo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Limite:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Primer plano:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Fondo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Centelleante:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

📁 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Campo Texto Dinámico



Un *Campo Texto Dinámico* es el campo que permite representar datos binarios en formato texto.

Los *Campos Textos Dinámicos* son campos dinámicos que se refieren a una variable numérica.

La visualización textual se produce interpretando el valor de una variable numérica o el estado de uno o más bits asociados a un listado de textos. (Ver Pág. 4-93 -> “Listados de los Textos”).

El listado de textos asociado a la variable puede contener elementos distintos que la variable misma puede representar.

Si el valor de la variable asociada al listado de textos no identifica un texto válido, una serie de caracteres [!] se visualizan en la pantalla.

El *Campo Texto Dinámico* no se puede visualizar en fondo transparente.

El *Campo Texto Dinámico* se puede visualizar en colores invertidos (se invierte el color de fondo con el color de primer plano).

El *Campo Texto Dinámico* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

El *Campo Texto Dinámico* posee el parámetro Umbral que permite cam-

biar el color de fondo y/o del carácter mediante las variables del dispositivo conectado.

El *Campo Texto Dinámico* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima para posicionar ese campo depende del VT utilizado y precisamente:

- Terminales gráficos -> 1 pixel
- Terminales texto -> 1 carácter

El *Campo Texto Dinámico* se puede asociar a un listado de textos de tres maneras:

- Asociándose al valor numérico de la variable
- Asociándose a un solo bit de la variable
- Asociándose a un grupo de bits de la variable

Texto dinámico asociado al valor numérico de la variable:

Se utiliza el valor (no importa si binario o BCD) de la variable asociada al listado de textos para determinar el texto a visualizar. El valor 0 **no** es permitido.

Ejemplo.

Supongamos un listado de 8 textos (del Texto 1 al Texto 8). Si el valor de la variable asociada al listado es 5, el Texto 5 se visualizará en la pantalla; si la variable vale 8 se visualizará el Texto 8. Si la variable contiene un valore mayor que 8 se visualizará [!!!!!]. Si el campo texto dinámico fuera un campo lectura/escritura, al definir el Texto 3, se escribiría el valor 3 dentro de la variable.

Texto dinámico asociado a un solo bit de la variable:

Se visualiza un sólo bit de la variable asociada al listado de textos para determinar el texto a visualizar. Si el campo fuera definible, la actualización del bit dentro de la variable **modificaría** también el estado de los bits **no** interesados.



Se aconseja utilizar variables distintas para cada texto dinámico en la misma página.

Ejemplo.

Supongamos un listado de 8 textos (del Texto 1 al Texto 8) y asocie-

mos al listado el bit 0 de la variable asociada; cuando el estado del bit es 0, se visualizará el Texto 1; cuando el estado del bit es 1 se visualizará el Texto 2. Los textos desde 3 hasta 8 no se gestionan. Si el campo dinámico fuera un campo lectura/escritura, al definir el Texto 1 se pondría a 0 el bit asociado dentro de la variable. Definiendo el Texto 2 se pone a 1 el bit asociado dentro de la variable. **Todos los otros bits no interesados se ponen a 0 !!!**

Texto dinámico asociado a un grupo de bits de la variable:

Se utiliza un grupo de bits de la variable asociada al listado de textos para determinar el texto a visualizar. Dentro de la variable tiene que estar presente un solo bit puesto a 1, todos los otros bits tienen que ser puestos a 0. Si está más de un bit puesto a 1, se visualizará el texto asociado al bit más significativo, si todos los bits son puestos a 0 se visualizará una serie de caracteres [!]. Con un campo dinámico definible, la selección y la sucesiva confirmación del texto causan el cambio de estado del bit asociado de 0 a 1 y la puesta a 0 automática de los restantes bits de la variable. Este tipo de campo dinámico se puede comparar a un selector rotatorio con cierto número de posiciones, donde el número de las posiciones es el número de los bits seleccionados.

Ejemplo.

Supongamos un listado de 8 textos (del Texto 1 al Texto 8) y asociemos al listado un grupo de bits entre el bit 4 y el bit 11 de la variable asociada. Cuando el estado del bit 4 es 1, se visualizará el Texto 1; cuando el estado del bit 5 es 1, se visualizará el Texto 2 y así con los otros bits del grupo. Si todos los bits están puestos a 0 se visualizará [!!!!!]. Si todos los bits estuvieran puestos a 1 se visualizaría el texto correspondiente al valor del bit más alto (Texto 8). Si el campo dinámico fuera un campo lectura/escritura, seleccionando el Texto 1, el bit 4 de la variable se pondría al estado lógico 1, mientras que, definiendo el Texto 3 se pondría a uno el bit 7. **Todos los otros bits no interesados se ponen al estado lógico 0 !!!**

Los *Campos Textos Dinámicos* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Listados de los textos (♣):

Se puede seleccionar el listado de los textos para asociar a la variable.

 Tipo.

Tipo:

Se puede elegir el modo del texto dinámico.

Primer bit (♣):

Indica el primer bit asociado al listado de los textos dinámicos grupo de bits o un solo bit.

Último bit:

Indica el último bit asociado al listado de los textos dinámicos grupo de bits. Dentro de la variable, el último bit tiene que ser más significativo que el primer bit.

 Modo.

Índice del campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número del bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-92.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Limite.

Tipo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Limite:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Primer plano:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Fondo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Centelleante:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Campo Barra



Un *Campo Barra* es el campo que permite representar una variable en formato barra gráfica.

Los *Campos Barra* son campos dinámicos que se refieren a una variable numérica.

Los *Campos Barra* se pueden representar con Dirección abajo -> arriba, Dirección izquierda -> derecha, Dirección arriba -> abajo y Dirección derecha -> izquierda.

El *Campo Barra* no se puede visualizar en fondo transparente.

El *Campo Barra* se puede visualizar en colores invertidos (se invierte el color de fondo con el color de primer plano).

El *Campo Barra* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

El *Campo Barra* posee el parámetro Umbral que permite cambiar el color de fondo y/o del carácter mediante las variables del dispositivo conectado.

El *Campo Barra* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima para el posicionamiento es 1 pixel.

Los *Campos Barra* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Es la variable del dispositivo conectado a la cual se refiere el campo; tiene que ser asociada a los valores límites mínimo y máximo.

 Mode.

Índice del campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número del bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-92.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Limite.

Tipo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Limite:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Primer plano:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Fondo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Centelleante:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

 Pantalla.

Dirección:

Permite elegir el modo de visualización de la barra.
(Izquierda -> Derecha, Derecha -> Izquierda, Arriba -> Abajo,
Abajo -> Arriba)

Escala tipo:

Permite elegir la escala que se debe visualizar asociada a la barra.

Número de valores:

Permette di scegliere il numero dei valori che devono essere visualizzati nella scala.

Número de muescas:

Permite elegir el número de valores que deben ser visualizados en la escala.

Fondo:

Permite elegir el número de muescas que se deben visualizar en la escala entre un valor y otro.

Área de deslizamiento:

Permite asignar el color de visualización del área utilizada para el deslizamiento de la barra.

Barra:

Permite asignar el color de visualización de la barra.

Valores:

Permite asignar el color de visualización de los valores de la escala.

Tipo:

Permite asignar el color que la escala asumirá en función del valor asignado al intervalo (ver Campo Numérico Pág. 4-13).

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

 Operación automática.**Habilitada:**

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Campo Símbolico



Un *Campo Símbolo* es el campo que permite representar datos binarios como las imágenes (bitmap dinámicos). Todo lo que se ha dicho con respecto al *Campo Texto Dinámico*, vale también por este campo, con la excepción que si el valor de la variable asociada al listado de las imágenes (ver Pág. 4-94 -> “Listados de las Imágenes”) no identifica una imagen válida, se visualiza la palabra ‘**ERROR**’ en la pantalla.

Aunque los ejemplos ilustrados son válidos conceptualmente, ya no se refieren a los textos sino a las imágenes.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

📁 Tipo.

Listados de las imágenes (♣):

Se puede seleccionar el listado de las imágenes para asociar a la variable.

Tipo:

Se puede elegir como visualizar la imagen dinámica.

Primer bit:

Ver Campo Texto Dinámico Pág. 4-21.

Último bit:

Ver Campo Texto Dinámico Pág. 4-21.

 Modo.

Índice del campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número del bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-92.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Campo Simbólico Móvil



El *Campo Simbólico Móvil* permite representar datos binarios como imágenes (bitmap dinámicos) mediante las variables del dispositivo conectado. Permite además mover la imagen a otra área ya prefijada por el usuario.

El *Campo Simbólico Móvil* no tolera la transparencia, por eso el área de desplazamiento no debe contener imágenes de fondo.

Todo lo que se ha dicho sobre el *Campo Texto Dinámico* vale para este campo también, pero si el valor de la variable asociada a la lista de imágenes (ver Pág. 4-94 -> “Listados de las Imágenes”) no identifica una imagen válida, la pantalla visualizará la imagen ‘**ERROR**’.

Los ejemplos a continuación todavía son válidos conceptualmente. Aún no hay que hacer referencia a los textos sino a las imágenes.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

📁 Tipo.

Listados de las imágenes (♣):

Se puede seleccionar el listado de las imágenes para asociar a la variable.

Tipo:

Se puede elegir como visualizar la imagen dinámica.

Primer bit:

Ver Campo Texto Dinámico Pág. 4-21.

Último bit:

Ver Campo Texto Dinámico Pág. 4-21.

 Modo.

Índice del campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número del bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-92.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Movimiento.

Direcciones de movimiento:

Permite asignar como se debe mover el símbolo dinámico: horizontal y vertical, sólo horizontal o sólo vertical.

Fuente (Variable horizontal):

Es posible determinar la origen de la variable, en el dispositivo o una variable de memoria datos, para el movimiento horizontal de la imagen. (Ver Pág. 4-52 -> “Variables”).

Variable (Variable horizontal) (♣):

Es la variable a la cual se refiere el campo.

Fuente (Variable vertical):

Es posible determinar la origen de la variable, en el dispositivo o una variable de memoria datos, para el movimiento vertical de la imagen. (Ver Pág. 4-52 -> “Variables”).

Variable (Variable vertical) (♣):

Es la variable a la cual se refiere el campo.

📁 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Campo Fecha/Hora



Un *Campo Fecha/Hora* es el campo que permite visualizar la fecha y la hora.

Los *Campos Fecha/Hora* no se pueden modificar, se refieren al reloj y al fechador interno del VT.

El *Campo Fecha/Hora* no se puede visualizar en fondo transparente.

El *Campo Fecha/Hora* se puede visualizar en colores invertidos (se invierte el color de fondo con el color de primer plano).

El *Campo Fecha/Hora* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

La resolución mínima para posicionar ese campo depende del VT utilizado y precisamente:

- Terminales gráficos -> 1 pixel
- Terminales texto -> 1 carácter

El *Campos Fecha/Hora* se puede visualizar como Hora corta, Hora larga, Fechador, Día de la semana.

Hora corta:

La hora se visualiza así ##:##. Este tipo de visualización tiene dos formatos distintos.

Formato 24 horas HH:MM

HH -> 00 ... 23 Horas
MM -> 00 ... 59 Minutos

Formato 12 horas HH:MMx

HH -> 01 ... 12 Horas
MM -> 00 ... 59 Minutos
x -> a ; p

Donde [a] es la apócope de ante-meridian, es decir, antes mediodía (00:00 - 11:59), mientras que [p] es la apócope de post-meridian, es decir, después mediodía (12:00 - 23:59).

Hora larga:

Conceptualmente es como la hora breve, pero permite visualizar los segundos también (HH:MM:SS o HH:MM:SSx).

Fechador:

La fecha se visualiza así ###/###/####. Este tipo de visualización tiene dos formatos distintos.

Formato DD/MM/YYYY

DD -> 01... 31 Día
MM -> 01...12 Mes
YYYY -> n ...2096 Año

Formato MM/DD/YYYY

Igual que el formato precedente pero es invertida la posición de DD y MM.

Día de la semana:

Visualiza el día de la semana. Este tipo de visualización tiene dos formatos de visualización.

Formato 1:

Visualiza el día de la semana en formato numérico de 0 a 6 (0=Domingo ... 6=Sábado).

Formato Lunes:

Visualiza el día de la semana sacando la información textual desde un listado asociado de textos dinámicos. El listado empieza con Domingo y acaba con Sábado. Si no se compila el listado de esta manera, los días no se visualizarán correctamente.

Trend



Un *Trend* es el campo que permite representar una variable en formato gráfico, mostrando la evolución del valor de la variable en el tiempo. Cada gráfico referido al valor de la variable se llama Canal. El *Trend* puede contener varios canales (Ver Manual Hardware).

Los *Campos Trend* son campos dinámicos referidos a una variable numérica.

Los *Campos Trend* se pueden representar como Línea [], Un solo Punto Pixel [], Punto X [], Punto + [], Punto X y + [] y Punto O [].

El *Campo Trend* no se puede visualizar en fondo transparente.

El *Campo Trend* se puede visualizar en colores invertidos (se invierte el color de fondo con el color de primer plano).

La resolución mínima para el posicionamiento es 1 pixel.

Los *Campos Trend* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Canales:

Se puede determinar el número de los canales para visualizar en un trend. (Por el número máximo de canales ver Manual Hardware). El canal de referencia es el que determina el número de las muestras de todos los canales.

Trend buffer (♣):

Permite asignar uno de los trend buffers del proyecto.

Número de las muestras:

Determina el número de los valores que tienen que mostrarse contemporáneamente en el trend.

Tipo signo:

Determina como representar el trend; Línea [], un solo Punto pixel [], Punto X [], Punto + [], Punto X y + [] y Punto O [].

Color (Representación):

Determina el color de representación del canal.

Límite superior:

Permite establecer el límite superior del canal, más allá del límite se corta la visualización (ver ejemplo a continuación).

Color (Límite superior):

Determina el color de representación del canal cuando sobrepase el límite superior (ver ejemplo a continuación).

Límite inferior:

Permite establecer el límite inferior del canal, más allá del límite no


se visualiza nada (ver ejemplo a continuación).

Color (Límite inferior):


Determina el color de representación del canal cuando sobrepase el límite inferior (ver ejemplo a continuación).

Ejemplo:

Supongamos un trend de un canal que visualice el trend buffer de una variación cuyo valor podría ser puesto entre 0 y 1024. El canal es representado por una línea negra; el límite inferior del trend es verde y está puesto a 128 mientras el límite superior es amarillo y está puesto a 896. (Este ejemplo omite el número de muestras porque es irrelevante para la comprensión de los límites).



El cambio de color de los límites no se visualizará si la variación del valor entre una muestra y otra no es suficiente para generar un segmento bastante largo o cuando uno de los dos valores para la generación del segmento está dentro del límite.



Botón Táctil



Un *Botón Táctil* es el campo que permite visualizar una forma rectangular predefinida donde introducir un texto o una imagen; a este campo se pueden asociar funciones (Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:”) y/o comandos directos (Pág. 4-90 -> “Mandos Directos”).

Para la resolución mínima ver Pág. 4-79 -> “Botones Táctiles”.

Los *Botones Táctiles* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Botones del proyecto (♣):

Desde el listado de los botones táctiles, se puede elegir el botón para introducir en la página.

Area táctil



Un *Área Táctil* es aquel campo invisible y transparente de forma rectangular al cual se pueden asociar funciones (Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:”) o mandos directos (Pág. 4-90 -> “Mandos Directos”).

La dimensión mínima del *Área Táctil* es una celda touch screen (Ver Manual Hardware - Características técnicas pantalla táctil).

A un *Área Táctil* se puede asignar un nivel de palabra de acceso.

Un *Área Táctil* tiene valor sólo en la página donde está definida.

A un *Área Táctil* se pueden sobreponer sólo campos y objetos en sola lectura.

Las *Áreas Táctiles* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir el área. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado de parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Es mejor si fuera la explicación por extenso de la función del área y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico "Capítulo 6 -> Palabra de acceso".

Función:

Se pueden asociar al área una de las funciones listadas (Pág. 4-82 -> "Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:") o unos mandos directos (Pág. 4-90 -> "Mandos Directos").

Descripción función (♣):

Especifica el modo operativo de la función seleccionada.

Ejemplo.

Eligiendo la función macro, permitirá establecer la macro para activar.

Objeto:

Uterior sublista en la función especificada.

Línea

Una *Línea* es una sucesión continua de pixels (elementos puntiformes) que dan origen a una forma lineal, por lo tanto una línea no puede ser curva.

Las *Líneas* son campos estáticos y no se asocian con ninguna variable del dispositivo.

Las *Líneas* pueden asumir cualquiera dirección: horizontal, vertical y oblicua. La resolución mínima para posicionarlas y trazarlas es 1 pixel.

La *Línea* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

Una *Línea* no puede exceder el área de la pantalla.

Rectángulo

Un *Rectángulo* es una sucesión continua de pixels que dan origen a una forma cuadrangular.

Los *Rectángulos* son campos estáticos y no se asocian con ninguna variable del dispositivo.

La resolución mínima para posicionarlos y trazarlos es 1 pixel.

El *Rectángulo* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

Las dimensiones del *Rectángulo* no pueden exceder el área de la pantalla.

A un *Rectángulo* se puede asociar un atributo de llenado.

Elipse

Una *Elipse* es una sucesión continua de pixels que dan origen a una forma circular.

Las *Elipses* son campos estáticos y no se asocian con ninguna variable del dispositivo.

La resolución mínima para posicionarlas y trazarlas es 1 pixel.

La *Elipse* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

Las dimensiones de la *Elipse* no pueden exceder el área de la pantalla.

A una *Elipse* se puede asociar un atributo de llenado.

Arco

Un *Arco* es una sucesión continua de pixels que dan origen a una forma curva.

Los *Arcos* son campos estáticos y no se asocian con ninguna variable del

dispositivo.

Los *Arcos* pueden asumir cualquiera dirección: horizontal, vertical y oblicua. La resolución mínima para posicionarlos y trazarlos es 1 pixel.

El *Arco* se puede visualizar en modalidad Centelleante.

Un *Arco* no puede exceder el área de la pantalla.

Imagen Bitmap



Una *Imagen Bitmap* es el campo que se refiere a un imagen gráfica.

Las *Imágenes Bitmap* son campos estáticos y no se asocian con ninguna variable del dispositivo.

Las *Imágenes Bitmap* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados. Los parámetros están listados a continuación.

Imágenes del proyecto:

Permite introducir las imágenes contenidas en el listado de las imágenes (Pág. 4-94 -> “Listados de las Imágenes”).

Indicador



El *Indicador* es el campo que permite visualizar el valor de una variable en un formato gráfico. La forma de la representación gráfica es la de un indicador análogo.

El *Indicador* es un campo dinámico que se refiere a una variable numérica.

El *Indicador* no se puede visualizar en fondo transparente.

La resolución mínima para el posicionamiento es 1 pixel.

El *Indicador* se asocia con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Es la variable del dispositivo conectado al cual el campo se refiere; a esta variable se deben asignar los valores límites mínimo y máximo.

 Pantalla.

Dirección:


Permite elegir el modo de visualización del indicador (Arriba, Abajo, Derechar, Izquierda).

Escala tipo:

Permite elegir el tipo de escala que debe ser visualizada asociada al indicador.

Semiángulo:

Permite elegir la apertura en grados de la escala, teniendo como referencia la bisectriz. La apertura máxima del semiángulo es 170°.



Número de valores:

Permite elegir el número de valores que se deben visualizar en la escala.

Número de muescas:

Permite elegir el número de muescas que se deben visualizar en la escala entre un valor y otro.

Fondo:

Permite asignar el color de visualización de fondo del indicador.

Aguja:

Permite asignar el color de visualización de la aguja del indicador.

Muesca:

Permite asignar el color de visualización de la extremidad de la aguja próxima a la escala.

Valores:

Permite asignar el color de visualización de los valores de la escala.

Tipo:

Permite asignar el color que asumirá la escala en función del valor asignado al intervalo (ver Campo Numérico Pág. 4-13).

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Potenciómetro deslizante

El *Potenciómetro deslizante* es el campo que permite visualizar el valor de una variable en formato gráfico.

El *Potenciómetro deslizante* es un campo dinámico que se refiere a una variable numérica.

El *Potenciómetro deslizante* no se puede visualizar con fondo transparente.

El *Potenciómetro deslizante* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima para el posicionamiento es 1 pixel.

El *Potenciómetro deslizante* se asocia con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variabile (♣):

Ver Indicador Pág. 4-40.

 Modo.

Índice campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Pantalla.

Dirección:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Escala tipo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Número de valores:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Número de muescas:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Fondo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Cursor:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Muesca:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Valores:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Tipo:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Vista preliminar:

Ver Indicador Pág. 4-41.

 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Selector deslizable



El *Selector deslizable* es el campo que permite visualizar una serie de valores contenidos en una variable en formato gráfico.

El *Selector deslizable* es un campo dinámico que se refiere a una variable numérica.

La visualización gráfica de la posición del cursor ocurre mediante la interpretación del valor contenido en la variable y dependiente de la posición del cursor mismo.

El *Selector deslizable* puede tener de 2 a 16 posiciones.

Si el valor de la variable asociada al selector deslizable excede el valor máximo, en la pantalla se visualiza una serie de caracteres [!].

El *Selector deslizable* no se puede visualizar con fondo transparente.

El *Selector deslizable* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima para el posicionamiento es 1 pixel.

El *Selector deslizable* se asocia con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variabile (♣):

Ver Indicador Pág. 4-40.

 Modo.

Índice campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Posición.

Número de posiciones:

Permette di stabilire quante posizioni avrà il selettore.

Valores de posiciones:

Permette di vedere l'associazione tra la posizione del cursore ed il valore della variabile.

Valor seleccionado:

Permette di inserire il valore da associare alla posizione del cursore.

 Pantalla.

Dirección:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Escala tipo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Fondo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Cursor:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Muesca:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Valores:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Vista preliminar:

Ver Indicador Pág. 4-41.

 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Potenciómetro giratorio



El *Potenciómetro giratorio* es el campo que permite visualizar el valor de una variable en formato gráfico.

El *Potenciómetro giratorio* es un campo dinámico que se refiere a una

variable numérica.

El *Potenciómetro giratorio* no se puede visualizar en fondo transparente.

El *Potenciómetro giratorio* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima para el posicionamiento es 1 pixel.

El *Potenciómetro giratorio* se asocia con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Ver Indicador Pág. 4-40.

📁 Modo.

Índice campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Pantalla.

Dirección:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Escala tipo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Semiángulo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Número de valores:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Número de muescas:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Fondo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Cursor:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Muesca:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Valores:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Tipo:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Vista preliminar:

Ver Indicador Pág. 4-41.

 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Selector giratorio



El *Selector giratorio* es el campo que permite visualizar una serie de valores contenidos en una variable en formato gráfico.

El *Selector giratorio* es un campo dinámico que se refiere a una variable numérica.

La visualización gráfica de la posición del cursor ocurre mediante la interpretación del valor contenido en la variable y dependiente de la posición del cursor mismo.

El *Selector giratorio* puede tener de 2 a 16 posiciones.

Si el valor de la variable asociada al selector giratorio excede el valor máximo, en la pantalla se visualiza una serie de caracteres [!].

El *Selector giratorio* no puede ser visualizado en fondo transparente.

El *Selector giratorio* puede activar una Operación automática (ver Pág. 4-114) presionando la tecla Enter una vez terminada la definición.

La resolución mínima el posicionamiento es 1 pixel.

El *Selector giratorio* se asocia con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Comentario:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variabile (♣):

Ver Indicador Pág. 4-40.

📁 Modo.

Índice campo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-9.

Lectura continua:

Ver Campo Numérico Pág. 4-10.

Lectura una vez:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Modificación del campo habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-11.

Protección a bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Número bit:

Ver Campo Numérico Pág. 4-12.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

 Posición.

Número de posiciones:

Ver Selector deslizante Pág. 4-45.

Valores de posiciones:

Ver Selector deslizante Pág. 4-45.

Valor seleccionado:

Ver Selector deslizante Pág. 4-45.

 Pantalla.

Dirección:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Escala tipo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Semiángulo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Fondo:

Ver Indicador Pág. 4-40.

Cursor:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Muesca:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Valores:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Tipo:

Ver Indicador Pág. 4-41.

Vista preliminar:

Ver Indicador Pág. 4-41.

 Operación automática.

Habilitada:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Evento:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Operación automática:

Ver Campo Numérico Pág. 4-15.

Variables

Una *Variable* es el objeto que permite asociar a un campo dinámico un dato del dispositivo conectado.

La *Variable* se puede configurar directamente en VTWIN o mediante uno o más files externos de VTWIN.

Los files soportados son:

- Lista instrucciones (AWL)
- Lista símbolos (ASC)
- Valores separados por coma (CSV)
- Texto (TXT)



La configuración de la variable mediante file AWL y ASC es posible solo con ciertos dispositivos (ver “Apéndice B”)



La generación de los files AWL y ASC depende exclusivamente

del programa del dispositivo utilizado (ver manuales relativos abastecidos por el constructor).



Para el uso de los files CSV y TXT ver “Capítulo 6 -> Esportar al file” y/o “Capítulo 6 -> Importar del file”.

Por dispositivo se entiende un equipo cualquiera conectado con el terminal o el terminal mismo cuando se utilicen los Registros internos.

Se definen Registros internos el área de memoria interna del terminal a disposición del usuario.



El área de los Registros internos NO es retentiva, por eso apagando el terminal se perderán los datos no obstante la batería.

La dimensión del área depende del terminal utilizado (ver Manual Hardware) pero es única a pesar de que se use a Registros (Word, Dword, String y Floating-Point) o a Bit.

Ejemplo.

Supongamos definir dos variables, la primera usa el Registro interno IR3, en cambio la segunda usa el registro interno a Bit 48. Como muestra la tabla abajo el Bit 48 corresponde al primer bit del registro IR3 (Word 3).

	Bit															
Word 0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Word 1	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Word 2	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
Word 3	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48
Word 4	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64
Word 5	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80

Área Registros Internos

Hay dos tipos de variables: texto (generalmente se utilizan para intercambiar informaciones textuales con el dispositivo) y numéricas (tienen formato coma fija y flotante y se utilizan para intercambiar valores).

Variables String:

Este tipo de variable permite visualizar un conjunto de caracteres alfanuméricos.

Recuérdese de que un carácter Ascii ocupa 8 bits (1Byte) de un registro, por esta razón hay que tener presente el número de los registros

necesarios para visualizar el número de los caracteres definidos.

Ejemplo.

Supongamos definir una variable string de longitud 8 caracteres.

Puesto que cada carácter se compone de 8 bits, se necesitarán de 64 bits (8bits x 8 caracteres). Si el registro en el dispositivo conectado está formado por 16 bits, serán necesarios 4 registros; si el dispositivo contiene registros de 32 bits, serán necesarios 2 registros.



VTWIN no controla la sobreescritura de las direcciones del dispositivo utilizadas para definir las variables.

Variables Enteras o con Coma Fija:

Como indica su definición, estas variables se pueden representar con coma decimal en una posición ya prefijada o sin coma decimal, cualquiera que fuera el valor a visualizar.

Ejemplo.

Supongamos introducir una variable con 2 cifras antes de la coma y 2 cifras después ##.##

Los valores se visualizan de esta manera:

Valor	Visualización
4567	45.67
23567	35.67
1000	10.00
53	00.53

Variables con Coma flotante:

Como indica su definición, estas variables se pueden representar con coma decimal en una posición no prefijada que, sin embargo, se adapta al valor del dato contenido en el dispositivo. El formato soportado es de precisión (4Bytes). El redondeo de visualización depende del redondeo de cálculo del dispositivo. El formato de visualización no es científico (1.23E2) sino decimal (123).

Ejemplo.

Supongamos introducir una variable con formato de visualización de 6 caracteres #####

Los valores se visualizan de esta manera:

Valor	Vista
23567	23567
2356.7	2356.7
235.67	235.67
2.3567	2.3567


La *Variable* de un terminal se puede compartir con otros terminales; eso significa que las informaciones contenidas en un dispositivo directamente conectado a un VT pueden ser visualizadas y/o modificadas por otros VTs, a condición de que estén conectados en red ESA-NET (Ver Manual Hardware).

La *Variable* compartida se llama Variable Pública (Ver “Capítulo 6 -> Datos públicos”). El número máximo de variables públicas depende del terminal (ver Manual Hardware).

Una *Variable* se llama Remota cuando es declarada en un terminal pero pertenece a otro. Por supuesto, eso es posible si estamos en un contexto de proyecto de red ESA-NET (Ver Manual Hardware).

Una variable remota no existe físicamente hasta que no esté declarada en el otro terminal también.

La variable remota no es más que una variable pública utilizada por otros terminales antes de que sea declarada como tal (Ver “Capítulo 6 -> Datos públicos”).



Las *Variables* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Nombre:

Define la variable. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función de la variable y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.



En fase de duplicación de la variable el comentario no será indicado.

Fuente:

Se puede determinar el dispositivo al cual asociar la variable.

Importar variables:

Visualiza la máscara de introducción de cada variable en el proyecto importada mediante la selección de uno o muchos archivos externos a VTWIN. Estos archivos deben ser generados mediante el programa de gestión del proyecto del dispositivo conectado al VT y deben ser adquiridos por VTWIN (ver “Capítulo 5 -> Proyecto VT único:” y “Capítulo 6 -> Variables”).



La función está activada solo en la casilla fuente seleccionando un dispositivo que soporte la función (ver “Apéndice B”).

Área de datos:

Se puede determinar el área de datos del dispositivo para asignar a la variable (Por ejemplo: Counter, Flag, Input, Output, Register, Timer). El listado de las áreas de datos depende del dispositivo elegido.

Tipo:

Se puede determinar el tipo de visualización del área de datos que depende del dispositivo elegido: Bit, Byte, Word, Dword, Cadena, Floating point (coma flotante).

Longitud:

Define el número de los caracteres que componen la cadena y, por supuesto, el número de los bytes de la variable.



VTWIN no controla la congruencia entre la longitud del campo y la longitud de la cadena.

Signo:

Define si visualizar el signo de las variables. Optando por el signo los valores negativos se visualizarán con el signo menos mientras que los signos más no se visualizarán.

Ejemplo.

Variable de 4 cifras con signo (5 cifras en total): el valor 1234 se visualizará 1234; el valor -1234 se visualizará -1234.

BCD:

Permite visualizar el contenido de la variable en formato BCD.

Dirección (♣):

Determina la dirección del dato elegido que depende del tipo de dispositivo conectado.

Ejemplo.

Dato elegido	->	Registro
Dirección permitida por el dispositivo	->	0-100
Dirección elegida	->	25

📁 Límites y corrección matemática.**Límite de introducción:**

Permite asignar un límite de introducción a la variable; si se decide fijar el límite, hay que definir los valores límites mínimos y máximos admisibles. El valor se puede asignar mediante una constante o una variable numérica.

Ejemplo:

Mínimo = 0
Máximo = 100

o bien

Mínimo = VAR001 (que comprende el valor 0)
Máximo = VAR002 (que comprende el valor 100)



Las variables usadas para los límites deben ser numéricas y del mismo tipo (Ej. Floating point o

enteras).

⚠ No se pueden usar contemporáneamente límites constantes y variables.

⚠ Las variables usadas como límites (solo aquí en este contexto) adquieren el mismo modo de lectura de la variable limitada (lectura solo una vez o continua).

⚠ Las variables con límites se utilizan exclusivamente con los campos numéricos.

Corrección matemática:

Mediante este parámetro se puede visualizar en la pantalla un valor diferente del valor contenido en el dispositivo. El valor se puede asignar mediante una constante o una variable numérica (ver también Pág. 4-57 -> “Límite de introducción:”).

Ejemplo.

Supongamos tener una variable con valor de entrada analógico conectado a un transductor de presión: el valor que puede asumir es entre -2048 y 2047. Su visualización resulta bastante incómoda porque, en realidad, la presión leída por el manómetro es entre 0 y 10Bars y el usuario no puede establecer el valor correcto sin ejecutar cálculos de conversión. Para evitar esos cálculos bastará con definir los parámetros requeridos.

En el ejemplo en cuestión se han definido los parámetros siguientes:


Mínimo terminal (para visualizar) = 0

Máximo terminal (para visualizar) = 10

Mínimo dispositivo = -2048

Máximo dispositivo = 2047

La introducción de esos parámetros permite al terminal calcular una interpolación lineal entre los valores registrados por el dispositivo y los valores que, en cambio, se visualizarán en el terminal.



Según la representación gráfica arriba, el valor 0 registrado por el dispositivo se visualizará como 5 en el terminal.

La corrección matemática será activa en los dos sentidos si se ha atribuido al campo la selección “Modificación habilitada”. La definición del valor 2 mediante el terminal comportará la escritura del valor 819 en el dispositivo.

La corrección matemática tiene también una función de extrapolación: en el ejemplo en cuestión, el valor 4095 leído por el dispositivo se visualizará como 20 en el terminal.

Grupos de variables

Un *Grupo de Variables* es un conjunto de variables que se leen/escriben solas o en bloque, de manera síncrona o asíncrona (para más detalles ver HoL).

Las variables públicas también pueden componer un *Grupo de Variables*.

El *Grupo de Variables* de un adaptador no se puede compartir con otros terminales o adaptadores. Eso significa que otros ADTs o VTs no pueden visualizar ni modificar las informaciones contenidas en el grupo a pesar de que sean conectados en un red ESA-NET (ver Manual Hardware).

Los *Grupos de Variables* se asocian con parámetros distintos que necesitan de ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de la necesidad de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre (♣):

Define el grupo. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado de parte del programador.

Elementos del grupo:

Entre las variables declaradas es posible elegir las que se deben introducir en el grupo.

Secuencias de Páginas

Para utilizar las páginas vídeo de los productos sin pantalla táctil hay que asociarlas a secuencias de páginas vídeo.

 **Si las páginas no están en una secuencia, es el dispositivo conectado que tiene que gestionar la visualización mediante el área de mando.**

Una *Secuencia de Páginas* es un conjunto de una o más páginas correlacionadas. Hay que ejecutar la agrupación de las páginas de manera lógica; la secuencia es útil para visualizar varios asuntos ordenados por páginas distintas mediante las  de cambio página.

Para que un proyecto tenga sentido, hay que definir por lo menos una secuencia de páginas vídeo como secuencia de arranque.

Hay tres maneras para activar una secuencia: asociando el comando a una ; utilizando un mando procedente del dispositivo conectado y mediante la secuencia de arranque al poner en marcha el VT.

Las *Secuencias de Páginas* vídeo se pueden clasificar como secuencias iniciales/finales y secuencias casuales.

Secuencias Iniciales/Finales:

Este tipo de secuencia exige que se indiquen una página inicial y una página final. El número de página inicial tiene que ser menor que el de la página final; no es necesario que todas las páginas entre el intervalo página inicial - página final estén presentes, pero, al menos una página tiene que estar presente para que este tipo de secuencia tenga sentido. Al activar la secuencia, la primera página que se visualizará es la página identificada como página inicial. Al pedir un cambio página, la página que se visualizará es la que tiene número más cerca del número visualizado. El orden de visualización es circular, es decir, al alcanzar la última página se vuelve a la primera y viceversa.

Ejemplo.

Imaginemos la secuencia inicial/final 1-7, definamos las páginas 1 3 4 7 y supongamos que la página corriente es la 4: al pedir el cambio página en un sentido (por ejemplo, arriba) se visualizará la página 7, en el otro (abajo) se visualizará la página 3.

Secuencias Casuales:

Este tipo de secuencia permite colocar las páginas en cualquier orden. Al menos una página tiene que estar presente para que este tipo de secuencia tenga sentido. Al activar la secuencia, la primera página que se visualizará es la primera página del listado, no importa el valor del número. Al pedir un cambio página, la página que se visualizará es la que, en el listado, está en la posición más cerca de la página visualizada. El orden de visualización es circular, es decir, al alcanzar la última página se vuelve a la primera y viceversa.

Ejemplo.

Imaginemos la secuencia casual 9 1 5 7, y supongamos que la página corriente sea la 1: al pedir página abajo se visualizará la página 5, pidiendo página arriba se visualizará la página 9.

Las *Secuencias de Páginas* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Número:

Indica el número de identificación de la secuencia.

Nombre:

Define la secuencia. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función de la secuencia y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Encender led:

La secuencia se puede asociar al encendido del led verde de unas ☐ F y/o de unas ☐ E.

Secuencia inicial/final:

Permite seleccionar este tipo de secuencia.

Secuencia casual:

Permite seleccionar este tipo de secuencia.

Página inicial (♣):

Parámetro activo sólo si se ha elegido una secuencia inicial/final: permite identificar la página inicial de la secuencia.

Página final (♣):

Parámetro activo sólo si se ha elegido una secuencia inicial/final: permite identificar la página final de la secuencia.

Página seleccionada:

Parámetro activo sólo si se ha elegido una secuencia casual: permite identificar la página para introducir en la secuencia.

Áreas de Memoria

El *Área de Memoria* es un área de memoria contigua, definida dentro del dispositivo conectado.

Las *Áreas de Memoria* son necesarias si se desea utilizar el *Área de Intercambio de Datos*, por ejemplo, el área mensajes, el área alarmas, etc.

 **Por las Alarmas y los Mensajes de información a valor no vale lo dicho antes, se usan directamente las variables.**

Las *Áreas de Memoria* pueden ser *Áreas Públicas* y/o *Áreas Remotas* (Ver Pág. 4-52 -> “Variables” y “Capítulo 6 -> Actualizar datos públicos”).

Las *Áreas de Memoria* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Define el área. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del área y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Fuente:

Se puede determinar el dispositivo al cual asociar el área.

Área de datos:

Se puede determinar el área de datos del dispositivo que hay que definir. El listado de las áreas de datos depende del dispositivo elegido.

Longitud (♣):

Define cuántos elementos tienen que componer el área de memoria.

 **La longitud siempre se refiere a registros de 16 bits.**

Dirección (♣):

Determina la dirección del dato elegido que depende del tipo de dispositivo conectado.

Ejemplo.

Dato elegido	->	Registro
Dirección permitida por el dispositivo	->	0-100
Dirección elegida	->	25

Áreas de Intercambio de Datos

El dispositivo intercambia informaciones con el VT mediante las variables utilizadas separadamente en las páginas o mediante las *Áreas de Intercambio de Datos*.

Las *Áreas de Intercambio de Datos* son estructuras asociadas al dispositivo conectado que contienen informaciones distintas según el modelo de VT utilizado.

Estas áreas son periódicamente intercambiadas con el dispositivo. Se dividen en áreas de lectura y de escritura. Las áreas de lectura son actualizadas transcurrido el tiempo definido por el programador, y se dividen en *Áreas Mensajes* y *Áreas Mandos*. Ésta se divide en:

- Área mando de los led externos (Luz fija)
- Área mando de los led externos (Luz parpadeante)
- Área mando de los led rojos internos (Luz fija)
- Área mando de los led rojos internos (Luz parpadeante)
- Área mando de los led verdes internos (Luz fija)
- Área mando de los led verdes internos (Luz parpadeante)
- Área de mando



Se aconseja de utilizar las áreas de mando de los led para simplificar su gestión.

El área de escritura actualiza el dispositivo conectado sólo cuando ocurre un cambio de estado del área del VT, este área se llama *Área de Estado* y se divide en:

- Área de estado del terminal (que se intercambia cada 3-5 segundos independientemente de la variación de su estado)
- Área de estado de las  internas
- Área de estado de las  externas
- Área de estado de las  internas (Tiempo Real)
- Área de estado de las  externas (Tiempo Real)
- Área de estado de los leds internos
- Área de estado de los leds externos
- Área de estado de las recetas
- Área de estado de la impresora
- Área de respuesta mando
- Área de estado del trend



Puesto que los significados más detallados de las words y de sus mandos dependen del VT utilizado, para más información que no está referida aquí, ver Manual Hardware.

Área Mensajes:

El VT utiliza este área para adquirir los acontecimientos ocurridos en la instalación y detectados por el dispositivo (por ejemplo: la intercepción de una fotocélula, la intervención de una protección térmica). El área mensajes se puede directamente asociar al área entradas del dispositivo o al área datos del dispositivo.

Este área define los registros para controlar los *Mensajes de Información* y las *Alarmas* (Ver Pág. 4-73 -> “Mensajes de Información” y Pág. 4-75 -> “Alarmas”). La longitud en words de las áreas depende del VT utilizado.

Área Mandos:

El dispositivo conectado utiliza este área para que el VT ejecute ciertos mandos y/o funciones.

Área mando de los led externos (luz fija):

Este área se compone de 2 word codificadas en binario que definen el led que tiene que ser mandado (0 = apagado, 1 = encendido).

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO LED EXTERNOS
1	MANDO LED EXTERNOS

Área mando de los led externos (luz parpadeante):

Este área se compone de 2 word codificadas en binario que definen el led que tiene que ser mandado (0 = apagado, 1 = encendido).

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO LED EXTERNOS
1	MANDO LED EXTERNOS

Área mando de los led rojos internos (luz fija):

Este área se compone de 2 word codificadas en binario que definen el led que tiene que ser mandado (0 = apagado, 1 = encendido).

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO LED ROJOS INTERNOS
1	MANDO LED ROJOS INTERNOS

Área mando de los led rojos internos (luz parpadeante):

Este área se compone de 2 word codificadas en binario que definen el led que tiene que ser mandado (0 = apagado, 1 = encendido).

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO LED ROJOS INTERNOS
1	MANDO LED ROJOS INTERNOS

Área mando de los led verdes internos (luz fija):

Este área se compone de 2 word codificadas en binario que definen el led que tiene que ser mandado (0 = apagado, 1 = encendido).

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO LED VERDES INTERNOS
1	MANDO LED VERDES INTERNOS

Área mando de los led verdes internos (luz parpadeante):

Este área se compone de 2 word codificadas en binario que definen el led que tiene que ser mandado (0 = apagado, 1 = encendido).

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO LED VERDES INTERNOS
1	MANDO LED VERDES INTERNOS

Área de mando:

Este área se compone de 4 words fijas (de 0 a 3). La word 0 define el mando que el VT tiene que ejecutar, las words de 1 a 3 son las words de los parámetros. Las funciones y/o los mandos contenidos en el VT son identificados por código numérico y parámetros.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO
1	PARÁMETRO 1
2	PARÁMETRO 2
3	PARÁMETRO 3

Para que el VT ejecute una acción, primero el dispositivo tiene que preparar los parámetros referidos a la acción, escribiéndolos en las distintas words, y luego escribir el código de la acción en la word correspondiente.



Hay que escribir las words de los parámetros antes para comprobar que no se hayan perdido informaciones.

Puesto que el VT se da cuenta de que tiene que ejecutar una acción al encontrar la word 0 con un valor que no sea 0, si los parámetros fueran escritos después del mando, el VT arriesgaría leer las 4 words, cuando aún el dispositivo no ha leído todos los parámetros. Las consecuencias podrían ser la pérdida de datos o la ejecución de una acción errónea.

Por lo tanto, al encontrar un valor que no sea 0, el VT se da cuenta de que el dispositivo está enviando una petición, lee las 4 words, interpreta el mando, lo ejecuta y al final pone a 0 la word de mando. El dispositivo tiene que interpretar la puesta a 0 como una señal de vía libre para enviar un nuevo mando.

El área de estado del terminal sirve para monitorizar lo que ocurre entre VT y dispositivo.

Ejemplo.

Supongamos definir la fecha del VT, por ejemplo, el 27 de Septiembre de 1997. Primero, hay que identificar el comando en el listado de los comandos del Manual Hardware: es el comando 17.

COMANDO “17”: SETDATE

El comando SETDATE tiene 2 parámetros y permite actualizar el fechador del VT según los datos enviados por el dispositivo. El comando no contempla ninguna respuesta. El comando enviado por el dispositivo tiene el siguiente formato:

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD	
0	SETDATE	
1	DD	MMM
2	AA	AA
3		

Donde:

DD = día (en BCD)

MMM = mes (en BCD)

AAAA = año (en BCD, 4 cifras)

Primero hay que definir los parámetros necesarios:

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD	
0	0	
1	27	09
2	19	97
3	0	

Segundo hay que escribir el código de mando:

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD	
0	17	
1	27	09
2	19	97
3	0	

El VT lee las words, ejecuta el mando y pone a 0 la word de mando para señalar al dispositivo que ha llevado a cabo la operación.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD	
17		
27	09	
19	97	
0		

->

Ejecución

->

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD	
0		
27	09	
19	97	
0		

Área de estado:

El VT utiliza este área para informar el dispositivo sobre el cambio de estado del VT o para contestar a una petición procedente del dispositivo conectado. El VT escribe el área al ocurrirse una variación de información contenida en el área de estado.

Área de estado del terminal:

Este área se compone 4 de words fijas (de 0 a 3). La word 0 es codificada en binario y define el estado del VT; la word 1 contiene el número de secuencia visualizada en la pantalla si el contexto activo es Páginas del proyecto; la word 2 contiene el número de página visualizado en la pantalla si el contexto activo es Páginas del proyecto; la word 3 es codificada en binario y contiene el contexto activo del VT, si Páginas de proyecto no es activo.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	WORD DE ESTADO
1	IDENTIFICADOR DE SECUENCIA
2	IDENTIFICACIÓN DE PÁGINA
3	IDENTIFICADOR DE CAMPO

⚠ Los modelos touch screen no visualizan la word 1 y el significado de la word 2 es transferido a la word 3. Los modelos touch screen no tienen identificadores de campo.

Ejemplo.

Como el ejemplo precedente, supongamos definir la fecha del VT, el 27 de Septiembre de 1997. Primero hay que identificar el comando para utilizar: es el comando 17.

Ver Pág. 4-66 -> “COMANDO “17”: SETDATE“

Supongamos que el dispositivo escriba un código de comando equivocado (por ejemplo 170) en la word de mando.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	170
1	27 09
2	19 97
3	0

El VT lee las words, se da cuenta de que el código del comando no es correcto y define las words en el área de estado de esta manera.

ÁREA DE MANDO			ÁREA DE ESTADO		
NÚMERO WORD			NOMBRE WORD		
170			00000000000010000		
27	09	->	Ejecución	->	N.U.
19	97				0
0					00000000000000001

El bit 4 de la word de estado se pone a 1 para señalar que el mando no ha sido ejecutado: al interpretar este dato diagnóstico, el dispositivo comprobará que el mando precedente no ha llevado a cabo y tendrá que repetir el mando enviando el código correcto.

Área de estado de los leds internos:

Este área se compone de 4 words con código binario que definen el estado de los leds. El dispositivo intercambia las informaciones contenidas en el área cada vez que ocurre una variación.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	WORD DE ESTADO LEDS VERDES
1	WORD DE ESTADO LEDS VERDES
2	WORD DE ESTADO LEDS ROJOS
3	WORD DE ESTADO LEDS ROJOS

Área de estado de los leds externos:

Este área se compone de 2 words con código binario que definen el estado de los leds. El dispositivo intercambia las informaciones contenidas en el área cada vez que ocurre una variación.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	WORD DE ESTADO
1	WORD DE ESTADO

Área de estado de las recetas:

Este área se compone de 1 word fija con código binario que define el estado de transmisión de las recetas mediante transferencia sincronizada activa. (Ver "Capítulo 6 -> Transferencia sincronizada receta:").

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	WORD DE ESTADO RECETAS

Área de estado de las teclas internas:

Este área se compone de 6 words con código binario que definen el estado de las ☐ presionadas. Al presionar una ☐ todo el contenido del área es intercambiado con el dispositivo.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
1	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
2	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
3	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
4	ESTADO TECLAS FUNCIÓN
5	ESTADO TECLAS FUNCIÓN

! Al presionar más de dos teclas a la vez, el VT ya no se da cuenta de la variación de estado y, por lo tanto no actualiza el área.

El área de estado de las teclas operativas es actualizada con el bit relativo a la última tecla presionada, mientras que el área de estado de las teclas de función es actualizada con los dos bits.

Área de estado de las teclas externas:

Este área se compone de 2 words con código binario que definen el estado de las ☐ presionadas. Al presionar una ☐ todo el contenido del área es intercambiado con el dispositivo.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	ESTADO TECLAS EXTERNAS
1	ESTADO TECLAS EXTERNAS

! Al presionar más de dos teclas a la vez, el VT ya no se da cuenta de la variación de estado y, por lo tanto no actualiza el área.

El área de estado de las teclas externas es actualizada con los dos bits.

Área de estado de las teclas internas (Tiempo Real):

Este área se compone de 6 words con código binario que definen el estado de las ☐ presionadas. Al presionar o al relajar una ☐ el contenido del área es intercambiado con el dispositivo.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
1	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
2	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
3	ESTADO TECLAS OPERATIVAS
4	ESTADO TECLAS FUNCIÓN
5	ESTADO TECLAS FUNCIÓN

! Al presionar más de dos teclas a la vez, el VT ya no se da cuenta de la variación de estado y, por lo tanto no actualiza el área.

El área de estado de las teclas operativas es actualizada con el bit relativo a la última tecla presionada, mientras que el área de estado

de las teclas de función se actualiza con los dos bits.

Área de estado de las teclas externas (Tiempo Real):

Este área se compone de 2 words con código binario que definen el estado de las ☐☐ presionadas. Al presionar o al relajar una ☐ el contenido del área es intercambiado con el dispositivo.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	ESTADO TECLAS EXTERNAS
1	ESTADO TECLAS EXTERNAS

 **Al presionar más de dos teclas a la vez, el VT ya no se da cuenta de la variación de estado y, por lo tanto no actualiza el área. Lo dicho no vale utilizando un driver con extensión I/O (por ejemplo VT160W I/O); en este caso se pueden presionar todas ☐☐ a la vez.**

El área de estado de las teclas externas es actualizada con los dos bits y, en el caso de un driver con extensión I/O con todos los bits de las teclas presionadas.

Área de estado de la impresora:

Este área se compone de 2 words con código binario que definen el estado de la impresora conectada. El dispositivo intercambia las informaciones contenidas en el área cada vez que ocurre una variación. El contenido del área es enviado al dispositivo antes de confirmar el mando de impresión activo.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	ESTADO ASP
1	ESTADO LPT

Área de estado del trend:

Este área se compone de 1 word con código binario que define el estado del trend. El dispositivo intercambia las informaciones contenidas en el área cada vez que ocurre una variación.

WORD NÚMERO	NOMBRE WORD
0	ESTADO TREND

Área de respuesta mando:

Este área se compone de 4 words fijas (de 0 a 3). La word 0 define el mando que el VT tiene que ejecutar; las words de 1 a 3 son las words

de los parámetros.

NÚMERO WORD	NOMBRE WORD
0	MANDO
1	PARÁMETRO 1
2	PARÁMETRO 2
3	PARÁMETRO 3


Ejemplo.

Supongamos pedir la hora al VT, el comando para utilizar es el 14.

(Para enviar un mando al VT ver el ejemplo Pág. 4-66 -> “COMANDO “17”: SETDATE“).

El reloj del VT indica las 13:26:35.

Una vez ejecutado el mando el VT contesta a la petición.



Las *Áreas de Intercambio de Datos* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Habilitado:

Activa el intercambio de datos. (La compilación de los registros no activa automáticamente el intercambio de datos).

Nombre:

Define el área. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Tipo área de datos:

Permite seleccionar el área del listado que se desea configurar.

Tiempo de actualización:

Determina el tiempo que pasa entre una actualización de las informaciones intercambiadas y otra.

Fuente:

Se puede determinar el dispositivo al cual asociar el área de intercambio de datos.

Área de memoria:

Se puede asignar una de las áreas de memoria entre las áreas disponibles.

Mensajes de Información

Los *Mensajes de Información* son textos que se visualizan cuando ocurre un acontecimiento registrado por el dispositivo y comunicado al VT mediante el área de entrada de los mensajes (Ver Pág. 4-74 -> “Campo del mensaje de información:”). El VT predispone un contexto apropiado para visualizar los mensajes.

Un *Mensaje de Información* puede contener un Campo del Mensaje (Ver Pág. 4-74 -> “Campo del mensaje de información:”) que permite visualizar el valor que ha generado el acontecimiento. Según el modelo utilizado se pueden indicar fecha y hora de llegada del mensaje.

Un *Mensaje de Información* se puede visualizar con un font cualquiera del proyecto.

Cuando es posible, los mensajes se pueden visualizar en rotación automática (Ver “Capítulo 6 -> Rotación automática:”) o mediante las  apropiadas (Ver Manual Hardware). El orden de visualización de los mensajes es cronológico, es decir siguen el orden de su llegada.

Las *Mensajes de Información* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Define el mensaje. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del mensaje y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Área de intercambio de datos (♣):

Permite asignar el área de intercambio de datos. (Ver Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos”).

Número del bit (♣):

Indica el bit al cual está asociado el mensaje de información. (El mensaje se activa cuando el bit especificado se pone a 1). (Ver Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos”).

Valor (♣):

Indica el valor al cual se debe atar el mensaje informativo. (El mensaje se activa al introducir en la variable el valor asociado).



Esta función vale exclusivamente para los Mensajes de información a valor.

 Mensaje.**Mensaje (♣):**

Se edita el mensaje para visualizar.

Dimensión:

Permite establecer la dimensión del carácter utilizado para visualizar el mensaje.

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará el mensaje en la pantalla del VT.

 Campo del mensaje.**Campo del mensaje de información:**

Se puede asignar la variable numérica que contiene el valor que ha activado el mensaje.

Ejemplo.

Presión de seguridad sobrepasada.
4000

📁 Ayuda del mensaje.

Ayuda del mensaje:

Permite editar el texto de la página de ayuda del mensaje.

Font:

Permite elegir el font de visualización del texto.

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará la página de ayuda en la pantalla del VT.

📁 Botón help mensaje.

Ir a página:

Permite desplegar una página al presionar un botón.

Texto del botón:

Permite asignar un texto al  con función Ir a página.

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará el botón en la pantalla del VT.

📁 Parámetros de impresión.

Imprimir mensaje:

Imprime el mensaje de información a su llegada.

Alarmas

Las **Alarmas** son textos que se visualizan cuando ocurre un acontecimiento registrado por el dispositivo y comunicado al VT mediante el área de entrada de las alarmas (Ver Pág. 4-64 -> “Área Mensajes:”). El VT predispone un contexto apropiado para visualizar las alarmas.

Las **Alarmas** funcionan según la normativa ISA-1A, o sea, el operador

tiene que reconocer la alarma antes de confirmarla.

Una *Alarma* puede contener un campo de la alarma (Ver Pág. 4-78 -> “Campo de la alarma:”) que permite visualizar el valor que ha generado el acontecimiento.

Al visualizar una alarma, además del mensaje descriptivo, el VT visualiza también fecha y hora del evento llegado, del evento salido y del evento confirmado. La visualización cambia según el modelo. Si las dimensiones de la pantalla lo permiten, todas las informaciones serán indicadas en la misma página, de lo contrario, en páginas distintas.

Las *Alarmas* tienen un histórico donde se guardan los eventos ocurridos y que indicará: fecha y hora de llegada de la alarma [>] cuando están definidas, confirmación de la alarma [#], salida de la alarma [<]. El carácter en el corchete indica como se visualizarán las alarmas en la pantalla.

Cuando el histórico está lleno, se vacía de dos maneras:

- FIFO (First In - First Out)
- Ignorar alarmas en exceso

FIFO (First In - First Out):

El histórico se vacía automáticamente, una alarma a la vez, al llegar una nueva alarma se deshace de la primera alarma memorizada.

Ignorar alarmas en exceso:

Cuando el histórico está lleno ya no se memorizan nuevas alarmas; el histórico se vaciará mediante un mando interno o mediante el área de intercambio de datos (Ver Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:” y Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos”)

Los eventos ocurridos contenidos en el histórico se pueden visualizar en orden cronológico del más reciente al más viejo y viceversa. (Ver “Capítulo 6 -> Ordenar el buffer alarmas de la alarma más reciente:”). El número de las alarmas depende del tipo de VT. (Ver Manual Hardware).

Si el tamaño de su pantalla lo permite, la fecha y la hora están indicadas en la misma página que la alarma, además en más páginas.

Una *Alarma* se puede visualizar con un font cualquiera del proyecto.

Cuando es posible, las alarmas se pueden visualizar en rotación automática (Ver “Capítulo 6 -> Rotación automática:”) o mediante las  apropiadas (Ver Manual Hardware). El orden de visualización de las alarmas es crono-

lógico.

A cada alarma se puede asociar una página de ayuda.

Tanto las **Alarmas** como las páginas de ayuda se pueden visualizar con un font cualquiera del proyecto.

La página de ayuda puede desplegar una página del proyecto al presionar un  que trae un texto definido por el usuario (sólo los modelos Touch Screen).

Las **Alarmas** se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Define la alarma. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función de la alarma y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Área de intercambio de datos (♣):

Permite asignar el área de intercambio de datos. (Ver Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos”).

Número del bit (♣):

Indica el bit al cual está asociada la alarma. (La alarma se activa, cuando el bit especificado se pone a 1). (Ver Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos”).

Valor (♣):

Indica el valor al cual se debe atar la alarma. (La alarma se activa al introducir en la variable el valor asociado).



Esta función vale exclusivamente para las Alarmas a valor.

 Alarma.

Alarma (♣):

Se edita la alarma para visualizar.

Dimensión:

Permite establecer la dimensión del carácter utilizado para visualizar la alarma.

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará la alarma en la pantalla del VT.

 Campo de la alarma.

Campo de la alarma:

Se puede asignar la variable numérica que contiene el valor que ha activado la alarma.

Ejemplo.

Presión de seguridad sobrepasada.
4000

 Ayuda de la alarma.

Ayuda de la alarma:

Permite editar el texto de la página de ayuda de la alarma.

Font:

Permite elegir el font de visualización del texto.

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará la página de ayuda en la pantalla del VT.

 Botón help mensaje.

Ir a página:

Permite desplegar una página al presionar un botón.

Texto del botón:

Permite asignar un texto al  con función Ir a página.

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará el botón en la pantalla del VT.

 Parámetros de impresión.

Imprimir alarma:

Imprime la alarma a su llegada.

Guardar en histórico:

Permite guardar la alarma en el histórico de las alarmas.

Botones Táctiles

Un *Botón Táctil* es el campo que permite visualizar una forma rectangular predefinida donde introducir un texto o una imagen. A este campo se pueden asociar funciones y/o comandos directos.

La dimensión mínima del *Botón Táctil* es 1 pixel.

El espacio mínimo entre dos *Botones Táctiles* es un Paso de tecla.

Por Paso de Tecla se entiende la distancia mínima en pixel entre un *Botón Táctil* y el otro. Esta dimensión depende del tipo de VT y es una característica del touch screen utilizado. (Ver Manual Hardware - Características técnicas Touch screen).

El *Botón Táctil* posee el parámetro Umbral que permite cambiar el color de fondo y/o del carácter mediante las variables del dispositivo conectado. Además permite esconder y/o inhabilitar el botón.

Las dimensiones mínimas necesarias para introducir un texto en un *Botón Táctil* con marco son las siguientes 2x2 espacios de botón.

A un *Botón Táctil* se puede asignar un nivel de palabra de acceso.

Las *Botones Táctiles* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

 Opciones generales.

Nombre:

Define el botón. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del botón y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Palabra de acceso:

Ver Campo Numérico “Capítulo 6 -> Palabra de acceso“.

Vista preliminar:

Muestra como se visualizará el .



Marco:

Especifica si visualizar el marco del .

Ancho:

Especifica el ancho del .

Alto:

Especifica el alto del .

 Función.

Función:

Se puede asociar al botón una de las funciones listadas. (Ver Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:“)

Descripción de la función (♣):

Especifica el modo operativo de la función seleccionada.

Ejemplo.

Si se ha elegido la función macro, permite establecer la macro para activar.

Objeto:

Es un sublistado de la función ya especificada.

Texto del botón.

Texto del botón (♣):

Permite introducir un texto multilengua para identificar el botón. El texto se puede justificar en el botón mediante teclas apropiadas.



El texto se puede justificar sólo utilizando font base Windows (ver “Capítulo 6 -> Idiomas del proyecto”).

Imagen de fondo.

Imagen de fondo:

Permite introducir una imagen de fondo que identifique el botón. La imagen se puede justificar en el botón mediante teclas apropiadas.



La imagen se puede justificar sólo utilizando font base Windows (ver “Capítulo 6 -> Idiomas del proyecto”).



Adaptar a botón :

Permite adaptar automáticamente las dimensiones de la imagen a las del botón. Si necesario las dimensiones de la imagen se pueden modificar.

Variable de limite.

Fuente:

Ver Campo Numérico Pág. 4-6.

Variable (♣):

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Limite.

Tipo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Limite:

Ver Campo Numérico Pág. 4-13.

Primer plano:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Fondo:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Centelleante:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Imagen:

Permite asignar las imágenes de visualización del fondo del botón al variar del valor de la variable de umbral.

Esconder:

Permite inhabilitar el botón y hacerlo invisible.

Deshabilitada:

Permite inhabilitar el botón dejándolo visible.

Vista preliminar:

Ver Campo Numérico Pág. 4-14.

Los modelos sin pantalla táctil disponen de las  F y también de las  E. Como a los botones táctiles, también a las  F y/o E se pueden asociar ciertas funciones. Las  F y E se configuran mediante **Página > Definir las teclas internas** y **Página > Definir las teclas externas** (Ver “Capítulo 6 -> Definición de las teclas internas”) o haciendo clic directamente en la  de la página de primer plano de VTWIN.

Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:

Las funciones a continuación no se asocian a ninguna variable del dispositivo pero llevan a cabo unas funciones globales.

Ninguna:

Ninguna función local atribuida, por lo tanto se utiliza la configuración global de las ☐☐.

Inhabilitar tecla:

Inhabilita la ☐.

Secuencia:

Permite desplegar la secuencia asociada.

Ir a página:

Permite desplegar una de las páginas del proyecto.

Macro:

Permite asignar una macro a un botón o a una tecla. (Ver Pág. 4-100 -> "Macros").

Mando Interno: PASSWORD - Login password

Permite acceder a la definición de la palabra de acceso. La palabra de acceso se refiere a todo el proyecto, si ya está listada entre las palabras de acceso del VT, se accede a los datos protegidos por palabra de acceso de nivel inferior; si la palabra de acceso no es correcta se visualiza un mensaje y queda el nivel corriente.

(Ver "Capítulo 6 -> Palabra de acceso")

Ejemplo.

Dados 10 niveles de palabra de acceso de 0 (nivel supervisor) a 9, supongamos una página con 10 datos todos protegidos con palabra de acceso (Dato 1 -> Nivel 0 - Dato 10 -> Nivel 9). A la petición de login, introduciendo la palabra de acceso correspondiente al nivel 4, se obtiene la posibilidad de modificar los datos de 5 a 10; en cambio, tratando de modificar un dato cuyo nivel de palabra de acceso es superior, se pedirá una nueva palabra de acceso.

Mando Interno: PASSWORD - Logout password

Permite restablecer el nivel original de la palabra de acceso,

deshaciendo la función de logout. Si se ha definido la página de logout, después de confirmar el mensaje de sistema, el VT va a la página definida.

(Ver “Capítulo 6 -> Palabra de acceso“)

Mando Interno: PASSWORD - Modificar password

Permite modificar todas las passwords mediante la visualización de una serie de páginas apropiadas. La modificación está permitida desde el nivel elegido hasta los niveles inferiores.

(Ver “Capítulo 6 -> Palabra de acceso“)

Ejemplo.

Suponiendo 10 niveles de password de 0 (supervisor) a 9, si en fase de login se introduce la password correspondiente al nivel 4, se obtiene la posibilidad de modificar las password de 4 a 9, mientras se esconderán los demás.

Mando Interno: CONEXIONES - Ejecutar conexiones

Permite ejecutar la conexion específica. (Ver Pág. 4-101 -> “Conexiones“).

Mando Interno: PROYECTO - Activar trend

Permite activar la lectura del canal o de los canales de todos los trends definidos en modo Muestra individual a tiempo. El VT ya está listo para leer. (Ver Pág. 4-33 -> “Trend“).

Mando Interno: PROYECTO - Cambiar idioma


Permite cambiar el idioma corriente del proyecto con otro idioma a disposición. El nuevo idioma queda activo también después de la sucesiva puesta en marcha del VT hasta el sucesivo cambio idioma.



El idioma no es retentivo por el VT50-VT60.

Mando Interno: PROYECTO - Conmutar idioma

Permite seleccionar en secuencia el idioma corriente del proyecto con otro idioma declarado.



El nuevo idioma queda activo también después de la sucesiva puesta en marcha del VT hasta el sucesivo cambio idioma.



El idioma no es retentivo por el VT50-VT60.

Mando Interno: PROYECTO - Interrumpir trend

Permite interrumpir la lectura del canal o de los canales de todos los trends definidos en modo Muestra individual a tiempo. El VT ya está listo para leer. (Ver Pág. 4-33 -> “Trend”).

Mando Interno: PROYECTO - Página de ayuda

Permite desplegar la página de ayuda.

Mando Interno: PROYECTO - Leer una muestra

Permite adquirir una muestra del canal o de los canales de todos los trends definidos en modo Muestra individual a mando. (Ver Pág. 4-33 -> “Trend”).

Mando Interno: PROYECTO - Leer un bloque de muestras

Permite adquirir un conjunto de muestras memorizadas en el dispositivo conectado del canal o de los canales de todos los trends definidos en modo Bloque de muestras a mando. (Ver Pág. 4-33 -> “Trend”).

Mando Interno: PROYECTO - Página de servicio

Permite desplegar la página de estado del drive. Presionando la  se accede al modo programación. Desde esta página, presionando la opción correspondiente, se accede al ajuste del contraste, el reglaje se efectúa mediante las teclas flechas. Una vez terminada esta operación, todo lo que se ha definido se puede memorizar mediante la tecla adecuada. En cambio, al presionar la fecha y la hora se accede a su definición mediante las  correspondientes.

Mando Interno: PROYECTO - Página anterior

Permite desplegar la primera página con el número más bajo con respecto a la página visualizada. (No necesita de ser consecutiva).

Mando Interno: PROYECTO - Página siguiente

Permite desplegar la primera página con el número más alto con respecto a la página visualizada. (No necesita de ser consecutiva).

Mando Interno: PROYECTO - Guardar histórico alarmas y trend buffers en flash

Permite guardar el histórico de las alarmas y de los trend buffers en la memoria no volátil del terminal para los VTs que no tienen una fuente de energía de emergencia. (Ver Manual Hardware).

Mando Interno: PROYECTO - Vaciar trend buffer

Permite poner a 0 los valores adquiridos en todos los modos. (Ver Pág. 4-110 -> “Trend buffers”).

Mando Interno: PROYECTO - Salir del proyecto

Permite salir del proyecto y acceder a la página de programación.

Mando Interno: PROYECTO - Visualizar directorio páginas

Visualiza una página del sistema que lista todas las páginas del proyecto. Desde esta página se puede seleccionar la página a visualizar.

Mando Interno: PROYECTO - Visualizar directorio secuencias

Visualiza una página del sistema que lista todas las secuencias programadas. Desde esta página se puede seleccionar la secuencia a visualizar.

Mando Interno: PROYECTO - Visualizar informaciones proyecto

Visualiza en la pantalla la página de información del proyecto.

Mando Interno: PROYECTO - Visualizar histórico de alarmas


Permite visualizar el histórico de las alarmas.

Mando Interno: RECETA - Eliminar receta

Permite eliminar la receta especificada directamente de la memoria del VT. Esta función tiene que ser confirmada. Si la receta a eliminar no existe, se visualiza un mensaje de aviso. (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).


Mando Interno: RECETA - Cargar receta desde memoria datos

Permite cargar cierta receta desde la memoria del VT a visualizarla en la pantalla. (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).



Comando Interno: RECETA - Copia recetas en memoria retentiva

Comando válido por VT575W - VT585WB - VT595W y permite copiar todas las recetas contenidas en la memoria volátil en la retentiva (Flash). La copia de las recetas puede exigir unos segundos (hasta 15 segundos). (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).




Si elige no puntear en la máscara "Estructura memoria datos" la casilla "Copia automática de las recetas en memoria retentiva" (ver “Capítulo 6 -> Copia automática de las recetas en memoria retentiva:”) se aconseja que utilice este comando en combinación con:

- Borrar receta
- Guardar en memoria datos la receta recibida por el dispositivo
- Guardar receta en memoria datos


Mando Interno: RECETA - Enviar receta al dispositivo

Permite transferir la receta de la memoria del VT al dispositivo conectado. Si la receta para transferir no está presente en el archivo, se visualiza un mensaje de aviso. (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).




Mando Interno: RECETA - Enviar receta desde buffer vídeo hasta dispositivo

Permite transferir la receta visualizada en el VT al dispositivo conectado. (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).




Mando Interno: RECETA - Guardar en memoria datos la receta recibida del dispositivo

Permite transferir una receta directamente del dispositivo conectado a la memoria del VT. Si la receta que se desea guardar ya existe, el VT propone un mensaje de confirmación para sobrescribirla. (Ver también Pág. 4-87 -> “Comando Interno: RECETA - Copia recetas en memoria retentiva” y “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).



Mando Interno: RECETA - Guardar en buffer vídeo la receta recibida del dispositivo


Permite transferir una receta directamente del dispositivo conectado al VT. (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).



Mando Interno: RECETA - Guardar receta en memoria datos

Permite guardar una receta en la memoria del VT. Si la receta que se desea guardar ya existe, el VT propone un mensaje de confirmación para sobrescribirla. (Ver también Pág. 4-87 -> “Comando Interno: RECETA - Copia recetas en memoria reten-

tiva“ y “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos“).



Mando Interno: RECETA - Visualizar directorio recetas

Visualiza una página del sistema que lista todas las recetas guardadas en la memoria. Desde esta página se puede seleccionar la receta a visualizar o transferir al dispositivo.

Mando Interno: IMPRIMIR - Poner a cero el número de hojas generales

Permite poner a cero todos los contadores de las páginas impresas.

Mando Interno: IMPRIMIR - Cambio página de la impresora

Genera la expulsión de una hoja desde la impresora aunque estuviera vacía, parcial o completamente escrita.

Mando Interno: IMPRIMIR - Hardcopy

Permite imprimir lo que está visualizado en la pantalla.

Mando Interno: IMPRIMIR - Imprimir histórico alarmas

Permite imprimir el histórico de las alarmas.

Poner a uno el bit permanentemente:

Pone el estado de un bit permanentemente a uno.

Poner a cero el bit permanentemente:

Pone el estado de un bit permanentemente a cero.

Poner a uno el bit temporalmente:

Pone a uno el estado de un bit mientras se mantenga la ☐ presionada.

Poner a cero el bit temporalmente:

Pone a cero el estado de un bit hasta cuando se mantenga la ☐

presionada.

Invertir el valor del bit:

Invierte el estado de un bit (de 1 -> 0 y viceversa) al presionar la .

Mando directo a valor:

Modifica el valor de cierta variable.

Relación:

Permite imprimir la relación asociada.

Mandos Directos

Un *Mando Directo* permite modificar el valor de una variable al presionar la  a la cual el mando directo es asociado. En un proyecto se puede configurar un número cualquiera de *Mandos Directos* asociables a un botón.

Un *Mando Directo* siempre se asocia a una variable numérica.

Los *Mandos Directos* se clasifican en mandos directos a bit y mandos directos a valor.

Mandos Directos a Bit:

Los mandos directos a bit permiten modificar un solo bit de una variable numérica.

Mandos Directos a Valor:

Los mandos directos a valor permiten modificar el valor de una variable numérica forzando una constante o haciendo cálculos matemáticos. Los mandos a valor actúan sobre el valor entero de la variable numérica asociada. Los mandos permitidos son los siguientes:

Mando SUMAR

Presionando la  se suma el valor especificado al valor de la variable asociada y el resultado es escrito en el dispositivo conectado.

Ejemplo.

Valor variable 120, valor especificado 45. Presionando la , el valor transferido al dispositivo es 165.

Mando RESTAR

Presionando la  se resta el valor específico al valor de la variable asociada y el resultado es escrito en el dispositivo conectado.

Ejemplo.

Valor variable 120, valor especificado 45. Presionando la , el valor transferido al dispositivo es 75.

Mando AND

Presionando la  se ejecuta una operación lógica AND entre el valor decimal especificado y el valor de la variable asociada, el resultado es escrito en el dispositivo conectado.

Ejemplo.

Valor variable 120, en formato binario 1111000; valor especificado 45, en formato binario 101101. Al presionar el , el valor transferido al dispositivo es 101000, 40 en formato decimal.

Mando OR

Presionando la  se ejecuta una operación lógica OR entre el valor decimal especificado y el valor de la variable asociada, el resultado es escrito en el dispositivo conectado.

Ejemplo.

Valor variable 120, en formato binario 1111000; valor especificado 45, en formato binario 101101. Al presionar la , el valor transferido al dispositivo es 1111101, 125 en formato decimal.

Mando XOR

Presionando la  se ejecuta una operación lógica XOR entre el valor decimal especificado y el valor de la variable asociada, el resultado es escrito en el dispositivo conectado.

Ejemplo.

Valor variable 120, en formato binario 1111000; valor especificado 45, en formato binario 101101. Al presionar la , el valor transferido al dispositivo es 1010101, 85 en formato

decimal.

Mando SET

Presionando la , el valor prefijado sobreescribe la variable.

Ejemplo.

Valor variable 120, valor especificado 45. Al presionar la , el valor transferido al dispositivo es 45.

Las *Mandos Directos* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir el mando directo. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del mando directo y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Fuente:

Se puede determinar el dispositivo al cual asociar los mandos directos.

Variable (♣):

El mando directo actúa sobre esta variable.

Bit:

Si está definido, se entiende un mando directo a bit.

Número del bit (♣):

Determina el número del bit de la variable numérica especificada sobre la cual tiene que actuar el mando directo.

Valor:

Si está definido, se entiende un mando directo a valor.

Operación:

Determina el mando a valor deseado.

Valor:

Se asigna el valor del operando.

Listados de los Textos

La función *Listados de los Textos* se utiliza en el proyecto para que un texto simbólico corresponda al valor de una variable numérica.

Los listados de los textos sirven para construir *Textos Dinámicos*. (Ver Pág. 4-18 -> “Campo Texto Dinámico“)

Todo listado contiene textos de estado que, en general, se utilizan para indicar el estado operativo de una instalación o de un componente suyo.

Un listado de textos tiene que contener al menos dos textos. Un texto está compuesto por una serie de espacios también. Un texto se puede visualizar en un font cualquiera del proyecto.

Los *Listados de los Textos* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir el listado de los textos. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del listado de los textos y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Valores:

Permite asignar el valor que la variable debe asumir para visualizar el texto asociado en la lista cuando se utilice el tipo de texto dinámico a valor.

Textos:

Lista todos los textos del listado.

Listado seleccionado de los textos (♣):

Permite editar los textos para introducir en el listado.

Listados de las Imágenes

Como los listados de los textos, también la función *Listados de las Imágenes* se utiliza en el proyecto para que una imagen corresponda al valor de una variable numérica.

Los listados de las imágenes sirven para construir *Bitmap Dinámicos*.

Cada listado tiene que contener al menos dos imágenes.

Los *Listados de las Imágenes* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir el listado de las imágenes. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del listado de las imágenes y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Valores:

Permite asignar el valor que la variable debe asumir para visualizar la imagen asociada en la lista cuando se utilice el tipo de lista de imágenes a valor.

Imágenes (♣):

Lista todas las imágenes del listado.

Imagen seleccionada:

Permite añadir al listado nuevas imágenes.

Vista preliminar:

Visualiza la imagen que se desea introducir.

Imágenes

El contenido del presente párrafo depende del tipo de terminal utilizado y de la revisión hardware del mismo. (Ver Tabla 4.3 a pág. 99)

Las *Imágenes de Proyecto* son imágenes gráficas, utilizadas en el proyecto para dibujar fondos o para ser asociadas a botones, listas de imágenes, etc.

Las *Imágenes de Proyecto* pueden ser creadas mediante un programa de edición gráfica (Ej. Paint) y pueden ser monocromáticas, escala de gris (16 grises), 16 colores o 256 colores.

Las *Imágenes de Proyecto* con un número superior de colores respecto a los soportados por el terminal usado, son automáticamente seleccionadas para reducir y adaptar los colores (Dithering).

⚠ Para obtener los mejores resultados con el Dithering el número de colores de la imagen debe reducirse de 16,8 millones (24bit) o 65536 (16bit) a 256 colores. Una reducción sucesiva del número de colores podría alterar la imagen.

⚠ Si el terminal utilizado no soporta 256 colores podrá ser necesario generar las imágenes con el número correcto de colores evitando así el declasamiento de la imagen en fase de importación.

Los parámetros de las paletas de las imágenes monocromáticas tienen que ser los siguientes:

Bit a 1 -> Blanco

Bit a 0 -> Negro

Para una correcta visualización del VT las imágenes en escala de gris deben tener los tonos de gris con los parámetros que siguen.

⚠ Si el gris de la imagen visualizada en el VT fuera levemente distinto con respecto a los grises visualizados en VTWIN, sería aconsejable ajustar el contraste del terminal. (Ver Manual Hardware).

Tabla 4.1: Parámetros RGB para la combinación de los tonos de gris (Mezcla 0 - 255) (Parte 1 de 2)

Color en VTWIN		Rojo (R)	Verde (G)	Azul (B)
NEGRO	1	0	0	0
BLANCO	2	255	255	255

Tabla 4.1: Parámetros RGB para la combinación de los tonos de gris (Mezcla 0 - 255)(Parte 2 de 2)

Color en VTWIN		Rojo (R)	Verde (G)	Azul (B)
GRIS	3	17	17	17
	4	34	34	34
	5	51	51	51
	6	68	68	68
	7	85	85	85
	8	102	102	102
	9	119	119	119
	10	136	136	136
	11	153	153	153
	12	170	170	170
	13	187	187	187
	14	204	204	204
	15	221	221	221
	16	238	238	238

Las imágenes de colores tienen que ser definidas mediante paletas de 16 colores, DOS si el programa utilizado lo permite; de lo contrario, para una correcta visualización del VT, hay que personalizar los colores como a continuación.



Si los colores de la imagen visualizada en el VT fueran levemente diferentes con respecto a los colores en VTWIN, sería aconsejable ajustar el contraste del terminal. (Ver Manual Hardware).

Tabla 4.2: Parámetros RGB para la combinación de los colores (Mezcla 0 - 255)

Color en VTWIN		Rojo (R)	Verde (G)	Azul (B)
NEGRO	1	0	0	0
BLANCO	2	255	255	255
ROJO OSCURO	3	128	0	0
VERDE OSCURO	4	0	128	0
AMARILLO OSCURO	5	128	128	0
AZUL OSCURO	6	0	0	128
MORADO OSCURO	7	128	0	128
CELESTE OSCURO	8	0	128	128
GRIS TENUE	9	128	128	128
GRIS TENUE	10	192	192	192
ROJO TENUE	11	255	0	0
VERDE TENUE	12	0	255	0
AMARILLO TENUE	13	255	255	0
AZUL TENUE	14	0	0	255
MORADO TENUE	15	255	0	255
CELESTE TENUE	16	0	255	255

Las *Imágenes de Proyecto* tienen una serie de funciones dedicadas a la gestión de la imagen antes de la importación definitiva en VTWIN. Las funciones son las siguientes:

Comprimida en el terminal:

Permite transferir la imagen al terminal en un formato gráfico comprimido. La compresión reduce la ocupación de memoria gráfica en el terminal hasta el 55% respecto a la misma imagen no comprimida.

 **La compresión comporta un aumento del tiempo de actualización de la imagen en el terminal hasta 3 veces el tiempo necesario para actualizar la misma imagen no comprimida. Aproximadamente se necesitan de 0,5 segundos a 1,5 segundos para actualizar una imagen 640x480 pixel.**



Actualizar:

Actualiza la visualización de la imagen cargándola del disco de origen.



Cortar:

Permite seleccionar una parte de la imagen eliminando el resto automáticamente.



Redimensionar:

Permite modificar las dimensiones de la imagen antes de introducirla en VTWIN. Esta función posee otras funciones y precisamente:

Adaptar imagen a la pantalla:

Permite adaptar automáticamente las dimensiones de la imagen a las de la pantalla.

Mantener proporciones:

Permite mantener las proporciones de la imagen durante el redimensionamiento.

Tipo de redimensionamiento:

Permite determinar el tipo de algoritmo utilizable para redimensionar la imagen.

Dimensiones:

Permite definir las nuevas dimensiones de la imagen.

Zoom:

Permite agrandar o reducir la imagen visualizada.

Filtros:

Permite aplicar algunos filtros para mejorar la visualización de la imagen a importar.

Las dimensiones de las *Imágenes de Proyecto* todavía pueden ser modificadas después de la importación en VTWIN, seleccionando la imagen y arrastrando un ángulo (estiramiento de la imagen).

 **El estiramiento comporta un aumento del tiempo de actualización de la imagen en el terminal hasta 2 veces el tiempo necesario para actualizar la misma imagen redimensionada en fase de importación en VTWIN. Aproximadamente se necesitan de 0,5 segundos a 1,0 segundos para actualizar una imagen 640x480 pixel.**

La resolución mínima para posicionar las *Imágenes de Proyecto* es 1 pixel.

Las *Imágenes del Proyecto* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir la imagen. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función de la imagen y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Nombre del archivo (♣):

Indica el nombre de la imagen fuente antes de importarla al VTWIN.

Carpeta:

Indica la carpeta en el disco donde está colocada la imagen fuente.

Tipo de archivo:

Indica el formato posible de la imagen fuente.

Discos:

Indica el disco donde está colocada la imagen fuente.

Vista preliminar:

Visualiza la imagen que se desea introducir.

A continuación sigue una tabla que asocia las potencialidades gráficas de VTWIN a los terminales y a sus revisiones.

Tabla 4.3: Funciones gráficas correlatas a la revisión hardware del terminal VT.

TERMINALES		FUNCIONES					
Modelo	Revisión	16 Colores	256 Colores	Estiramiento imágenes	Compresión imágenes	Formato imágenes (ver nota)	Dithering
VT300W	1	--	--	--	--	●	●
VT310W	1	--	--	--	--	●	●
VT320W	1	●	--	--	--	●	●
VT330W	1	●	--	--	--	●	●
	2	●	--	--	--	●	●
	3	●	--	--	--	●	●
	≥4	--	●	●	●	●	●
VT155W	1	--	--	--	--	●	●
VT185W	1	●	--	●	●	●	●
VT505H	1	--	--	--	--	●	●
VT505W	1	--	--	--	--	●	●
VT515W	1	--	--	--	--	●	●
VT525H	1	●	--	--	--	●	●
VT525W	1	●	--	--	--	●	●
VT555W	1	--	--	--	--	●	●
VT560W	1	--	--	--	--	●	●
VT565W	1	●	--	--	--	●	●
	2	●	--	--	--	●	●
	3	●	--	--	--	●	●
	≥4	--	●	●	●	●	●
VT575W	1	--	●	●	●	●	●
VT580W	1	--	●	●	●	●	●
VT585W	1	●	--	--	--	●	●
	2	●	--	--	--	●	●
	3	●	--	--	--	●	●
	≥4	--	●	●	●	●	●
VT585WB	1	--	●	●	●	●	●
VT595W	1	--	●	●	●	●	●

Nota: JPG, CMP, ICO, CUR, PCX, PCD, FPX, DIC, TIF, WMF, EMF, XPM, IFF, PMB, JBG, PSD, PNG, TGA, EPS, RAS, WPG, PCT.

-- : no aplicable



El formato gráfico TIFF no debe ser comprimido.

Macros

Una *Macro* permite agrupar un conjunto de funciones internas y/o de mandos directos ejecutables en secuencia.

Las *Macros* están sometidas a los vínculos siguientes.

- Las funciones y los mandos directos siguientes no se pueden introducir:
Mando directo “Poner a uno el bit temporalmente”
Mando directo “Poner a cero el bit temporalmente”
Función “Listado de las páginas”
- La función “Salir del proyecto” se puede introducir sólo por última.
- Los mandos relativos a la gestión “Recetas” se pueden introducir sólo como últimas funciones.

Las *Macros* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir la macro. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función de la macro y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Listado de las funciones (♣):

Muestra el listado de las funciones admitidas por la macro.

Función:

Permite elegir las funciones para añadir en el listado de las funciones. (Ver Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:”).

Especificación de la función:

Especifica una función genérica del parámetro.

Ejemplo.

Si se ha elegido la función macro, permite especificar la macro que se desea activar.

Objeto:

Es un sublistado de la función ya especificada.

Conexiones

La función *Conexiones* permite intercambiar las informaciones entre los dispositivos mediante el VT.

La función *Conexiones* se utiliza con dispositivos conectados a todos los puertos serie del VT.

Al poner en marcha el VT, las *Conexiones* están siempre activas, cada una con su modo de funcionamiento.

Las *Conexiones* se hacen cargo de convertir el formato de la variable fuente y de la variable destinación según los siguientes criterios:

- Si la variable fuente está asociada a límites de introducción y/o corrección matemática, se ignorarán los límites.
- Si la variable destinación está asociada a límites, no será posible escribir un valor que exceda los límites. Precisamente, si el valor es más bajo que el límite mínimo, se escribirá el límite mínimo; si el valor es más alto que el límite máximo, se escribirá el límite máximo. En todo caso, se escribirá el valor sin modificaciones.
- Si la variable destinación está asociada a una corrección matemática, será aplicada antes de escribir el valor. Controle que el valor no exceda los límites, de lo contrario se procederá como el punto precedente.
- Si la variable fuente es de tipo word y la variable destinación es de tipo byte, el valor escrito será válido sólo si el valor contenido en la variable fuente pueda ser contenido enteramente en el byte. Respete el signo.
- Si la variable destinación es más grande que la variable fuente, cualquier valor leído es correctamente enviado al dispositivo destinación.
- Si la variable fuente tiene signo (por ejemplo -52) y la variable destinación no, se escribirá 0 pero, si el valor fuente es un número positivo, se escribirá el valor fuente sin ninguna variación.
- Si la variable fuente es más pequeña que la variable destinación, la escritura del valor ocurrirá sólo con la parte que la variable destinación puede contener. A continuación se han indicado algunos ejemplos de variables fuente word y variables destinación byte:

Variable fuente (Word)		Variable destinación (Byte)	
Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal
128	80	128	80
1024	400	0	0
1026	402	2	2

- Si la variable fuente es de tipo coma flotante y la variable destinación es

- de tipo numérico, se escribirá sólo la parte entera. Vea el punto precedente.
- Si la variable fuente es de tipo numérico y la variable destinación es de tipo coma flotante, se escribirá el número entero.
 - Si la variable fuente es de tipo ascii y la variable destinación es de tipo numérico o coma flotante, se sacará el valor numérico del dato ascii y se escribirá en la variable numérica. Si el dato ascii contiene una secuencia que no sea numérica, el valor escrito en la variable numérica/coma flotante no tendrá sentido.
 - Si la variable fuente es de tipo numérico y la variable destinación es de tipo ascii, se escribirá una secuencia con el valor numérico leído. Si la variable no es bastante larga para contener todo el número, la secuencia contendrá caracteres sin sentido.

Las *Conexiones* se pueden definir según los siguientes modos de lectura/escritura:

- Lectura y escritura a polling
- Lectura a polling y escritura individual a cada cambio
- Lectura y escritura a mando

Lectura y escritura a polling:

El VT lee la variable fuente a intervalos de tiempo constantes y pre-establecidos (de 100ms a 10h); la escritura de la variable destinación ocurre inmediatamente después cada lectura.

Lectura a polling y escritura individual:

El VT lee la variable fuente a intervalos de tiempo constantes y pre-establecidos (de 100ms a 10h) mientras la escritura de la variable destinación ocurre solo si el valor leído por la variable fuente es diferente con respecto al precedente. Si el valor ha cambiado, la escritura ocurre inmediatamente después de la lectura.

El VT guarda los valores leídos por la variable fuente en un buffer único válido para todas las conexiones (ver Manual Hardware).

Cada conexiones ocupa mínimo 2 byte. Por las conexiones con variable secuencia un caracter vale 1 byte, redondeando la word (5 caracteres ocupan 3 word).

Lectura y escritura a mando:

El VT lee una variable fuente y escribe la variable destinación a cada mando interno o mediante el intercambio de datos. (Ver Pág. 4-63).

Las *Conexiones* se asocian con parámetros distintos que necesitan de ser

compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

 Opciones generales.

Número:

Indica el número de identificación de la conexión.

Nombre:

Define la conexiones. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado de parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Es mejor si fuera la explicación por extenso de la conexiones y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Fuente (variable fuente):

Permite decidir el dispositivo donde leer la variable.

Variable (variable fuente) (♣):

Es la variable a la cual se asocia la conexiones.

Fuente (variable destinación):

Permite decidir el dispositivo donde escribir la variable.

Variable (variable destinación) (♣):

Es la variable a la cual se asocia la conexiones.

 Modo.

Modo de lectura/escritura:

Permite decidir el modo de utilizar.


Tiempo de polling:

Permite establecer el intervalo de tiempo entre una lectura y la sucesiva.

Páginas de Impresión

Antes de definir lo qué es una página de impresión hay que precisar que cuando se habla de página no se entiende la hoja física de la impresora, sino más bien un conjunto de líneas que originan una página “lógica”. Entonces, los contadores de página se refieren a este tipo de página y no a la hoja física. Supongamos tener, por ejemplo, una impresora que utilice hojas cuya área de impresión es de 80 líneas; si, al definir la página, declaramos que la página se compone de 40 líneas, en la hoja cabrán 2 páginas, y el contador marcará 2 a pesar de que físicamente, se ha imprimido sola una hoja.

El esquema abajo muestra la relación entre página “lógica” y hoja física o relación de impresión.



Una *Página de Impresión* es un conjunto de campos que determinan el aspecto del documento definido por el usuario y que puede ser enviado a una impresora directamente conectada con el VT.

Las páginas **no** pueden contener elementos gráficos como imágenes y dibujos.



Es posible sólo una impresión texto y utilice sólo los fonts ESA estándar. Los fonts personalizados pueden originar visualizaciones erradas.

Las páginas tienen los Atributos siguientes:

- Número
Número progresivo que identifica una página del listado.
- Nombre
Nombre que define la página para que se reconozca fácilmente su función.
- Utilizar los parámetros globales
Permite especificar si utilizar los parámetros de impresión locales o globales del proyecto.
- Líneas por página
Determina el número de líneas que se pueden imprimir por página si no se utilizan los parámetros globales.
- Columnas por página
Determina el número de columnas que se pueden imprimir por página si no se utilizan los parámetros globales.



Una vez creada la página de impresión, la variación de este parámetro comporta la modificación manual por parte del operador de todos los textos multilenguas que exceden el número definido de columnas.

- Margen izquierdo
Determina el número de caracteres del margen por página si no se utilizan los parámetros globales.



El margen izquierdo se suma al número de columnas por página, por lo tanto longitud página = número columnas + margen izquierdo.

En las páginas de impresión es posible introducir todos los elementos utilizables en una página de texto. (Ver Pág. 4-3 -> “Páginas”)



Por cada página de impresión se puede introducir hasta un máximo de 64 variables para el VT170W y 128 para los otros terminales.

Los campos dinámicos introducidos en una página se convierten automáticamente en campos lectura, por lo tanto los datos contenidos en estas páginas no se pueden variar.

Los elementos introducidos en las páginas de impresión adoptan *Atributos de impresión* siguientes:

- Cambio página
Permite ir a la página sucesiva y luego imprime el campo con este atributo activo.
- Negrita
Permite imprimir el campo en negrita.

- Subrayado
Permite imprimir el campo subrayado.
- Con línea
Permite imprimir el campo con línea.
- Cursiva
Permite imprimir el campo en cursiva.
- Código 1
Configurable por el usuario.
- Código 2
Configurable por el usuario.
- Código 3
Configurable por el usuario.
- Código 4
Configurable por el usuario.
- Código 5
Configurable por el usuario.
- Código 6
Configurable por el usuario.

Seleccionando el objeto y haciendo clic en **Edición > Atributos de impresión** se activan los atributos de arriba.

Cabeceras y Pies de páginas

Las *Cabeceras* y los *Pies de página* son un conjunto de campos que determinan el aspecto de la parte superior e inferior de la página definida por el usuario.

Las cabeceras y los pies de página se asocian a una página de impresión.

La cabecera es impresa una sola vez, en la parte superior de la página.

El pie de página es impresa una sola vez, en la parte inferior de la página.

Las cabeceras y los pies de página **no** pueden contener elementos gráficos como imágenes y dibujos.

Una vez declarados para una impresora, las cabeceras y los pies de página no se pueden asociar a otras impresoras, eventualmente hay que duplicarlos. (Si están asociados a la impresora conectada al puerto ASP no se pueden asociar a la impresora conectada al puerto LPT).

Las cabeceras y los pies de página tienen los atributos siguientes:

- Nombre
Nombre que define la cabecera o el pie de página para que se reconozca fácilmente su función.

- Utilizar los parámetros globales
Permite especificar si utilizar los parámetros de impresión locales o globales del proyecto.
- Impresora
Permite seleccionar una impresora entre las definidas en el proyecto, a la cual se asignarán cabeceras y pies de página.
- Líneas por página
Permite determinar el número de líneas que se pueden imprimir por página si no se utilizan los parámetros globales.
- Columnas por página
Permite determinar el número de columnas que se pueden imprimir por página si no se utilizan los parámetros globales.
- Margen izquierdo
Permite determinar el número de caracteres del margen por página si no se utilizan los parámetros globales.

En las cabeceras y pies de página es posible introducir los objetos siguientes:

- Número de hoja de las alarmas
- Número de hoja de la relación
- Número de hoja del histórico de las alarmas
- Número de hoja del hardcopy
- Número de hoja general
- Campo Fecha/Hora
- Texto multilengua

Los objetos listados arriba introducidos en las cabeceras y pies de página adoptan los mismos atributos que los introducidos en la página de impresión. (Ver Pág. 4-105 -> “Atributos de impresión”).

Estos objetos se introducen mediante el campo numérico y luego seleccionando desde el listado la opción Variable fuente.

Número de hoja de las alarmas:

Indica el número de la hoja de las alarmas impresas, se pone a cero al empezar una nueva impresión.

Número de hoja de la relación:

Indica el número de la página contenida en una relación, se pone a cero al empezar una nueva impresión.

Número de hoja del histórico de las alarmas:

Indica el número de la hoja impresa en el histórico de las alarmas, se

pone a cero al empezar una nueva impresión.

Número de hoja del hardcopy:

Indica el número de la hoja del hardcopy.

Número de hoja general:

Indica el número total de las páginas impresas, se pone a cero a la puesta en marcha del VT o mediante una función específica o al mando del dispositivo mediante el área mandos.

Campo fecha/hora:

Ver Pág. 4-31

Texto multilengua:

Ver Pág. 4-4

Relaciones de Impresión

Una *Relación de Impresión* es la función que permite crear una “relación” entre las páginas de impresión para agruparlas en un solo documento.

De la misma manera, permite asociar a las páginas una cabecera y un pie de página entre los ya definidos en el proyecto.

Hay solo una cabecera y un pie de página para cada *Relación de impresión*. Un proyecto tiene varias *Relaciones de impresión*.

Se puede utilizar la misma página para varias relaciones.

Las relaciones se envían a una sola impresora. (ASP o LPT)

Las *Relaciones de Impresión* se distinguen como Relaciones con páginas en Secuencias Iniciales/Finales o en Secuencias Casuales.

Secuencias Iniciales/Finales:

Este tipo de secuencia exige que se indiquen una página inicial y una página final. El número de página inicial tiene que ser menor que el de la página final; no es necesario que todas las páginas entre el intervalo página inicial - página final hayan estén presentes, pero, al menos una página tiene que estar presente para que este tipo de secuencia tenga sentido.

Secuencias Casuales:

Este tipo de secuencia permite colocar las páginas en cualquier orden. Al menos una página tiene que estar presente para que este tipo de secuencia tenga sentido.

Las *Relaciones de Impresión* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Número:

Indica el número de identificación de la relación.

Nombre:

Nombre para definir la relación. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función de la relación y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Secuencia inicial/final:

Permite seleccionar este tipo de secuencia.

Secuencia casual:

Permite seleccionar este tipo de secuencia.

Página inicial (♣):

Parámetro activo sólo si se ha elegido una secuencia inicial/final: permite identificar la página inicial de la secuencia.

Página final (♣):

Parámetro activo sólo si se ha elegido una secuencia inicial/final: permite identificar la página final de la secuencia.

Página seleccionada:

Parámetro activo sólo si se ha elegido una secuencia casual: permite identificar la página para introducir en la secuencia.

Utilizar los parámetros globales:

Permite especificar si utilizar los parámetros de impresión locales o globales del proyecto.

Enviar cambio página al final de la página/pie de página:

Seleccionando este parámetro es posible cambiar página a pesar de que la página aún esté vacía.

Cabecera:

Permite asignar a la relación de impresión una de las cabeceras del proyecto.

Pie de página:

Permite asignar a la relación de impresión uno de los pies de página del proyecto.



Una relación de impresión puede contener una sola cabecera y un solo pie de página, válidos para todas las páginas.

Trend buffers

La función *Trend buffer* permite asociar a un canal de un trend la variable para controlar y representar.

En el *Trend buffer* la lectura de la variable se puede definir de tres maneras:

- Muestra individual a tiempo
- Muestra individual a mando
- Bloque de muestras a mando

Muestra individual a tiempo:

El VT lee la variable (adquiere una muestra) a intervalos de tiempo constantes y preestablecidos (de 500ms a 24h).

Muestra individual a mando:

El VT adquiere una muestra a cada mando interno o mediante el

intercambio datos. (Ver Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos”).

Bloque de muestras a mando:

El VT lee un bloque de muestras adquiridas y memorizadas en el dispositivo conectado. Es el dispositivo que tiene que adquirir las muestras de la variable. Una muestra (cualquiera que fuera el formato del área de memoria del dispositivo Bit, Byte, Word) ocupa de un mínimo de 4Bytes a un máximo de 8Bytes si el formato del área de memoria del dispositivo es doble Word. Es aconsejable utilizar esta función cuando la variación del valor de la variable es muy rápida (>1seg.).

Los valores adquiridos en el *Trend buffer* se memorizan en un buffer interno del VT. Su longitud puede variar puesto que depende del número de muestras que se desea memorizar; cada muestra ocupa 4Bytes, tanto la cantidad de memoria total disponible como el número máximo de muestras dependen del tipo de VT utilizado (Ver Manual Hardware). Cuanto más grande es el número de muestras, más precisa es la representación gráfica del canal.

Cuando el *Trend buffer* está lleno, se vacía de dos maneras:


- FIFO (First In - First Out)
- Ignorar las muestras en exceso

FIFO (First In - First Out):

El trend buffer se vacía automáticamente, una muestra a la vez, al llegar una nueva muestra se deshace de la primera muestra memorizada.

Ejemplo.

Supongamos tener 10 muestras. El esquema a continuación muestra el comportamiento de cada muestra en el buffer.



Ignorar las muestras en exceso:

Cuando el buffer está lleno ya no se memorizan nuevas muestras; el buffer se vaciará mediante un mando interno o mediante el área de intercambio de datos (Ver Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:” y Pág. 4-63 -> “Áreas de Intercambio de Datos”)

Los *Trend buffers* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

📁 Opciones generales.

Número:

Indica el número de identificación del trend buffer.

Nombre:

Nombre para definir el trend buffer. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del trend buffer y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Fuente:

Se puede determinar el dispositivo al cual asociar el trend buffer.

Variable (♣):

Este parámetro asume dos significados distintos según la muestra utilizada. Si se trata de muestras individuales a tiempo y a mando, se define la variable del dispositivo que tiene que ser controlada, mientras que, si se trata de un bloque de muestras a mando, se determina la variable de inicio bloque en el dispositivo donde están memorizadas las muestras.

Ejemplo.

Supongamos que la variable VAR1 esté asociada al registro R100, el bloque donde se memorizará la muestra empezará del registro R100.

📁 Modo.

Número de las muestras:

Este parámetro asume dos significados distintos según la muestra utilizada. Si se trata de muestras individuales a tiempo y a mando, se define el número de las muestras (y por lo tanto, la ocupación de memoria) que tienen que ser memorizadas contemporáneamente en el VT, mientras que, si se trata de un bloque de muestras a mando, se determina la longitud del bloque en el dispositivo donde están memorizadas las muestras.

Ejemplo.

Supongamos definir un número de 60 muestras; utilizando un dispositivo con registros de 32 bits, una muestra ocupará 8Bytes (1 registro completo); se necesitarán de 480Bytes (8x60) y, por lo tanto, se utilizarán 60 registros. Si el bloque empieza de R100, será de R100 a R160.

Modo de muestreo:

Se puede determinar el modo de muestreo. (Ver Pág. 4-110 -> “Trend buffers”).

Velocidad de muestreo:

Permite determinar el intervalo de tiempo entre una lectura de las muestras y la sucesiva.

Tipo de cola:

Se puede determinar como gestionar las muestras del buffer en exceso. (Ver Pág. 4-111 -> “FIFO (First In - First Out)”).

Equaciones

La función *Ecuaciones* permite resolver simples expresiones matemáticas.

La función *Ecuaciones* ejecuta las operaciones de suma [+], resta [-], multiplicación [*] y división [/] y puede ejecutar cálculos con dos niveles de paréntesis.

La función *Ecuaciones* puede utilizar máximo 4 variables (1 para el resultado y 3 como operandos) y 99 constantes para una sola expresión.

Ejemplo de ecuación.

$$[VAR_1] = [VAR_2]*28 + (([VAR_3]*2) + ([VAR_4]*2))$$

La función *Ecuaciones* ejecuta cálculos con variables a Bit, Byte, Word, Dword y Floating-point.

La función *Ecuaciones* ejecuta el cálculo cuando es pedida por una Operación automática (ver Pág. 4-114).

El número de *Ecuaciones* utilizables depende del terminal utilizado (ver Manual Hardware).

Las *Ecuaciones* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir la ecuación. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del listado de las imágenes y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

Equación (♣):

Permite introducir los operadores matemáticos y los operandos de la expresión matemática digiteando directamente en la ventana o usando las teclas apropiadas.

Operaciones automáticas

La función *Operaciones automáticas* permite hacer ejecutar al terminal una Acción determinada al ocurrir un Evento.

Las acciones posibles son las siguientes:

- Ejecutar una Ecuación (ver Pág. 4-114 -> “Ecuación (D):”).
- Ejecutar una Función (ver Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:”).

Se define Evento desencadenante cuando se verifique la condición que el usuario está controlando.

Los eventos que pueden desencadenar una acción son los siguientes:

- Tiempo vencido del timer interno.
- Valor asumido por una variable.
- Presión de la ☐ Enter una vez definida una variable.

Tiempo vencido del timer interno:

Permite ejecutar la operación automática vencido el tiempo del timer interno asociado (ver “Capítulo 6 -> Timers”)

Ejemplo.

Supongamos definir un timer interno con un valor de 1 segundo, eso significa que, una vez vencido el tiempo, se ejecutará la acción asociada a la operación automática.

Valor asumido por una variable:

Permite ejecutar la operación automática cuando la variable que el usuario está controlando se pone a cierto valor o entra en un intervalo determinado de valores. La variable es controlada a intervalos de tiempo preestablecidos (100ms a 25seg).


Ejemplo.

Supongamos controlar una variable cada 100ms y fijar el valor a controlar a 1024. Eso significa que la variable es controlada una vez vencido el tiempo de control y, al alcanzar el valor de 1024, se ejecutará la acción asociada a la operación automática.

Presión de la ☐ Enter una vez definida una variable:

Permite ejecutar la operación automática cuando, una vez definido el campo en el terminal, se presiona la tecla ☐ Enter.

Si necesario, la función *Operaciones automáticas*, puede disponer de una condición ulterior que, en función del valor de una variable, habilita o inhabilita el control del evento. Este mecanismo se llama Condición Habilitante.



El número de las *Operaciones automáticas* utilizables depende del terminal utilizado (ver Manual Hardware).



Las Operaciones automáticas relacionadas al mismo Evento se ejecutan según el orden de introducción.

Eso significa que si el orden de introducción no es correcto, se corre el riesgo que la acción se verifique con un evento en retraso.

Ejemplo.

Evento: Timer_1

Operación automática_01: Ecuación_01

Operación automática_02: Ecuación_02

Operación automática_03: Ecuación_03

Ecuación_01: $[VAR_1] = [VAR_4] + [VAR_5]$

Ecuación_02: $[VAR_3] = [VAR_1] + [VAR_2]$

Ecuación_03: $[VAR_2] = [VAR_6] + [VAR_7]$

Hay que relevar que la Ecuación_02 produce el resultado correcto $[VAR_3]$ con un evento en retraso, visto que la variable $[VAR_2]$ aún no contiene los valores actualizados. En efecto, ésta se calcula al paso sucesivo Ecuación_3.

Para eliminar este inconveniente basta con visualizar las Ecuaciones dentro de las Operaciones automáticas en el orden siguiente:

Operación automática_01: Ecuación_01

Operación automática_02: Ecuación_03

Operación automática_03: Ecuación_02

 **El orden de visualización de las Operaciones automáticas puede no ser el mismo que el orden de introducción, la visualización sigue el orden alfabético.**

Orden de Introducción	Orden de Visualización
Operación_001	Operación_001
Operación_003	Operación_002
Operación_002	Operación_003

Las *Operaciones automáticas* se asocian con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Nombre:

Nombre para definir el listado de las imágenes. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Comentario:

Se puede asignar un comentario. Sería mejor si fuera la explicación por extensión de la función del listado de las imágenes y de su significado, pero puede ser también una secuencia alfanumérica de caracteres.

 Acción.

Objeto:

Permite determinar si la acción que debe ser ejecutada por el terminal es una Ecuación o bien una Función.

Nombre (♣):

Activo sólo si el objeto Ecuación está seleccionado: permite seleccionar la ecuación a enviar en ejecución.

Función (♣):

Activo sólo si el objeto Función está seleccionado: es posible asociar una de las funciones listadas (Pág. 4-82 -> “Funciones asociables a las teclas F y/o E y a los botones táctiles:”) o uno de los mandos directos (Pág. 4-90 -> “Mandos Directos”).

Especificación de la función (♣):

Especifica el modo operativo de la función seleccionada.

Ejemplo.

Eliendo la función macro permite establecer la macro a activar.

Valor:

Ulterior sublista en la función especificada.

 Evento.**Tipo:**

Es posible determinar el tipo de evento que debe ser controlado para poder ejecutar la acción asociada.

Nombre (♣):

Activo sólo si el objeto tipo Timer está seleccionado: permite seleccionar el timer que debe ser controlado para ejecutar la acción.

Fuente:

Activo sólo si el objeto tipo Variable está seleccionado: es posible determinar la origen de la variable, si, en el dispositivo, o una variable de memoria de datos u otro. (Ver Pág. 4-52 -> “Variables”).

Variable (♣):

Activo sólo si el objeto tipo Variable está seleccionado: es la variable a la cual se refiere el evento.

Intervalo de muestreo:

Activo sólo si el objeto tipo Variable está seleccionado: permite determinar el intervalo de muestreo entre una lectura y la sucesiva (de 100ms a 25seg).

Condición:

Activo sólo si el objeto tipo Variable está seleccionado: permite determinar el criterio de control de la condición si “Igual a” o bien “Comprendido entre”.

Valor:

Activo sólo si el objeto tipo Variable está seleccionado: permite determinar el valor a asignar para el control de la condición.

 Condición habilitante.**Usar condición habilitante:**

Permite la activación de esta función.

Fuente:

Ver Evento Pág. 4-118.

Variable (♣):

Ver Evento Pág. 4-118.

Condición:

Ver Evento Pág. 4-119.

Valor:

Ver Evento Pág. 4-119.

Contenido	Página
Archivo	5-2
Edición	5-12
Herramientas	5-13
Ver	5-14
Opciones	5-14
?	5-14

Este capítulo se compone de 14 páginas.



Las opciones listadas del menú a continuación no funcionan si se ha abierto el proyecto en cuestión (mediante el editor del proyecto). Primero guarde y cierre el proyecto.

Archivo

Nuevo...

Permite crear un nuevo proyecto. Seleccionando esta  se accede al recuadro siguiente:

1) Permite crear un proyecto para VT Único.


2) Permite crear un proyecto para un Adaptador.

3) Permite crear un proyecto de Red ESA-NET.

Seleccione un icono u otro.


Acepte haciendo clic en  Ok.

Si desea abrir un proyecto reciente seleccione la  Recién, se desplegará el recuadro siguiente.



Se muestra un listado de los proyectos disponibles.

Seleccione el proyecto deseado y acepte haciendo clic en  Ok.



1) Permite introducir el proyecto a abrir.


2) Permite visualizar los archivos disponibles.

3) Permite visualizar las carpetas disponibles.

4) Permite elegir las unidades de discos.

Para abrir el proyecto seleccione el archivo deseado.

Haga clic en .



Proyecto VT único:

Seleccionado el icono VT único y confirmada la selección, se visualizará el recuadro del configurador del proyecto a continuación.

⚠ Los recuadros de parametrización comunes al proyecto en Red ESA-NET se mostrarán sólo al abrir el proyecto VT único.

⚠ Para saber cuáles impresoras se puedan utilizar directamente conectadas al VT ver “Capítulo 16 -> Impresoras conectables directamente al VT”.


1) Lista todos los dispositivos que se pueden introducir en un proyecto

2) Lista los dispositivos ya introducidos en un proyecto.

Para cambiar el tipo de terminal hay dos maneras.

a) Seleccione el icono en el lado Proyecto, haga clic en  Herramientas >Convertir; elija el VT deseado en la lista y acepte.


b) Seleccione el icono en el lado Proyecto, haga clic en , seleccione otro VT en el lado Dispositivos y arrástrelo al lado Proyecto.



Seleccione, uno cada vez, todos los dispositivos para conectar al VT.

Del lado Dispositivos, arrástrelos hacia el puerto al cual desea conectarlos (ej. MSP, ASP, LPT) en el lado Proyecto.

Para visualizar y/o modificar los parámetros de los dispositivos y/o de los puertos de comunicación de un proyecto, seleccione el icono deseado y luego el menú Edición>Propiedades se despliegan los recuadros a continuación.



Si no fuera posible enganchar el dispositivo, significa que el puerto elegido no lo soporta.

! Es aconsejable que Usted no cambie su dispositivo una vez empezado el proyecto. La sustitución del dispositivo con otro podría comportar la pérdida total o parcial de las variables (ver “Apéndice C”)

1) Se visualiza el nombre asignado al dispositivo conectado.


2) Visualiza el tipo de dispositivo conectado.

3) Asignación del comentario.

4) Visualiza los parámetros del dispositivo.

5) Permite seleccionar el/los archivos a importar que contienen las variables.

Haga clic en ☐ Importar Var., se visualiza la máscara siguiente.



! El punto 5 se visualiza exclusivamente si el dispositivo conectado admite la función Importar Variables.


! La función Importar Variables no es obligatoria, facilita simplemente el procedimiento de introducción de las variables en el proyecto (ver “Capítulo 6 -> Variables”).

1) Visualiza el/los archivos a importar.

2) Permite seleccionar la carpeta que contiene el/los archivos.

3) Permite seleccionar contemporáneamente todos los archivos.

Seleccione los archivos a importar. Haga clic en ☐ OK para aceptar y volver a la máscara precedente.



! Las máscaras “Parámetros del dispositivo” pueden variar según el dispositivo conectado.



El recuadro “Parámetros del dispositivo” no está reproducido porque varía según la función del dispositivo conectado.


1) Visualiza el nombre asignado a la impresora conectada.

2) Visualiza el tipo de impresora conectada.

3) Asigna el comentario.

4) Visualiza los parámetros de impresión.


Haga clic en  Atributos, se despliega el recuadro siguiente.



1) Selección del formato de los códigos de la impresora.

2) Permite personalizar los atributos de impresión del Código 1 al Código 6.

Seleccione una  y haga clic en .



(2) Nombre:

Nombre del código para enviar a la impresora; posiblemente utilizar un nombre que identifique la función.

(2) Activar:

Mando para activar el atributo.


(2) Inhabilitar:

Mando para inhabilitar el atributo.


(2) Vista preliminar:

Permite personalizar la vista preliminar de la acción mandada. Esta  es muy útil cuando hay que identificar el código personalizado dentro de un contexto.

Defina la vista preliminar y acepte haciendo clic en  Ok.




Haga clic en  Actualizar para confirmar las modificaciones y acepte haciendo clic en  Ok.



1) Introducción de los parámetros de control de la impresora.

Acepte haciendo clic en  Ok.



(1) CR/LF automático:

Si la impresora dispone de esta función, puede ejecutar el mando “punto y aparte” después de cierto número de columnas, de lo contrario es el VT que lo ejecuta.

(1) Tiempo después CR (mseg.):

Tiempo de retraso para que el carro vuelva a la posición de reposo, antes de enviar un comando o carácter mediante el VT.


(1) Tiempo (mseg):

Intervalo que transcurre entre un comando enviado por el VT y otro.

Proyecto Adaptador:

El procedimiento para la creación de este proyecto es igual que el “Proyecto VT único”, la diferencia está en el dispositivo utilizado que aún no es un VT sino un PC con ADT.

Como ya ilustrado, acceda al siguiente recuadro, ejecute la conversión de VT a PC y conecte un adaptador o seleccione el icono Adaptador. Acepte haciendo clic en OK (ver Pág. 5-3).



Ahora seleccione el dispositivo de conectar al PC y arrástrelo hacia el ADT (ver Pág. 5-3).

Proyecto Red ESA-NET:

Seleccionado el icono Red ESA-NET en la ilustración de Pág. 5-3, y aceptada la selección, se visualizará el recuadro del configurador del proyecto a continuación.


⚠ Para los recuadros de parametrización comunes al proyecto VT único, ver Pág. 5-3.

⚠ Para saber cuáles impresoras se puedan utilizar directamente conectadas a VT ver “Capítulo 16 -> Impresoras conectables directamente al VT”.

1) Lista todos los dispositivos que se pueden introducir en un proyecto

2) Lista los dispositivos ya introducidos en el proyecto.

Para el número máximo de los participantes, ver Manual Hardware.




Seleccione, uno a la vez, todos los VTs y PCs para introducir en la red.

Seleccione, uno a la vez, todos los dispositivos para conectar al VT.

Del lado Dispositivos, arrástrelos hacia el puerto al cual desea conectarlos (ej. MSP, ASP, LPT) en el lado Proyecto.

Para visualizar y/o modificar los parámetros de los dispositivos y/o puertos de comunicación de un proyecto, ver proyecto VT único Pág. 5-3.



Hay que remarcar que el VTWIN conecta automáticamente el puerto serie preferencial para la conexión en red ESA-NET, marcándolo con  (Para más detalles sobre el criterio de elección, ver Manual Hardware “Conexiones en red”). Si necesario, puede cambiar el tipo de puerto serie utilizado. La ilustración abajo muestra la conexión del VT190W en red ESA-NET, mediante puerto serie MSP.


Seleccione el puerto REDDECAMPO del VT, haga clic en , la red estará desconectada.

En el lado Dispositivos seleccione el dispositivo y arrástrelo al puerto RED DE CAMPO.


Seleccione el puerto MSP y haga clic en .

Se ha restablecido la conexión en red ESA-NET mediante el puerto serie MSP.

Para visualizar y/o modificar los parámetros de los dispositivos y/o puertos de comunicación de un proyecto. Ver proyecto VT único Pág. 5-3.



- 1) Visualiza la velocidad de comunicación.
- 2) Visualiza el tipo de dispositivo conectado.
- 3) Asigna la dirección de red (distinta por cada participante).
- 4) Visualiza el VT asociado a cierta dirección de red.



Abrir...

Permite abrir un proyecto ya existente.

Versiones...

Permite crear en modo automático o a mando muchas versiones del mismo proyecto.

Las versiones de proyecto son colocadas en una subcarpeta del proyecto original llamada con el mismo nombre del proyecto pero sin extensión.


Al nombre del archivo se añade un prefijo "REVxx_" donde xx es un número progresivo que indica las versiones; 01 identifica siempre la versión la más reciente.

Cada versión de archivo crea un archivo de texto donde es posible introducir una descripción.

Los archivos de versión pueden ser generados en modo comprimido. A este tipo de proyecto se añade una "z" a la extensión (.VTSz - .VTNz).

La selección de la  Versiones... determina la visualización de la máscara siguiente:

- 1) Permite di creare una versione del progetto.
- 2) Permite di impostare la creazione in automatico di una versione ogni volta che si chiude il progetto.
- 3) Permite di determinare se il progetto deve essere compresso.
- 4) Permite di impostare il numero massimo di versioni consentite.
- 5) Permite di visualizzare e gestire le versioni del progetto.



Guardar

Permite guardar en el disco el proyecto que está visualizando.

Guardar como...

Permite guardar el proyecto en el cual está trabajando bajo un nombre diferente.

Salir

Permite salir de VTWIN.

Edición

Propiedades...

Permite visualizar y/o modificar las propiedades (nombre y comentario) de un VT dentro de un proyecto.

Modificar

Permite acceder al editor del proyecto donde se puede crear y modificar un proyecto.

Cambiar nombre

Permite cambiar el nombre del proyecto o de los proyectos.

Eliminar

Permite eliminar cierto proyecto del archivo.



El proyecto es eliminado DEFINITIVAMENTE.

Herramientas***Convertir...***

Permite convertir un tipo de VT contenido en el proyecto en otro (por ej. de VT170W a VT190W).



La conversión del tipo de VT o del tipo de dispositivo conectado puede perjudicar datos y gráficos.

Importar...

Permite importar un proyecto VT único y/o un proyecto Adaptador en un proyecto de Red ESA-NET.

Exportar...

Permite exportar un proyecto VT único y/o un proyecto Adaptador desde un proyecto de Red ESA-NET.



Puede utilizar el proyecto Adaptador sólo para importarlo a otro proyecto de red ESA-NET. No puede utilizarlo como proyecto Adaptador único.

Crear disco de actualización del terminal operador

Ver “Capítulo 12 -> Creación de un disco de actualización“

Actualización BOOT

Ver “Capítulo 13 -> Actualización del BOOT“

Imprimir...

Ver “Capítulo 10 -> Cómo crear una documentación“

Ver***Textos de los listados***

Permite activar o inhabilitar la visualización de la barra con los textos.

Dispositivos

Permite activar o inhabilitar la visualización de la columna de los dispositivos.

Barra de estado

Permite activar o inhabilitar la visualización de la barra de estado.

Opciones***Idioma del VTWIN***

Permite desplegar un recuadro que lista los idiomas de visualización de VTWIN.



Cuando seleccione la visualización en Chino es necesario definir el idioma Chino también en las Opciones Internacionales de su PC (ver también “Capítulo 15 -> Uso de un Font TTF Extendido”).

?***Índice***

Permite desplegar el índice y el contenido del Help en Línea.

Acerca de...

Permite desplegar el recuadro para buscar un argumento específico.

Acerca de VTWIN...

Permite desplegar el recuadro de las **Informaciones del sistema** y de **Controlar la instalación**: el primero para información sobre la máquina donde está instalado VTWIN, el segundo para información sobre la instalación de VTWIN.

Capítulo 6

Menú detallado del editor

Contenido	Página
Proyecto	6-2
Herramientas	6-2
Objeto	6-5
Campos	6-5
Edición	6-5
Página	6-6
Configuración	6-7
Ventanas	6-34
?	6-35

Este capítulo se compone de 36 páginas.

Proyecto***Actualizar datos públicos***

Permite guardar en el disco los datos públicos poniéndolos a disposición de otros participantes de la red ESA-NET.

Cerrar

Permite quitar el proyecto que está visualizando, su salvaguardia está subordinada a la elección del operador.

Herramientas***Compilar el proyecto***

Ver “Capítulo 9 -> Cómo compilar y transferir el proyecto“

Transferir el proyecto

Ver “Capítulo 9 -> Cómo compilar y transferir el proyecto“

Download por Módem

Ver “Capítulo 9 -> Cómo compilar y transferir el proyecto“

Dibujar el font

Ver “Capítulo 14 -> Cómo dibujar los fonts“

Backup/Restore

Permite recuperar (backup) las recetas y/o el proyecto desde el VT y los transfiere (restore) a uno o más terminales. Los archivos son guardados en un disco; los archivos restaurados no son modificables.

Backup/Restore mediante Módem

Función análoga a Backup/Restore con la diferencia que en este caso se ejecuta el control de la presencia del Módem.

Esportar al file

Permite la exportación de una serie de informaciones (para más detalles ver los menús específicos listados a continuación) mediante un file de texto formateado (TXT) o mediante un file formato Comma Separated Value (CSV). El primer formato es editable con un editor de texto, el segundo se puede editar también con programas para la gestión de papeles electrónicos (Ej. Excell). Para la formateación de los campos ver “Apéndice B“).

 **El separador del CSV depende del idioma configurado en las Definiciones Internacionales. Por eso les aconsejamos que mantengan las mismas definiciones durante la exportación y la sucesiva importación (ver también “Capítulo 15 -> Soporte multilingüe”).**

Este menú contiene los menús secundarios listados a continuación.

Exportar traducciones

Permite la exportación de un VT de todos los textos que prevén una traducción. De esta manera es posible introducir las traducciones necesarias sin el uso de VTWIN (ver también “Capítulo 15 -> Soporte multilingüe”).

 **Para generar el archivo basta definir un idioma de proyecto, pero para asignar las traducciones defina dos idiomas al menos (Ver Pág. 6-13).**

 **No cambie el idioma de referencia en el archivo, de lo contrario aún no lo podrá importar.**

 **Sucesivamente importe el archivo exportado al mismo proyecto.**

 **En fase de editaje haga atención a no perjudicar la formateación del archivo, podría perder unos textos y perjudicar la importación del archivo.**

Variables

Permite exportar todas las variables contenidas en el proyecto. De esta manera es posible intercambiar las informaciones entre programas diferentes y/o poder modificar/introducir variables sin el uso de VTWIN.

 **La eliminación de una o más variables en el file no comporta la eliminación una vez importado de nuevo el file en VTWIN.**

Importar del file

Este menú contiene los menús secundarios listados a continuación.

Importar traducciones

Permite importar a un VT todos los textos precedentemente exportados mediante archivo formateado.

 **Genere el archivo mediante la función Exportar traducciones. Sucesivamente podrá modificarlo.**

 **No es posible importar archivos exportados de otros proyectos.**

Variables

Permite introducir unas variables en el proyecto importándolas de uno o más files externos a VTWIN. Puede ser que estos files fueron precedentemente exportados y adecuadamente modificados (TXT o CSV) o file generados mediante el programa de gestión del proyecto del dispositivo conectado al VT (AWL e/o ASC) y se deben adquirir por VTWIN (ver “Capítulo 5 -> Proyecto VT único:”).

 **Los file AWL y ASC se importan por entero sin poder discriminar las variables contenidas (para importar cada variable ver “Capítulo 4 -> Importar variables:”).**

 **En fase de importación es importante compilar todos los parámetros pedidos para que sean compatibles con el file que están importando (Ej. Unicode o ASCII, etc.).**

 **Las variables con parámetros errados después de la importación de los files CSV y/o TXT se evidencian con un asterisco (*) delante del nombre de la variable y en la ventana Visualización se listarán los parámetros errados.**

 **Eventuales variables con el mismo nombres serán sobrescritas sin algún aviso.**

Importar Exportar del usuario DB

Este menú contiene el menú secundario a continuación.

Cabecera/Pie de página:

Permite importar o exportar de un proyecto la cabecera y el pie de página para utilizarlos en otros proyectos.

Definición editor externo

Permite definir el editor externo a VTWIN para visualizar/modificar las variables cuando utilicen Editor Externo. VTWIN define automáticamente el editor en el registro de configuración de su PC.

Es posible modificar/definir el editor en cualquier momento compilando los

campos siguientes:

Aplicación:

Permite introducir la aplicación de utilizar.

Formato:

Permite definir el tipo de formato utilizable abriendo la lista de las variables.

Para activar el editor externo, vayan a la ventana Componentes del proyecto, seleccionen la opción Variables y hagan clic en Editor Externo.

 **Para que las modificaciones en el VTWIN sean efectivas es necesario guardar el file usando el nombre propuesto por VTWIN.**

Objeto

El contenido de este menú se explicará sucesivamente en el “Capítulo 7 -> Significado de los iconos del menú configurador“, donde se mostrarán los significados de los iconos del VTWIN.

Campos

El contenido de este menú se explicará sucesivamente en el “Capítulo 7 -> Significado de los iconos del menú configurador“, donde se mostrarán los significados de los iconos del VTWIN.

Edición

Parámetros

Permite activar las modificaciones de las propiedades de un elemento seleccionado.

Indicaciones multilenguas


Permite modificar las traducciones de un texto multilengua seleccionado.

Crear macro campo

Permite agrupar muchos campos como si fueran uno. Esta función vale solo para los campos numéricos. Para poder crear un macro campo, es necesario poder definir cada campo; los campos de sola lectura son automáticamente excluidos de la selección. La prerrogativa del campo macro es escribir los campos en el dispositivo simultáneamente.

Ejemplo.

Supongamos crear un macro campo compuesto por 3 campos únicos 1-2-3, los campos 1 y 3 están habilitados para escribir, el campo 2 es de sola lectura. Al seleccionar todos los tres, el campo 2 no formará parte del campo macro a pesar de que él también fue seleccionado.



Eliminar macro campo propietario

Seleccionando un campo único, permite descomponer en cada campo el macro campo que lo contiene.

Seleccionar macro campo propietario

Seleccionando un campo único, evidencia cada uno de los campos que componen el mismo macro campo.

Las otras  de este menú se explicarán sucesivamente en el “Capítulo 7 -> Significado de los iconos del menú configurador“, donde se mostrarán los significados de los iconos del VTWIN.

Página

Datos de la página

Permite visualizar la referencia cruzada entre campos y páginas. Se puede elegir un orden por página o por dato. El primero lista todas las páginas y muestra la variable contenida en cada página, el segundo lista todas las variables y muestra las páginas donde están contenidas.

Definición de las teclas internas

Permite definir la asociación entre  F y funciones, válida localmente. Esta asociación tiene la prioridad con respecto a la definición de las teclas globales. Para definir la función, hacer doble clic en la  deseada visualizada en el listado. (Ver también “Capítulo 4 -> Botones Táctiles“).

Definición de las teclas externas

Vale todo lo que se ha dicho sobre la definición de las  internas. Las  externas se llaman  E.

Copiar en los apuntes

Permite memorizar la página gráfica o la página texto visualizada en VTWIN, en los apuntes de Windows que se podrá sucesivamente pegar en otro programa de edición de imágenes (Ej. Paint).

Origen ejes

Este menú contiene el menú secundario a continuación.

Definir:

Permite definir y visualizar (mediante cruz de colimación) las coordenadas X,Y de punto cero relativo al cero absoluto de la página.

Poner a cero:

Permite poner a cero el punto cero relativo, definiendo las coordenadas X,Y que coinciden con el cero absoluto de la página.

Visible:

Permite activar o desactivar la función *Origen ejes*, sin perder las coordenadas del cero relativo.

Configuración *Informaciones del proyecto*

Permite introducir informaciones relativas al proyecto que se pueden imprimir y/o visualizar en la pantalla.

- Creado en fecha
- Modificado en fecha
- Fecha de la última compilación
- Creado con versión VTWIN
- Versión necesaria del firmware

El usuario puede definir las  listadas a continuación:

- Nombre del proyecto
- Versión del proyecto
- Autor
- Empresa
- Comentario

Palabra de acceso

El VT dispone de 10 niveles de *Palabra de acceso* de 0 a 9, utilizadas para limitar el acceso del sistema a ciertos operadores.

Cada *Palabra de acceso* se compone de un máximo de 6 caracteres numéricos.

No es necesario compilar las *Palabras de acceso* en orden de nivel, sino se pueden programar a discreción del usuario (por ejemplo programar los niveles 0, 4, 9 sin programar los otros).

No es posible introducir *Palabras de acceso* idénticas; el nivel 0 es el nivel de máxima seguridad (supervisor).

Las *Palabras de acceso* se asocian con parámetros distintos que necesitan de ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Tiempo de logout:

Identifica el tiempo en minutos después del cual, si no se presiona una , el VT abandona el nivel de palabra de acceso activado. Es el mismo tiempo para todos los niveles. Este parámetro se puede habilitar definiendo el valor del tiempo diferente a cero.

Página o secuencia de logout:

Identifica la página (en los modelos con pantalla táctil) o la secuencia (en los modelos sin pantalla táctil) para visualizar después de la función de logout. Este parámetro se puede habilitar definiendo un valor en el cuadro adecuado.

Niveles de palabra de acceso:

Permite seleccionar el nivel al cual se desea asignar una palabra de acceso.

Nombre (♣):

Nombre para definir el nivel. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Palabra de acceso (♣):

Es el código numérico que identifica la palabra de acceso.

Mediante el mando adecuado las palabras de acceso se intercambian directamente desde el VT. (Ver “Capítulo 4 -> Mando Interno: PASSWORD - Modificar password”).

Timers

Permite definir algunos timers internos en el terminal NO dependientes del dispositivo conectado utilizables como generadores de Evento en las Operaciones automáticas (ver “Capítulo 4 -> Operaciones automáticas”).

El valor del cálculo está comprendido entre 100ms y 25seg (no es modificable por el VT) y no es visualizable directamente en la página.

 **El valor del cálculo de los timers internos NO es retentivo, por eso apagando el terminal se perderán los datos no obstante la batería.**

 **Los timers, si definidos, están siempre activos y se ponen automáticamente una vez vencido el tiempo del valor definido.**

El número de timer depende del terminal utilizado (ver Manual Hardware)
Los *Timers* se asocian con parámetros distintos que necesitan de ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Timer:

Identifica el timer que debe ser activado.

Nombre:

Nombre para definir el timer. Es aconsejable asignar un nombre que facilite el reconocimiento y la comprensión del significado por parte del programador.

Valor:

Permite asignar el valor de cálculo del timer según intervalos fijos de 100ms.

Definición de las teclas internas globales

Permite definir la asociación entre  F y funciones, será válida para todo el proyecto, independientemente de la página visualizada. Esta asociación queda válida hasta cuando se configuren las  localmente página por página, de lo contrario la prioridad pasará a la configuración local. Para definir la función hacer doble clic sobre la  deseada visualizada en el listado. (Ver también “Capítulo 4 -> Botones Táctiles”).

Definición de las teclas externas globales

Vale todo lo que se ha dicho sobre la definición de las  internas globales. Las  externas se llaman  E.

Mensajes de sistema

Es posible volver a definir los mensajes que el VT visualiza en ciertas situaciones (Por ejemplo: si la palabra de acceso no es correcta, se visualiza el mensaje “Palabra de acceso incorrecta”). Los mensajes de sistema son textos multilenguas y, por lo tanto, se pueden traducir.

Campo teclado

Los VTs de la serie touch screen tienen una serie de teclados que se visualizan en fase de definición de los campos dinámicos. Desde esta voz del menú se puede elegir el tipo de teclado utilizable, entre los disponibles en VTWIN.

La tipología de teclado seleccionado valdrá para todos los campos definidos del proyecto.

El *Teclado campos* se asocia con parámetros distintos que necesitan ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Primer retardo de autorepetición:

Identifica el tiempo expresado en milisegundos; siguiendo apretando el , el VT escribirá el mismo caracter.

Ejemplo.

Si el parámetro está puesto a 1000ms ($t_1=1\text{Sec.}$), apretando el  “A” y manteniéndolo apretado, transcurrido 1 Seg. se escribirá otro caracter.


Secesivos intervalos de autorepetición:

Identifica el tiempo expresado en milisegundos; una vez transcurrido el tiempo de “Retraso de autorepetición”, siguiendo apretando un , el VT repetirá el mismo caracter.

Ejemplo.

Si el parámetro está puesto a 500ms ($t_2=0.5\text{Sec.}$), apretando el  “A” y manteniéndolo apretado, transcurrido 0.5 Seg. se escribirá otro caracter.

Entonces, siempre siguiendo el ejemplo del parámetro “Retraso de Autorepetición” tendremos:



Tipi teclado:

Permite seleccionar el tipo de teclado a utilizar.

Taclado seleccionado:

Permite visualizar el teclado elegido en función del campo a definir.

Área de memoria imagen

Permite visualizar el valor de la memoria gráfica total del terminal utilizado y su valor cuando está ocupada por las imágenes. Además, permite determinar si las imágenes contenidas en VTWIN deben ser transmitidas al terminal en formato comprimido. Hacia el criterio de elección de la compresión ver “Capítulo 4 -> Imágenes”.

Configuraciones idiomas

Permite crear un conjunto de idiomas llamado *Configuraciones*.

Las *Configuraciones* permiten extender el número de idiomas del proyecto hasta 32.

⚠ El número de idiomas gestionables contemporáneamente en el terminal queda igual al número definido en las características del VT utilizado (ver Manual Hardware).

⚠ No es necesario crear las *Configuraciones* si el número de idiomas utilizados en el proyecto no sobrepasa los gestionados por el terminal.

Al crear al menos una *Configuración* los idiomas no utilizados están marcados por un asterisco (*) y aún no son gestionables.

La *Configuración* transferida al terminal se debe indicar durante la compi-

lación del proyecto (ver Pág. 6-2 -> “Compilar el proyecto”).

Los idiomas transferidos al terminal son los idiomas introducidos en la configuración elegida, por eso si desea transferir la lengua madre también (ver Pág. 6-13 -> “Idiomas del proyecto”) debe introducirla en la lista en el primer lugar.

El terminal se pone en marcha usando el idioma contenido en el primer lugar de la Configuración transferida.

Ejemplo.

Supongamos que utilice un terminal que soporte 4 idiomas del proyecto, usted desea crear un proyecto con 4 idiomas en el primer caso y otro proyecto con 10.

Primer proyecto - 4 idiomas sin el uso de las configuraciones: se definirán solo los idiomas

Configuraciones	Idiomas	
Ninguna	1	Lengua 1 (Lengua Madre)
	2	Lengua 2
	3	Lengua 3
	4	Lengua 4

Primer proyecto - 4 idiomas con la ayuda de las configuraciones: se definirán dos configuraciones la primera con la lengua madre y la segunda sin la lengua madre. Según el idioma transferido el terminal se pondrá en marcha con Lengua 1 o Lengua 2.

Configuraciones	Idiomas	
Configuración 1	1	Lengua 1 (Lengua Madre)
	2	Lengua 2
	3	Lengua 3
	4	Lengua 4
Configuración 2	1	Lengua 2
	2	Lengua 3
	3	Lengua 4
	-	-

Segundo proyecto - 10 idiomas: se definirán obligatoriamente un número de configuraciones que puedan contener 10 idiomas. En todas las configuraciones se desea que el terminal se ponga en marcha con Lengua 1.

Configuraciones	Idiomas	
Configuración 1	1	Lengua 1 (Lengua Madre)
	2	Lengua 2
	3	Lengua 3
	4	Lengua 4
Configuración 2	1	Lengua 1 (Lengua Madre)
	2	Lengua 5
	3	Lengua 6
	4	Lengua 7
Configuración 3	1	Lengua 1 (Lengua Madre)
	2	Lengua 8
	3	Lengua 9
	4	Lengua 10

Idiomas del proyecto

Como ya mencionado, VTWIN permite crear proyectos multilinguas: es decir que, mediante el mando adecuado, la visualización del proyecto en la pantalla cambia según el idioma elegido. El cambio idioma es posible a condición de que el usuario haya definido los idiomas de traducción del proyecto.

El primer idioma del listado (1: Lengua) es considerado la lengua madre, es el idioma de visualización de toda comunicación y que determina el número máximo de caracteres por las traducciones de los otros idiomas (ver “Capítulo 4 -> Texto Multilingua”). Si los idiomas del proyecto no son definidos, el proyecto será monolingüe: no será posible asignar ninguna traducción y la visualización siempre quedará en la lengua madre.

Los distintos idiomas se pueden visualizar utilizando fonts diferentes, o sea distintos atributos gráficos por los mismos caracteres.

Hay dos familias de caracteres a disposición: la primera usa los fonts abastecidos por ESA (en adelante se llamarán siempre fonts nativos) con su VTWIN y la segunda utiliza como punto de partida los fonts contenidos en Windows para crear una imagen del mismo en VTWIN (en adelante se llamarán siempre fonts Windows).

Los fonts bajo Windows se pueden gestionar en formato Standard (256 caracteres) o en formato Extendido (65536 caracteres ej. Unicode o cualquier otro formato superior a 256 caracteres).

 **El modo extendido del font es soportado exclusivamente bajo Windows 2000 / XP / NT 4.00.**

 **El uso de los fonts con modo extendido comporta ciertas advertencias (ver “Capítulo 15 -> Soporte multilingüe”).**


! Para activar la gestión de los fonts Extendidos es necesario configurar las Definiciones Internacionales del Sistema Operativo utilizado (ver Manual del Sistema Operativo y “Capítulo 15 -> Soporte multilingüe”).

Una de las prerrogativas de los fonts nativos es que el usuario puede personalizarlos (ver “Capítulo 14 -> Cómo dibujar los fonts”) pero tienen una resolución inferior. Los fonts Windows en cambio tienen una calidad visual y un número de fonts muy elevados pero no pueden ser personalizados.

! Los fonts base Windows no deben tener dimensiones excesivamente reducidas, de lo contrario se perderá su calidad.

! En un proyecto no se pueden mezclar familias diferentes de fonts: se utilizan separadamente sólo fonts nativos o Windows.

El número de caracteres por línea que se pueden introducir con los fonts Windows aún no depende del tipo de terminal (ver Manual Hardware) sino de las dimensiones y del tipo de font utilizado; dos fonts iguales por dimensión y número de caracteres pueden tener longitudes diferentes.



El número de caracteres depende de la superficie en pixel de una etiqueta multilingüe al utilizar los fonts nativos con dimensión X1 (ver Manual Hardware).

Ejemplo.

En un VT585W una etiqueta multilingüe puede contener hasta 80 caracteres (con fonts nativos), puesto que un carácter ocupa 8x16 pixel el área ocupada que es 8 pixel por 80 caracteres es igual a 640 pixel de largo y 16 pixel por 1 línea es igual a 16 pixel de altura. Con el mismo criterio es posible ejecutar el mismo cálculo por todos los terminales.

! Con los fonts Windows las funciones X1, X2 y X4 no tienen efecto.

Según el tipo de VT utilizado VTWIN crea una lista interna de fonts disponibles.

El número de fonts depende del tipo de terminal utilizado y de la familia de fonts elegida. Se puede elegir 1 font para los terminales texto utilizando fonts nativos (no se suministran los fonts de base soportados por Windows); para los terminales gráficos ver la tabla a continuación.

Tabla 6.1: Fonts utilizables correlatos a la revisión hardware del terminal VT.

TERMINAL		FONTS	
Modelo	Revision	Nativos	Windows ¹
VT300W	1	4	16
VT310W	1	4	16
VT320W	1	4	16
VT330W	1	4	16
	2	4	16
	3	4	16
	≥4	4	64
VT155W	1	4	4
VT185W	1	4	4
VT505H	1	4	8
VT505W	1	4	8
VT515W	1	4	8
VT525H	1	4	4
VT525W	1	4	4
VT555W	1	4	16
VT560W	1	4	64
VT565W	1	4	16
	2	4	16
	3	4	16
	≥4	4	64
VT575W	1	4	64
VT580W	1	4	64
VT585W	1	4	16
	2	4	16
	3	4	16
	≥4	4	64
VT585WB	1	4	64
VT595W	1	4	64

Notas:
1 - Limitado por la memoria dedicado a los Fonts Windows

Los fonts elegidos se transforman en fonts activos del proyecto y se pueden utilizar para editar textos multilingües. No seleccionando algún font, el font utilizado será el definido por el sistema.

Ejemplo.

Supongamos crear un proyecto en tres idiomas (del Idioma 1 al Idioma 3): nuestro VT permite utilizar los 10 fonts listados en la tabla abajo (los fonts utilizados en el ejemplo no tienen relación alguna con los reales)

Tabla 6.2: Fonts.


Fonts disponibles	Visualización
Font del sistema	ABCD abcd 1234
Font 1	ABCD abcd 1234
Font 2	ABCD abcd 1234
Font 3	<i>ABCD abcd 1234</i>
Font 4	<i>ABCD abcd 1234</i>
Font 5	ABCD abcd 1234
Font 6	ABXΔ αβχδ 1234
Font 7	ABCD abcd 1234
Font 8	ABCD abcd 1234
Font 9	ABXΔ αβχδ 1234
Font 10	<i>ABCD abcd 1234</i>

Asignemos 4 fonts al proyecto

Fonts disponibles		Fonts del proyecto
Font 1	->	Font 1
Font 2		
Font 3		
Font 4		
Font 5		
Font 6	->	Font 6
Font 7	->	Font 7
Font 8		
Font 9		
Font 10	->	Font 10

Asignemos los fonts del proyecto a los distintos idiomas con ordenes diferentes:

Lengua 1 (Madre)	->	Font del proyecto	->	Font de la lengua
		Font 1		Font 1
		Font 6		Font 6
		Font 7		Font 7
Lengua 2	->	Font del proyecto	->	Font de la lengua
		Font 1		Font 7
		Font 6		Font 10
		Font 7		Font 1
		Font del proyecto		Font de la lengua
		Font 1		Font 7
		Font 6		Font 10
		Font 7		Font 1
		Font del proyecto		Font de la lengua
		Font 1		Font 7
		Font 6		Font 10
		Font 7		Font 1



Observe que el orden de los fonts de la lengua es diferente según los idiomas: eso es muy importante, porque la asociación entre los fonts y los idiomas depende de la posición en el listado.

 **En el caso de una variación del orden de los fonts del idioma o de su eliminación, ocurrirá una variación en la visualización de todas las traducciones/etiquetas en todos los idiomas.**

1º Font	<table><tr><td>Lengua 1 -> Font 1</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 1 -> Font 1	ABCD abcd 1234	<table><tr><td>Lengua 2 -> Font 7</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 2 -> Font 7	ABCD abcd 1234	<table><tr><td>Lengua 3 -> Font 1</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 3 -> Font 1	ABCD abcd 1234
Lengua 1 -> Font 1									
ABCD abcd 1234									
Lengua 2 -> Font 7									
ABCD abcd 1234									
Lengua 3 -> Font 1									
ABCD abcd 1234									
2º Font	<table><tr><td>Lengua 1 -> Font 6</td></tr><tr><td>ABXΔ αβχδ 1234</td></tr></table>	Lengua 1 -> Font 6	ABXΔ αβχδ 1234	<table><tr><td>Lengua 2 -> Font 10</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 2 -> Font 10	ABCD abcd 1234	<table><tr><td>Lengua 3 -> Font 10</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 3 -> Font 10	ABCD abcd 1234
Lengua 1 -> Font 6									
ABXΔ αβχδ 1234									
Lengua 2 -> Font 10									
ABCD abcd 1234									
Lengua 3 -> Font 10									
ABCD abcd 1234									
3º Font	<table><tr><td>Lengua 1 -> Font 7</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 1 -> Font 7	ABCD abcd 1234	<table><tr><td>Lengua 2 -> Font 1</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 2 -> Font 1	ABCD abcd 1234	<table><tr><td>Lengua 3 -> Font 6</td></tr><tr><td>ABXΔ αβχδ 1234</td></tr></table>	Lengua 3 -> Font 6	ABXΔ αβχδ 1234
Lengua 1 -> Font 7									
ABCD abcd 1234									
Lengua 2 -> Font 1									
ABCD abcd 1234									
Lengua 3 -> Font 6									
ABXΔ αβχδ 1234									
4º Font	<table><tr><td>Lengua 1 -> Font 10</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 1 -> Font 10	ABCD abcd 1234	<table><tr><td>Lengua 2 -> Font 6</td></tr><tr><td>ABXΔ αβχδ 1234</td></tr></table>	Lengua 2 -> Font 6	ABXΔ αβχδ 1234	<table><tr><td>Lengua 3 -> Sistema</td></tr><tr><td>ABCD abcd 1234</td></tr></table>	Lengua 3 -> Sistema	ABCD abcd 1234
Lengua 1 -> Font 10									
ABCD abcd 1234									
Lengua 2 -> Font 6									
ABXΔ αβχδ 1234									
Lengua 3 -> Sistema									
ABCD abcd 1234									

En cualquier momento es posible cambiar la lengua madre desplazando uno de los idiomas al comienzo del listado.

Lengua (Madre)	<-	Lengua 1
		Lengua 2
		Lengua 3

Lengua (Madre)	<-	Lengua 3
		Lengua 2
		Lengua 1

Los idiomas se asocian con parámetros distintos que necesitan de ser compilados; ciertos son obligatorios (♣), otros dependen de las necesidades de representación del usuario. Los parámetros están listados a continuación.

Idioma (♣):

Visualiza los idiomas del proyecto. El primer idioma del listado, como ya se ha dicho, es considerado la lengua madre.

Font del idioma (♣):

Permite asignar el font de visualización del idioma.

Font del proyecto (♣):

Permite introducir los fonts del proyecto. Haciendo clic en  se accede a las funciones listadas abajo.

Tipo de font:

Permite elegir la familia de los fonts, nativos o Windows.

Fonts del proyecto:

Permite crear la lista de los fonts del proyecto. Si Ustedes han elegido la opción Bajo Windows, haciendo clic en Añadir se accede a la máscara de creación del font bajo Windows. La máscara preve los parámetros listados abajo.

Nombre (Bajo Windows):

Nombre para definir el font. Se aconseja que le asignen un nombre al font para que lo reconozcan fácilmente.

Font base (Bajo Windows):

Es el tipo de font (presente en su Personal Computer) que se utilizará para definir el font en VTWIN.

Negrita (Bajo Windows):

Permite activar/desactivar el atributo.

Subrayado (Bajo Windows):

Permite activar/desactivar el atributo.

Cursivo (Bajo Windows):

Permite activar/desactivar el atributo.

Barrado (Bajo Windows):

Permite activar/desactivar el atributo.

Font extendido (Bajo Windows):

Activo sólo si el sistema operativo cargado en su Personal Computer (Windows 2000 / XP / NT 4.00) permite activar/desactivar la gestión del font con número superior a 256 caracteres (típicamente utilizado por los idiomas orientales).

 **Para utilizar esta función es necesario configurar las Definiciones Internacionales del Sistema Operativo utilizado (ver Manual del Sistema Operativo y “Capítulo 15 -> Soporte multilingüe”).**

Altura (pixel) (Bajo Windows):

Permite definir las dimensiones del font expresas en PIXEL.

Font disponibles:

Visualiza los fonts disponibles que se pueden introducir entre los del proyecto.

Vista preliminar:

Visualiza la forma del tipo de font seleccionado.

Parámetros del proyecto

Este menú permite asignar los parámetros generales del proyecto listados a continuación.

 Opciones generales.

Tiempo de introducción de los datos:

Indica el tiempo que el terminal quedará en modo definición; una vez transcurrido, el VT vuelve al modo visualización.

Secuencia de arranque:

Indica la secuencia de arranque.

Página de arranque:

Indica la primera página que se visualizará a la puesta en marcha.

Bip al tocar la pantalla táctil o la tecla:

Permite activar una señal acústica al tocar la pantalla táctil o al presionar una  (VTs con teclado).

Habilitar screen saver:

El VT apaga automáticamente la lámpara de la pantalla retroiluminada CCFL después de cierto tiempo; para encenderla, basta con tocar la pantalla táctil o presionar una  (VTs con teclado).

Tiempo de screen saver:

Determina el tiempo después del cual la lámpara se apaga automáticamente si la función screen saver ha sido activada.

Usar efecto 3D para mdificar-inhabilitar los campos:

Permite elegir si los campos con modificación habilitada del proyecto se deben visualizar en modalidad tridimensional.

Alarmas.

Entrada automática en modo alarmas:

Permite entrar automáticamente en la página de visualización de las alarmas al detectar una nueva alarma.

Rotación automática:

Se visualizan con rotación automática todas las alarmas presentes.

Tiempo de rotación:

Permite determinar el intervalo de tiempo entre la visualización de una alarma y la sucesiva.

Bip con nuevas alarmas:

Hace que el VT emita una señal acústica que anuncia la llegada de una nueva alarma.

Ordenar el buffer alarmas de la alarma más reciente:

Permite visualizar el contenido del histórico de las alarmas en orden cronológico de la más reciente a la más vieja.

Histórico alarmas:

Permite definir el modo de llenado del histórico alarmas Ignora alarmas en exceso o FIFO.

Posición señal de alarma:

Permite posicionar en la pantalla la señal de las alarmas. (Sólo modelos con pantalla táctil).

Formato de la fecha:

Se puede determinar el formato de la fecha que visualizará la alarma.

Formato de la hora:

Se puede determinar el formato de la hora que visualizará la alarma.

 Mensajes.

Rotación automática:

Se visualizan con rotación automática todas los mensajes presentes.

Tiempo de rotación:

Permite determinar el intervalo de tiempo entre la visualización de un mensaje y la sucesiva.

Posición señal de mensaje:

Permite posicionar en la pantalla la señal de los mensajes. (Sólo modelos con pantalla táctil).

Mostrar Fecha y Hora:

Habilitando esta casilla de control se activa la visualización de la fecha y de la hora. (Sólo VT505W).

Formato de la fecha:

Se puede determinar el formato de la fecha que visualizará el men-

saje.

Formato de la hora:

Se puede determinar el formato de la hora que visualizará el mensaje.

 Histórico Alarmas y Trend Buffers.

Los parámetros a seguir permiten definir el criterio para guardar el histórico de las alarmas y trend buffers de los terminales que no disponen de la fuente de energía de emergencia. Eso le permitirá memorizar los eventos en la memoria no volátil del terminal, así que no los pierda una vez apagado su VT. La función no se puede desactivar.

Intervalo de salvaguardia en horas del histórico alarmas:

Determina un intervalo de tiempo de salvaguardia. Una vez vencido el tiempo el histórico alarmas, se memorizará en la memoria no volátil. El valor de la cuenta se puede poner entre 2 y 12 horas con incrementos de 2 horas.

Horario preestablecido de salvaguardia del histórico alarmas:

Permite poner un horario de salvaguardia. Una vez vencida la hora establecida, se memorizará el histórico de las alarmas en la memoria no volátil.

Habilitar un segundo horario de salvaguardia:

Permite definir un segundo horario de salvaguardia. Una vez vencida la hora establecida, se memorizará el histórico alarmas en memoria no volátil.

Parámetros de impresión

Permiten configurar los parámetros de impresión necesarios válidos para todo el proyecto. Esta  es activa sólo si se ha declarado una impresora en el proyecto.



Los parámetros tienen que ser confirmados por lo menos una vez para activarlos.

Impresora:

Selecciona una impresora entre las declaradas en el proyecto.

Enviar cambio página a fin de página/pie de página:

Activando esta función se expulsa la hoja aunque si fuera vacía.

Líneas por página:

Indica el número de líneas que componen la página.

Columnas por página:

Indica el número de columnas que componen la página.

Margen izquierdo:

Indica el número de columnas para no imprimir desde el margen izquierdo de la página.

Cabecera:

Elige una cabecera entre las declaradas en el proyecto.

Pie de página:

Elige un pie de página entre los declarados en el proyecto.

Utilizar parámetros globales:

Permite establecer si utilizar los parámetros globales del proyecto o especificar parámetros nuevos para la aplicación específica.
(Esta  está contenida en la  Alarmas/Mensajes, Histórico de las alarmas, Hardcopy, Relación).

Estructura de la memoria datos

Para comprender lo que es la memoria datos hay que poner unos ejemplos.

Imaginemos necesitar en un ciclo de producción de una gama de productos. En el caso a examen, cada producto es distinto porque, a pesar de que tenga los mismos parámetros de producción (los ingredientes) varía su dosificación.

El conjunto de los parámetros y las cantidades que describen cada producto, se llama Receta. Los distintos parámetros de producción se llaman “datos de la receta”.


Consideremos el ejemplo de una producción en molde en caliente.
Parámetros que influyen en el proceso (ingredientes):

- temperatura del molde inferior
- temperatura del molde superior
- presión de acoplamiento
- tiempo de acoplamiento

Vamos a describir la situación sin la ayuda de la memoria datos.

En el VT se programan distintas páginas (una por cada producto), cada una contiene los valores relativos a un producto.

En el dispositivo conectado se reservará un número de datos igual que los ingredientes multiplicado el número total de los productos.




Hay que remarcar la considerable cantidad de memoria datos utilizada y cierta complicación en el crear el programa del dispositivo que tendrá que gestionar los punteros, para seleccionar la parte de datos de referencia según los productos.

En cambio, utilizando la memoria datos del VT es posible memorizar las distintas cantidades de ingredientes por cada producto y reducir el número de datos utilizados en el dispositivo, que es el mismo que el número de los ingredientes.

En el VT, en cambio, será posible programar una sola página que contiene los datos para memorizar, que se refieren a los ingredientes utilizados. La asociación de todos los ingredientes por cada producto se hace mediante un código de identificación de la receta.

Se puede acceder a la memoria datos del VT mediante un instrumento particular llamado “buffer vídeo” (los datos se visualizan en la página), o directamente mediante el dispositivo.



La memoria datos es mantenida en su VT por una batería. En los terminales que no disponen de una batería (ver Manual Hardware) generalmente las recetas son gestionadas y guardadas en memoria volátil. El usuario cuidará que las recetas sean guardadas en memoria retentiva (ver Pág. 6-33 -> “Copia automática de las recetas en memoria retentiva:” y/o “Capítulo 4 -> Área Mandos:”).

⚠ En estos tipos de terminales si no se efectua la salvaguardia en memoria retentiva al apagar el terminal TODAS las recetas en memoria volátil serán perdidas.

Una vez comprendido el significado de memoria datos y de receta, podemos introducir dos ejemplos. El primer ejemplo muestra la estructura mínima de una receta, el segundo muestra una receta utilizando la estructura completa.

Ejemplo de receta con estructura mínima.

Para que una receta tenga sentido, debe componerse de una variable alfanumérica que identifica la receta de manera equívoca, ya denominada como Código (no es posible introducir muchas recetas con el mismo Código) y de una variable numérica o alfanumérica que identifica el ingrediente de la receta.

El código de la receta se compone de 2 caracteres a 40.

Código	->	Variable String	->	2 - 40 caracteres
Dato 1	->	Variable Numérica o String	->	Datos

Sustituyendo el código receta y el dato por unos valores se obtiene la receta.

CÓDIGO	MEZCLA01	Variable String 20 Caracteres
Ácido 01 Gramos	10	Variable Numérica

Ejemplo de receta con estructura completa.

(Se utiliza un dispositivo con registros de 32Bit. En la receta se introducen

12 datos con visualización decimal.)

Es posible completar la receta creada en el ejemplo precedente con otros elementos que la hagan más rica de informaciones para el usuario y que permitan controlar el flujo de datos durante la transferencia al dispositivo.

Además del código se introduce también una variable alfanumérica como comentario de la receta.

Así como el código, el comentario también se compone de 2 caracteres a 40.

Una receta puede contener la fecha y la hora de la última modificación, en formato BCD (sólo si el VT dispone del reloj y del fechero), el checksum o suma de control (calcolando la suma binaria de todos los byte que componen la estructura receta, excluso el checksum) y el número de datos enviados.

Se puede ejecutar la transferencia de la receta sincronizada con el dispositivo. (Ver Pág. 6-29 -> “Transferencia sincronizada de la receta:“).

Puede ser que las  descritas arriba no sean asignadas a una variable del dispositivo, pero se puedan definir sólo en el VT. Utilice la definición en el VT sólo si no necesita enviar las informaciones al dispositivo conectado. Además de las variables sobre mencionadas el número de los ingredientes de la receta aumenta también.

 **Un proyecto puede contener una sola estructura receta; su largo máximo depende del tipo de VT. Ver Manual Hardware.**

Código		->	Variable String	->	2 - 40 caracteres
Comentario		->	Variable String	->	2 - 40 caracteres
Dato 1		->	Variable Numérica o String	->	Datos
Dato 2		->	Variable Numérica o String		
Dato n		->	Variable Numérica o String		
GG	MM	->	Variable Numérica	->	Fecha última modificación 16 Bits
AA	AA	->	Variable Numérica	->	Hora última modificación 16 Bits
HH	MM	->	Variable Numérica		
Número de los datos enviados		->	Variable Numérica	->	Número de los datos enviados 16 Bits
CKLow	CKHigh	->	Variable Numérica	->	Checksum de los datos 16 Bits

Una receta se compone siempre de una parte fija y de una variable. Los datos y los ingredientes de la receta constituyen siempre la parte variable.

Nombre	
Comentario	
GG	MM
AA	AA
HH	MM
Número de los datos enviados	
CKLow	CKHigh

-> Parte Fija

Dato 1
Dato 2
Dato n

-> Parte Variable

Para proseguir con el ejemplo se han introducido los valores atribuibles a los distintos elementos de la receta.

CÓDIGO	MEZCLA01	Variable String 20 Caracteres
COMENTARIO	EXPERIMENTAL	Variable String 20 Car.
Ácido 01 Gramos	10	Variable Numérica
Ácido 02 Gramos	13	Variable Numérica
Ácido 03 Gramos	0	Variable Numérica
Substancia 01 Gramos	0	Variable Numérica
Substancia 02 Gramos	123	Variable Numérica
Substancia 03 Gramos	4	Variable Numérica
Aditivo 01 SI/NO	SI	Variable String 2 Car.
Aditivo 02 SI/NO	NO	Variable String 2 Car.
Aditivo 03 SI/NO	NO	Variable String 2 Car.
Aditivo 01 Gramos	12	Variable Numérica
Aditivo 02 Gramos	1	Variable Numérica
Aditivo 03 Gramos	190	Variable Numérica
GGMM	2812	Variable Numérica
AAAA	1999	Variable Numérica
HHMM	2250	Variable Numérica
DATOS ENVIADOS	12	Variable Numérica
SUMA DE CONTROL	3571	Variable Numérica

Ejemplo de cálculo del Checksum.

Hay que ejecutar una suma binaria de todos los bytes excepto los de la variable que contiene el valor del checksum.

El código de la receta se compone de una variable secuencia larga 20 caracteres máximo, su contenido es COMPOSTO01. Para ejecutar el cálculo, sume todos los byte.

CÓDIGO

MEZCLA01

Variable String 20 Car.

20 x 1Byte = 20Byte

M	E	Z	C	L	A	0	1	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ascii

4D	45	5A	43	4C	41	30	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hex

21D -> Total de la suma en Hex.

Según el mismo criterio, proseguimos con el comentario. El comentario de la receta también se compone de una variable secuencia larga 20 caracteres máximo, su contenido es EXPERIMENTAL. En este caso también sume todos los byte.

COMENTARIO

EXPERIMENTAL

Variable String 20 Car.

20 x 1Byte = 20Byte

E	X	P	E	R	I	M	E	N	T	A	L	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul	nul
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ascii

45	58	50	45	52	49	4D	45	4E	54	41	4C	0	0	0	0	0	0	0	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Hex

38E -> Total de la suma en Hex.

Proseguimos con el cálculo del dato 1. El dato 1 de la receta se compone de una variable numérica de 32bit, su contenido es 10. En este caso también sume todos los byte.

DATO 1

10

Variable Numérica 32 Bit

32Bit / 8Bit = 4Byte

10	⌘	⌘	⌘
----	---	---	---

Dec

A	20	20	20
---	----	----	----

Hex

6A -> Total de la suma en Hex.

Ejecute el mismo cálculo para todos los elementos de la receta.

MEZCLA01	4D	45	5A	43	4C	41	30	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21D
EXPERIMENTAL	45	58	50	45	52	49	4D	45	4E	54	41	4C	0	0	0	0	0	0	0	0	38E
10	A						20				20				20				6A		
13	D						20				20				20				6D		
0	0						20				20				20				60		
0	0						20				20				20				60		
123	7D						20				20				20				DD		
4	4						20				20				20				64		
SI	53						49				0				0				9C		
NO	4E						4F				0				0				9D		
NO	4E						4F				0				0				9D		
12	C						20				20				20				6C		
1	1						20				20				20				61		
190	BE						20				20				20				11E		
2812	1C						C				20				20				68		
1999	13						63				20				20				53		
2250	16						32				20				20				88		
12	C						20				20				20				6C		
3571	DF3																				DF3

Una vez obtenidos los totales de cada elemento, sume todos los totales.

Transferencia sincronizada de la receta:

Cuando se decide enviar una receta del VT al dispositivo, puede ser que el dispositivo no esté listo para recibir la receta, y por lo tanto necesita de una señal del VT para predisponerse a la recepción antes de empezar enviar. Este procedimiento se llama *Transferencia Sincronizada de las Recetas*.

El sincronismo es determinado por lo que se llama "Handshake" VT - Dispositivo. Por Handshake se entiende el sincronismo entre dos unidades inteligentes conectadas, implica la ejecución de ciertas operaciones paso a paso. La ejecución de toda operación es subordinada a confirmaciones cruzadas, si las dos unidades no consideran las ejecuciones paso a paso, se perjudican las ejecuciones sucesivas.

La función de las transferencias sincronizadas de las recetas es gestionada por Handshake de tipo bit.

Las confirmaciones cruzadas Terminal - Dispositivo conectado ocurren en relación al estado de algunos bits presentes en las áreas de intercambio datos, que tienen que ser definidas en el proyecto del usuario.

El usuario puede definir a su discreción la opción de transferencia sincronizada.



Si la transferencia sincronizada de las recetas NO ha sido habilitada, el VT SIEMPRE podrá ejecutar la transferencia de la receta

INDEPENDIENTEMENTE del hecho de que el dispositivo esté listo para recibirla.

Ejemplo.

Una instalación de molde de materias plásticas permite imprimir 5 detalles distintos cuyos parámetros de proceso son gestionados por 5 recetas. La instalación permite un nivel MANUAL y un nivel AUTOMÁTICO.

El nivel MANUAL permite preparar la instalación antes de producir un detalle particular.

El nivel AUTOMÁTICO permite poner en marcha la impresión del detalle ya previamente definido.


Si se ha seleccionado la opción de transferencia sincronizada, se podrá programar el dispositivo para impedir la recepción de una receta cualquiera enviada del terminal VT en el caso de que el proceso de producción estuviera en curso (AUTOMÁTICO).

Si, en cambio, la opción de transferencia sincronizada ya no estuviera seleccionada, SIEMPRE será posible (en AUTOMÁTICO también) enviar una receta VT-> Dispositivo. Esta operación se podría revelar bastante peligrosa puesto que se transfieren al dispositivo parámetros del proceso completamente incompatibles con el detalle que se está produciendo!!!

 **El programador puede a su discreción decidir el tipo de transferencia según el tipo de instalación controlada. Si no se ha seleccionado la opción de sincronismo, el programador tendrá que predisponer el dispositivo de manera que no se perjudique la instalación.**

Ejemplo de Handshake para la transferencia sincronizada de la receta.

Diagrama temporal de transferencia sincronizada



- STARTTX = bit para empezar la transmisión puesto a 1.
- Confirmar STARTTX = comando SINCRORECETA, bit para confirmar el inicio de la transmisión de la receta puesto a 1.
- ENDTX = bit para terminar la transmisión de la receta al dispositivo puesto a 1.
- Confirmar ENDTX = comando SINCRORECETA, bit para terminar la transmisión de la receta al dispositivo puesto a 1.

La transferencia sincronizada ocurre en 6 fases, desde cuando el VT empieza transferir una receta al dispositivo. (Ver Manual Hardware para determinar el número de los bits interesados).

Fase 1:

El VT en el área de estado de las recetas pone a 1 el bit de inicio de transmisión.

Fase 2:

El dispositivo se da cuenta de que el VT está listo para transmitir,

envía el comando de Sincroreceta al VT y pone a 1 el bit de confirmación inicio transmisión receta. El bit está en la word parámetro 1.

Fase 3:

El VT se da cuenta de la contestación del dispositivo y pone a 0 la word de mando y el bit de inicio transmisión.

Fase 4:

Una vez transferida la receta, el VT pone a 1 el bit de fin transmisión receta en el área de estado de las recetas.

Fase 5:

El dispositivo se da cuenta de que el VT ha terminado la transmisión, envía el comando de Sincroreceta al VT y pone a 1 el bit de fin de transmisión receta. El bit está en la word parámetro 1.

Fase 6:

El VT se da cuenta de que el dispositivo ha recibido la receta y pone a 0 la word de comando y el bit de fin de transmisión receta.

Si durante la transferencia (Fases de 1 a 6) no se respetan los tiempos de Handshake como indicado en la tabla precedente, el VT pone a 1 el bit “tiempo de transferencia receta” en el área de estado de las recetas. El dispositivo contesta con un comando SINCRORECETA, y el bit tiempo de transferencia receta se pone a 1 en la word parámetro 1; ahora el VT pone a 0 la word de mando y el bit. La transferencia NO se ha ejecutado.

Las variables del sistema dependen de la estructura de la receta; significa que el valor no depende del dispositivo, sino está contenido en el terminal.

Las variables son las siguientes:

- Recetas escritas
- Recetas restantes
- Fecha de creación de la receta
- Hora de creación de la receta

Estas variables se pueden introducir mediante la introducción de un campo Numérico, Dinámico, Barra. Ver “Capítulo 4 -> Campo Numérico“

Para crear la estructura de la receta hay que definir los parámetros siguientes.

Habilitar la gestión de las recetas:

Permite gestionar la receta.

Copia automática de las recetas en memoria retentiva:

Permite guardar las recetas en memoria retentiva independientemente del comando utilizado. El usuario debe efectuar la operación de salvaguardia mediante un comando interno o un comando desde el dispositivo (ver “Capítulo 4 -> Botón Táctil” y/o “Capítulo 4 -> Área Mandos:”).

Transferencia sincronizada receta:

Permite determinar el tipo de transferencia.

 Código y comentario.

Variable código:

Permite determinar la variable interna o conectada al dispositivo que tiene que contener el código de la receta.

Número de los caracteres del código:

Indica el largo máximo del código de la receta.

Habilitar el comentario:

Permite asignar un comentario a la receta.

Número de los caracteres del comentario:

Indica el largo máximo del comentario de la receta.

Variable comentario:

Permite determinar la variable interna o conectada al dispositivo que tiene que contener el comentario.

 Opciones.

Opciones:

Permite indicar las variables que la receta tiene que contener.

 Informaciones.

Habilitar la hora:

Permite determinar la variable interna o conectada al dispositivo que tiene que ser asignada a cierto campo. (La hora referida es la de la última transferencia).

Habilitar la fecha:

Permite determinar la variable interna o conectada al dispositivo que tiene que ser asignada a cierto campo. (La fecha referida es la de la última transferencia).

Habilitar el checksum:

Permite determinar la variable interna o conectada al dispositivo que tiene que ser asignada a cierto campo. Ver también Pág. 6-27 -> “Ejemplo de cálculo del Checksum.”

Habilitar Núm. de opciones:

Permite determinar la variable interna o conectada al dispositivo que tiene que ser asignada a cierto campo.

Datos públicos

Permite declarar las variables en un contexto de red ESA-NET que tienen que ser compartidas con otros participantes de red. Es posible hacer públicas variables y áreas de memoria.

 **La longitud máxima de los objetos públicos es 60Byte, toda longitud excedente se truncará. Para evitar este inconveniente es aconsejable crear muchos objetos de largo apropiado (para una longitud de 120Byte, use dos objetos de 60Byte).**

 **El número máximo de objetos públicos depende del tipo de terminal (ver Manual Hardware), por un total de 1024Byte.**

Ventanas***Disposición horizontal***

Permite visualizar las ventanas activas en horizontal.

Disposición vertical

Permite visualizar las ventanas activas en vertical.

?

Índice

Permite desplegar el índice de y el contenido del Help en Línea.

Acerca de....

Permite desplegar el recuadro para buscar un argumento específico.

Acerca de VTWIN...

Permite desplegar el recuadro de las **Informaciones del sistema** y del **Controlar la instalación**: el primero para información sobre la máquina donde está instalado VTWIN, el segundo para información sobre la instalación de VTWIN.

Capítulo 7 Cómo utilizar el programa VTWIN

Contenido	Página
Significado de la terminología utilizada	7-2
Significado de la forma del puntero del ratón	7-2
Significado de los iconos del menú configurador	7-3
Significado de los iconos del menú del editor	7-4

Este capítulo se compone de 8 páginas.

Significado de la terminología utilizada

Se han listado a continuación los significados de los términos utilizados.

- Haga clic: Presione una vez el botón del ratón y relaje.
(Si no está especificado se entiende el botón izquierdo del ratón.)
- Haga doble clic: Presione dos veces en rápida sucesión el botón del ratón.
(Si no está especificado se entiende el botón izquierdo del ratón.)
- Seleccione: Arrastre el puntero del ratón sobre un objeto y haga clic.
- Arrastre: Seleccione un objeto, presione el botón izquierdo del ratón, lo mantenga presionado y arrastre el objeto hacia el punto deseado, luego relaje el botón.

Significado de la forma del puntero del ratón

El puntero del ratón puede convertirse en formas distintas según las operaciones que se están ejecutando.



Forma normal del puntador.



Puntero en espera. (Ejecutando la operación)



Operación en background. (Ejecutando varias operaciones contemporáneamente)

Significado de los iconos del menú configurador

En la tabla a continuación se han listado todos los iconos del menú configurador con sus significados.

Ciertas funciones listadas a continuación afectan el campo sólo si ha sido seleccionado.

Tabla 7.1: Listado de los iconos del menú configurador y sus significados

Barra de las herramientas	Menú Pull-down	Acción	Hay que seleccionar
	Archivo > Nuevo	Crea un nuevo proyecto (configuración).	--
	Archivo > Abrir	Abre un proyecto ya existente (configuración).	--
	Archivo > Guardar	Guarda un proyecto en el disco.	--
	Herramientas > Imprimir...	Imprime el proyecto.	Sí
	Edición > Eliminar	Elimina el objeto seleccionado en la configuración.	Sí
	Edición > Propiedades	Modifica las propiedades de un proyecto (nombre y comentario).	Sí
	--	Permite conectar un VT a la red ESA-NET.	Sí
	--	Permite desconectar un VT de la red ESA-NET.	Sí
	? > Help en línea e índice	Despliega el help en línea.	--

-- Opción no válida por el Menú

Significado de los iconos del menú del editor

En la tabla a continuación se han listado todos los iconos del menú editor con sus significados.

Ciertas funciones listadas a continuación afectan el campo sólo si ha sido seleccionado.

Tabla 7.2: Listado de los iconos del menú editor y sus significados (Parte 1 de 5)

Barra de las Herramientas	Menú Pull-down	Acción	Hay que seleccionar
	Herramientas > Compilación proyecto	Permite compilar el proyecto.	--
	Herramientas > Trasmisión proyecto	Permite transmitir el proyecto al terminal.	--
	Herramientas > Download por Módem	Permite transferir el proyecto a un terminal remoto mediante un módem.	--
	Edición > Cortar	Guarda una selección en el portapapeles y elimina el objeto seleccionado de la página.	Sí
	Edición > Copiar	Guarda una selección en el portapapeles.	Sí
	Edición > Pegar	Pega en la página una selección del portapapeles.	No
	Edición > Eliminar	Elimina el objeto seleccionado de la página.	Si
	Edición > Eliminar todo	Elimina todos los objetos de la página.	No
	Edición > Duplicar	Duplica el objeto seleccionado.	Sí
	Edición > Crear librería	Guarda una selección en un archivo del disco.	Sí
	Objeto > Librería	Pega una librería en la página.	No
	Edición > Deshacer	Al presionar se deshace la última acción ejecutada.	No
	Edición > Restablecer	Al presionar se restablece la acción anulada.	No

-- Opción no válida por el Menú

Tabla 7.2: Listado de los iconos del menú editor y sus significados (Parte 2 de 5)

Barra de las Herramientas	Menú Pull-down	Acción	Hay que seleccionar
	Edición > Ampliar	Amplía la dimensión de la página visualizada.	No
	Edición > Reducir	Reduce la dimensión de la página visualizada.	No
	Edición > Efecto 3D	Define la visualización con efecto 3D para los campos con atributo edición habilitada.	Sí
	Edición > Colores	Define los colores de un objeto.	Sí
	Edición > Rejilla	Asigna cierto número de pixels como desplazamiento mínimo.	No
	Edición > Visualizar áreas táctiles	Visualiza todas las áreas táctiles presentes en la página corriente	No
	? > Índice	Despliega el help en línea.	--
	? > Acerca de...	Activa la función "acerca de..." del help en línea.	--
	Edición > Elegir el font	Permite elegir un font de caracteres entre los presentes en VTWIN.	Sí
	Edición > Color invertido	Invierte el color de fondo con el de primer plano.	Sí
	Edición > Dimensión > X1	Define la dimensión del font x1. Sólo los font nativos, no vale para los fonts Windows.	Sí
	Edición > Dimensión > X2	Define la dimensión del font x2. Sólo los font nativos, no vale para los fonts Windows.	Sí
	Edición > Dimensión > X4	Define la dimensión del font x4. Sólo los font nativos, no vale para los fonts Windows.	Sí
	Edición > Nivel > Primer	Desplaza el objeto seleccionado delante de todos los otros objetos.	Sí
	Edición > Nivel > Último	Desplaza el objeto seleccionado detrás de todos los otros objetos.	Sí

-- Opción no válida por el Menú

Tabla 7.2: Listado de los iconos del menú editor y sus significados (Parte 3 de 5)

Barra de las Herramientas	Menú Pull-down	Acción	Hay que seleccionar
	Edición > Nivel > Arriba	Desplaza el objeto seleccionado delante del objeto precedente.	Sí
	Edición > Nivel > Abajo	Desplaza el objeto seleccionado detrás del objeto precedente.	Sí
	Edición > Alinear > Hacia izquierda	Alinea los objetos seleccionados hacia el margen izquierdo del objeto más externo de la selección.	Sí
	Edición > Alinear > Hacia derecha	Alinea los objetos seleccionados hacia el margen derecho del objeto más externo de la selección.	Sí
	Edición > Alinear > Hacia arriba	Alinea los objetos seleccionados hacia el margen superior del objeto más externo de la selección.	Sí
	Edición > Alinear > Hacia abajo	Alinea los objetos seleccionados hacia el margen inferior del objeto más externo de la selección.	Sí
	Edición > Alinear > Vertical centrado	Alinea los objetos seleccionados con el eje vertical centrado de la selección que los contiene.	Sí
	Edición > Alinear > Horizontal centrado	Alinea los objetos seleccionados con el eje horizontal centrado de la selección que los contiene.	Sí
	Edición > Espejo > Vertical	Invierte verticalmente los objetos seleccionados.	Sí
	Edición > Espejo > Horizontal	Invierte horizontalmente los objetos seleccionados.	Sí
	Objeto > Ningún	Posiciona el puntero en modo listo.	--
	Campos > Texto	Permite introducir un texto multilengua.	--
	Campos > Numérico	Permite introducir un campo numérico.	--
	Campos > Ascii	Permite introducir un campo ascii.	--
	Campos > Dinámico	Permite introducir un campo dinámico.	--

-- Opción no válida por el Menú

Tabla 7.2: Listado de los iconos del menú editor y sus significados (Parte 4 de 5)

Barra de las Herramientas	Menú Pull-down	Acción	Hay que seleccionar
	<i>Campos > Barra</i>	Permite introducir un campo barra.	--
	<i>Campos > Simbólico</i>	Permite introducir un campo simbólico.	--
	<i>Campos > Simbólico móvil</i>	Permite introducir un campo simbólico móvil.	--
	<i>Campos > Fecha</i>	Permite introducir la fecha y/o la hora.	--
	<i>Campos > Trend</i>	Permite introducir un trend.	--
	<i>Campos > Botón táctil</i>	Permite introducir un botón táctil.	--
	<i>Campos > Área táctil</i>	Permite definir un área táctil.	--
	<i>Objeto > Línea</i>	Permite trazar una línea.	--
	<i>Objeto > Rectángulo</i>	Permite trazar un rectángulo y/o un cuadrado.	--
	<i>Objeto > Elipse</i>	Permite trazar un elipse y/o un círculo.	--
	<i>Objeto > Arco</i>	Permite trazar un arco.	--
	<i>Objeto > Imagen bitmap</i>	Permite introducir una imagen bitmap.	--
	<i>Campos > Indicador</i>	Permite introducir un indicador.	--
	<i>Campos > Potenciómetro deslizante</i>	Permite introducir un potenciómetro deslizante.	--
	<i>Campos > Selector deslizante</i>	Permite introducir un selector deslizante.	--

-- Opción no válida por el Menú

Tabla 7.2: Listado de los iconos del menú editor y sus significados (Parte 5 de 5)

Barra de las Herramientas	Menú Pull-down	Acción	Hay que seleccionar
	<i>Campos > Potenciómetro giratorio</i>	Permite introducir un potenciómetro giratorio.	--
	<i>Campos > Selector giratorio</i>	Permite introducir un selector giratorio.	--

-- Opción no válida por el Menú

Contenido	Página
Cómo crear el proyecto	8-3
Informaciones del proyecto	8-6
Cómo definir los idiomas del proyecto	8-7
Parámetros del proyecto	8-10
Cómo introducir las variables	8-12
Cómo introducir las páginas	8-13
Cómo definir el área de intercambio de datos	8-86
Cómo crear los mensajes de información	8-87
Cómo introducir las alarmas	8-91
Red ESA-NET	8-95

Este capítulo se compone de 100 páginas.

Antes de ilustrar cómo crear un proyecto, hay que explicar lo que significa crear un proyecto y definir los elementos necesarios para hacerlo.

Lo primero es comprender las funciones a disposición del VT. No es necesario conocer su funcionamiento de manera exhaustiva, basta con saber que existen ciertas funciones.

Lo más importante es disfrutar de todas las potencialidades del terminal, tratando de no manejar desde el dispositivo lo que ya el terminal hace de manera autónoma (Alarmas, Página inicial, etc.).

Aunque lo que se ha dicho parezca obvio, por razones distintas, se lo olvida a menudo y se acaba por adaptar el funcionamiento del VT al proyecto que se desea crear: es lo más equivocado que se pueda hacer.

Hay que estructurar un proyecto y pensarlo en función del VT utilizado.

Clarificados estos puntos, podemos proceder con el proyecto. Es necesario establecer la estructura gráfica del proyecto, es decir el aspecto de las páginas con su contenido, las variables para utilizar, las alarmas y/o los mensajes (si están), el área de intercambio de datos (si es necesaria), las secuencias (por los terminales con pantalla táctil) y todos los elementos que el proyecto tiene que contener.


Supongamos crear un proyecto de control de una bodega vinícola utilizando un terminal con pantalla táctil, conectado con un dispositivo PLC SAIA PCD. Esta instalación nos permitirá controlar las temperaturas y las presiones. Se necesitará de una página específica para verificar el proceso de fermentación que permita controlar todas las autoclaves. Habrá que crear unas páginas de recetas para dosificar los distintos ingredientes, estarán páginas que permitirán definir los valores de temperatura y presión para condicionar el mosto, es decir impedir la fermentación espontánea; estarán páginas para controlar la preparación, es decir la fase de preparación del mosto para la fermentación. Las alarmas y los mensajes monitorizarán la instalación. Se utilizarán palabras de acceso para proteger los datos críticos, y el proyecto será redactado en dos idiomas.

El proyecto nace como proyecto VT único, sucesivamente se convertirá en un proyecto Red ESA-NET, dando la posibilidad para visualizar la receta elaborada desde un cuarto remoto.

En todo caso, trataremos de analizar la mayoría de las funciones que el terminal permite.


Cómo crear el proyecto

Haga clic en la  **Archivo > Nuevo** (Ver “Capítulo 5 -> Nuevo...”)



Seleccione el icono VT Único.

Haga clic en  OK.




Seleccione el icono en el lado Proyecto, haga clic en la  Herramientas > Convertir, elija el VT deseado desde el listado y acepte.

Seleccionando el VT, cambie el nombre del proyecto, luego haga clic en  Edición>Cambiar nombre, y asigne el nuevo nombre se ilustra.

Seleccione el dispositivo para conectar al VT; desde el lado Dispositivo arrástrelo al puerto MSP en el lado Proyecto.

Seleccione el icono MSP deseado, luego haga clic en  Edición>Propiedades, viene visualizada la recuadro di a continuación riportata.




Defina los parámetros de comunicación del puerto serie del VT.

Tienen que ser iguales que los del dispositivo.

Haga clic en  OK.



Una vez definidos los parámetros, haga doble clic sobre el icono del VT en la parte Proyecto; se despliega el recuadro a continuación.




Se ha abierto el proyecto.

Informaciones del proyecto

Haga clic en *Configuración > Informaciones del proyecto* (Ver “Capítulo 6 -> Informaciones del proyecto”)

Teclee las  deseadas y acepte.

Haga clic en  Ok.



Informaciones del proyecto

Autor

Creado en fecha: 07/07/98 14.58.20

Modificado en fecha: 11/10/99 15.47.11

Proyecto

Nombre: SPUM565 FOR SAIA Versión: 0.0

Autor: Ballabio R. Empresa: ESA Electronica

Comentario: Plant for production of sparkling wines.

Compilación

Fecha última compilación:

Creado con versión de VTWIN: 3.10.00

Versión de firmware necesaria: 0

Ok Cancelar Aplicar ?

Cómo definir los idiomas del proyecto

Defina los idiomas del proyecto del terminal VT; en este caso los idiomas elegidos son Inglés (Lengua madre) e Italiano.

Haga clic en **Configuración > Idiomas del proyecto** (Ver “Capítulo 6 -> Idiomas del proyecto“)

Seleccione Idioma e introduzca la lengua madre del proyecto; teclee English.

Haga clic en  Añadir.



Introduzca el idioma de traducción; teclee Italiano.

Haga clic en  Añadir.



Ahora vamos a definir los fonts de los idiomas;


Seleccione la  English.

Haga clic en  Font...



En el listado Font disponible, seleccione la  ESA8X15(ESA8X15).

Haga clic en .




Repita el procedimiento seleccionando la  ESA8X15B (ESA8X15).


En el listado Font del proyecto, seleccione la  ESA8X15(ESA8X15).

Haga clic en .


Haga clic en  Ok.



Repita la operación con Italiano, eligiendo como Font del idioma ESA8X15B(ESA8X15).



Para activar las definiciones del idioma, haga clic en  Ok.



Ahora el proyecto contiene las informaciones del idioma. Todos los recuadros que prevean un comentario o un texto editable pedirán su traducción.

Parámetros del proyecto

Haga clic en **Configuración > Parámetros del proyecto** (Ver “Capítulo 6 -> Parámetros del proyecto”)

introduzca el tiempo de introducción como 30 seg.; ponga a 1 la página de arranque. Puesto que tiene que ser generada, luego volveremos a este recuadro.

Introduzca los datos como se ilustra.


Haga clic en Alarmas.

Defina los parámetros como se ilustra.


Haga clic en Mensajes de información; como por el recuadro anterior defina los parámetros como se ilustra.

Para posicionar el símbolo de señal de alarma y/o mensaje,

haga clic en .



Posicione la señal arbitrariamente como se ilustra y acepte.



Haga clic en OK.

Ahora el proyecto tiene todos los parámetros; podemos empezar introducir los elementos que constituirán el proyecto.


Cómo introducir las variables

Se puede proceder de dos maneras: introducir todos los elementos, como las variables, los botones táctiles, los mandos directos etc. y luego posicionarlos en las páginas, o introducir las páginas y poco a poco crear lo necesario.

Hemos elegido un procedimiento misto (Ver “Capítulo 4 -> Variables”).

Seleccione la  Variables.

Haga clic en  Añadir.





Asigne un nombre a la variable para reconocerla fácilmente en el listado, como TEMP.A1. Añada un comentario a la variable haciendo clic sobre la  Comentario.

Acepte y defina los parámetros como se ilustra.

El comentario tiene que ser lo más exhaustivo posible.

Haga clic en Límites y Corrección matemática.



Defina los límites de introducción referidos al VT, defina la corrección matemática para visualizar la correcta temperatura convirtiéndola automáticamente en el valor realmente leído.

Haga clic en Ok.

The screenshot shows the 'Variables de proyecto' dialog box with the 'Límites y corrección matemática' tab selected. Under 'Límites de introducción', the 'Constante' radio button is selected, with 'Mín' set to -10 and 'Máx' set to 40. Under 'Corrección matemática', the 'Constante' radio button is also selected. It has two sections: 'Terminal' with 'Mín' at -10 and 'Máx' at 40, and 'Dispositivo' with 'Mín' at 0 and 'Máx' at 1024. At the bottom are buttons for 'Ok', 'Cancelar', 'Aplicar', and a help icon.

Repita las operaciones precedentes para introducir todas las variables necesarias (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

Cómo introducir las páginas


Seleccione la Páginas (Ver “Capítulo 4 -> Páginas“).

Haga clic en Añadir.


The screenshot shows the 'Componentes del proyecto' dialog box. On the left, a list of components includes 'Variables', 'Páginas' (which is highlighted), 'Áreas de Memoria', 'Áreas de Intercambio Datos', 'Mensajes de información', 'Alarmas', 'Botones táctiles', 'Mandos directos', 'Listados de textos', 'Listados de imágenes', 'Imágenes', 'Macros', 'Páginas de impresión', 'Relaciones', 'Cabeceras y pies de página', and 'Trend buffers'. On the right, there is a 'Listado de los componentes' area and a 'Vista' section. To the right of the list are buttons for 'Añadir', 'Eliminar', 'Modificar', and 'Duplicar'. At the bottom right is a help icon.

Asigne número y nombre a la página y defina el tiempo de actualización.


Para comentar la página, haga clic en  Comentario.



Editado el comentario, haga clic en Ok. (El comentario existe sólo en la lengua madre).



Para visualizar la ventana de las traducciones haga clic en 



El texto de las traducciones tiene que medir como él de la lengua madre. Si traduciendo se necesita de un número más grande de caracteres es posible alargar el texto de la lengua madre, añadiendo espacios.

Hay que tener en cuenta de este aspecto al introducir textos que necesitan de la traducción.

Haga clic en OK para aceptar la traducción y vuelva al recuadro precedente.

Puesto que la función de esta página es bastante simple no se ha introducido la Página de ayuda, por lo tanto para aceptar todos los datos haga clic en OK.

Se visualiza una página vacía,



Ahora podemos introducir los distintos elementos.

PÁGINA 1 - Start page





Tabla 8.1: Elementos de la página Núm. 1

IMÁGENES (1)
ESA
BOTTLE
BOTONES TÁCTILES (2)
OPERATING MODE
EDIT
SETUP MODE
TEXTOS MULTILENGUAS (3)
SPUMANTIZZAZIONE PLANT

Esta página se visualiza a la puesta en marcha del VT, permite desplegar todas las funciones de los botones táctiles.

Primero introduzca el texto multilengua (Ver “Capítulo 4 -> Texto Multilengua”). Haga clic en  y posicione en la página, teclee el texto y acepte,



introduzca el texto y haga clic en Ok para confirmar.


El texto se posicionará sólo al final.

Ahora se introducirá el logotipo, como imagen bitmap.


Se puede utilizar cualquier editor de imagen para crear las imágenes. Lo importante es que la imagen es de 16 colores DOS y no exceda las dimensiones máximas de la pantalla. Además se aconseja respetar la rejilla de la pantalla (Ver Manual Hardware).

Una vez creada la imagen ESA.BMP, hay que introducirla en VTWIN.

Para introducir la imagen, seleccione la  Imágenes (Ver “Capítulo 4 -> Imagen Bitmap”).



Haga clic en  Añadir.



Seleccione la imagen que desea introducir y asigne un nombre.

Haga clic en  OK.

No se ha asignado un comentario puesto que ya basta con el nombre.


Una vez introducida la imagen en VTWIN, se puede introducirla en la página.

Introduzca todas las imágenes del listado (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

Haga clic en , posicione sobre el área de la pantalla y haga clic

Seleccione la imagen que desea introducir en la página.

Haga clic en  OK.




De la misma manera introduzca la imagen BOTTLE.

Como el texto multilengua, también la imagen se posicionará sólo al final.


Una vez introducidas las imágenes, introduzca los botones táctiles (Ver “Capítulo 4 -> Botones Táctiles“). Haga clic en , posicione en el área de la pantalla y haga clic en

Haga clic en  Añadir.



Define los parámetros como se ilustra.


Haga clic en  Comentario.



Teclee el comentario como se ilustra.


Acepte para volver a desplegar el recuadro precedente.

Despliegue las  haciendo clic sobre la  Ver.




Defina los parámetros como se ilustra para crear un  con el marco.

Haga clic en .





Introduzca los colores como se ilustra.

Haga clic en  Ok.



Defina los parámetros como se ilustra para crear un  con el marco

Haga clic en 




Introduzca la traducción y acepte.

De la misma manera introduzca todos los botones táctiles (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

Seleccione el  que desea introducir; en este caso OPERATING MODE.

Haga clic en  Ok.



De la misma manera introduzca el  EDICIÓN y  PARÁMETROS.

Introducidos todos los elementos que componen la página, podemos posicionarlos definitivamente. Haciendo clic sobre el elemento para desplazar, se evidencia con un marco rasgueado. Haga clic en el objeto, mantenga el  presionado y arrastre el objeto.

Para seleccionar varios objetos a la vez, haga clic en los objetos manteniendo presionada la  Shift.

Proseguimos con la introducción de la página 2. Repita las operaciones ya descritas precedentemente.

PÁGINA 2 -> Operating Page 1





Tabla 8.2: Elementos de la página Núm.2

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
TEMPERAT./PRESSURE
PREVIOUS MENU -> 1
AUTOCLAVES
CAMPO FECHA/HORA (1)
GRÁFICA (2)

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “OPERATING MODE” en la página 1 (ver “Capítulo 8 -> PÁGINA 1 - Start page”), muestra una imagen de la disposición de la bodega y permite desplegar la página donde se visualizarán temperaturas y presiones o la página de control de las autoclaves. Desde esta página se puede volver a la página principal.

Para introducir el reloj, haga clic en , posicione el ratón en un punto del área de la pantalla y haga clic (Ver “Capítulo 4 -> Campo Fecha/Hora”).

Escoja la visualización de la hora en formato 24 horas para visualizar los segundos también; defina los parámetros como se ilustra y acepte.



Se vuelve a la página operativa. Desplace el reloj en su posición definitiva como visto precedentemente.

El posicionamiento de un objeto se da por descontado y, por lo tanto, aún no se mencionará.

Para introducir la gráfica, según lo que se desea trazar, haga clic en   , posicione en el área de la pantalla, haga clic y trace (Ver “Capítulo 4 -> Línea” y “Capítulo 4 -> Elipse”).

Siga con la introducción de la página 5. Las páginas 3 y 4 no son creadas sino se dejan como páginas de reserva.

Repita las operaciones ya descritas precedentemente.

PÁGINA 5 -> Temp./Press. A1-2




Tabla 8.3: Elementos de la página Núm.5


IMÁGENES	CAMPO DATO NUMÉRICO (2)
ESA	TEMP. A1
BOTONES TÁCTILES	PRESS. AUTOCLAVE 1
PREVIOUS MENU -> 2	TEMP. A2
ARROW R -> P6	PRESS. AUTOCLAVE 2
CAMPO FECHA/HORA	GRÁFICA
CAMPO BARRA (1)	
TEMP. A1+	
TEMP. A1-	
PRESS. AUTOCLAVE 1	
TEMP. A2+	
TEMP. A2-	
PRESS. AUTOCLAVE 2	

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “TEMP./PRESS.” en la página 2; muestra el valor de temperatura y presión de las autoclaves 1 y 2, visualizadas en formato barra y numérico. Desde esta página se puede volver a la página 2 o a la página homónima por las autoclaves 3 y 4.


Antes de proseguir con la introducción de las páginas hay que abrir un paréntesis: el dato barra de la temperatura está constituido por dos barras, la primera que va desde 0 hasta 40°C y la segunda desde 0 hasta -10°C. Eso porque deseamos comprobar que la barra mantenga cero como origen y se desplace de arriba a abajo. Las dos barras tienen dirección hacia arriba, pero la barra de 0 a -10°C es declarada como barra invertida (Ver “Capítulo 4 -> Campo Barra”).

Proseguimos con la creación del dato barra de 0 a 40°C. Primero hay que determinar la extensión de la barra; mediante las funciones gráficas trace la corrección matemática.

Haga clic en , posicione al punto 0 de la corrección matemática ya trazada, haga clic y mantenga presionado, hasta el valor 40, definiendo un largo arbitrario de 12 Pixels.



Asigne un nombre y un comentario al dato.




Después de asignar el comentario, haga clic en OK para confirmar y volver a la ilustración anterior, despliegue la  y haciendo clic sobre Modo.

La variable es TEMP. A1+ (Ver proyecto de ejemplo adjunto).
Es limitada sólo la definición desde 0 hasta 40°C y no la corrección mate-


mática, para disfrutar del cálculo de la conversión de valor a bit de 0 a 1024 a valor de temperatura.

Defina los campos como se ilustra para obtener un dato lectura continua que no sea definible por el VT y acepte.




Introduzca ahora el dato barra negativo. Repita las operaciones precedentes.

Asigne un nombre y un comentario al dato.




Después de asignar el comentario, haga clic en OK para confirmar y volver a la ilustración anterior, despliegue la  y haciendo clic sobre Modo.



La variable es TEMP. A1- (Ver proyecto de ejemplo adjunto). Está limitada sólo la definición de 0 a -10°C y no la corrección matemática, para disfrutar del cálculo de la conversión de valor a bit de 0 a 1024 a valor de temperatura.

Define los campos como se ilustra para obtener un dato lectura continua, que no sea definible por el VT y acepte.




Introducida la definición, seleccione el dato barra negativo y declárelo como invertido. Para hacerlo seleccione el dato y haga clic en .


Introduzca ahora el dato barra presión.

La variable es PRESS. AUTOCLAVE 1 (Ver proyecto de ejemplo adjunto).


Introduzca los datos como se ilustra y asigne el comentario.



Después de asignar el comentario haga clic en OK para confirmar y volver a la ilustración anterior, despliegue la  haciendo clic sobre Modo.



Introduzca los datos como se ilustra y acepte.



Una vez introducidos los datos, hay que definir el color de su visualización. Seleccione el dato y haga clic en . Se despliega el recuadro siguiente.

Define los colores como se ilustra. Haga clic en  Ok.



Introduzca ahora los datos numéricos. Haga clic en , posicione en el área de la pantalla donde habrá que visualizar el dato. Haga clic.

Introduzca los datos como se ilustra y asigne un comentario.

Después de asignar el comentario haga clic en OK para confirmar y volver a la ilustración anterior, despliegue la  haciendo clic sobre Modo.

Introduzca los campos como se ilustra para obtener un dato lectura continua, que no sea definible por el VT y acepte.

Asigne un texto multilengua como comentario °C, repita las mismas operaciones para la presión. Todo lo que se ha hecho para el autoclave 1 hay que repetirlo para el autoclave 2.

Introduzca los demás elementos de la página como se ha visto.

Introduzca la página 6. Se pueden seguir dos procedimientos: repetir las operaciones ya descritas, o considerada la evidente semejanza entre las páginas, utilizar la función duplicar. Utilizando la función duplicar, se genera una página con el mismo contenido gráfico; de esta manera se disfruta de las posiciones ya asignadas y del gráfico de fondo.

Para duplicar, vaya al recuadro siguiente

Seleccione como se ilustra y haga clic en  Duplicar.

Se duplica la página, pero hay que compilar los comentarios y el número de página deseado. (Duplicando se mantiene el comentario precedente y el sistema asigna el número de página como el primer número libre, en este caso el sistema asigna el número 3.)

PÁGINA 6 -> Temp./Press. A3-4




Tabla 8.4: Elementos de la página Núm.6

IMÁGENES	CAMPO DATO NUMÉRICO
ESA	TEMP. A3
BOTONES TÁCTILES	PRESS. AUTOCLAVE 3
PREVIOUS MENU -> 2	TEMP. A4
ARROW L -> P5	PRESS. AUTOCLAVE 4
CAMPO FECHA/HORA	GRÁFICA
CAMPO BARRA	
TEMP. A3+	
TEMP. A3-	
PRESS. AUTOCLAVE 3	
TEMP. A4+	
TEMP. A4-	
PRESS. AUTOCLAVE 4	

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “>” en la página 5; muestra el valor de temperatura y presión de las autoclaves 3 y 4, visualizadas en formato barra y numérico. Desde esta página se puede volver a la página 2 o a la página homónima para las autoclaves 1 y 2.

PÁGINA 7 -> Autoclaves




Tabla 8.5: Elementos de la página Núm.7

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 2
COMMANDS 1-2
COMMANDS 3-4
CAMPO FECHA/HORA
CAMPO SIMBÓLICO (1)
AUTOCLAVE E/F

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “AUTOCLAVES” en la página 2; muestra las autoclaves presentes en la instalación y su estado de funcionamiento, si es automático o no. Además presionando los botones táctiles “1-2 COMMANDS” o “3-4 COMMANDS” se puede ir a la página asociada, donde es posible mandar las autoclaves. Desde esta página se puede volver a la página 2.


Siga con la introducción de los símbolos dinámicos (Ver “Capítulo 4 -> Campo Símbolico”).

Para hacerlo hay que crear las imágenes y las variables para asociar.


Se dan por descontado estas operaciones, ya anteriormente descritas.

Vaya al recuadro siguiente

Selecione como se ilustra y haga clic en  Añadir.




Asigne el nombre al listado.




Entre las imágenes disponibles seleccione la primera para introducir, AUTOCLAVE EMPTY.

Haga clic en  Añadir debajo de la Ventana Imágenes.



Seleccione la segunda imagen del listado AUTOCLAVE FULL y haga clic en Añadir.



Haga clic en OK para aceptar el listado.




El orden de introducción no es casual, sino respeta la visualización deseada: la primera imagen es la que se quiere visualizar cuando el bit asociado está puesto a 0.

Introduzca todos los listados de las imágenes (Ver proyecto de ejemplo adjunto).


Vuelva a la página y haga clic en , posicione en el área de la pantalla y haga clic.




Introduzca los datos como se ilustra y seleccione la  Tipo.



Introduzca los datos como se ilustra luego seleccione la Modo.



Introduzca los datos como se ilustra y acepte.



Repita las operaciones por todos los listados de las imágenes y defina los parámetros ilustrados.

Complete la página con los elementos que aún faltan.

PÁGINA 8 -> Autoclave 1 commands




Tabla 8.6: Elementos de la página Núm.8


IMÁGENES	MIXER
AUTOCLAVE - BACKGROUND	HEATING
BOTONES TÁCTILES	CAMPO DINÁMICO (1)
1 ENABLE	AUTOCLAVE E/D
1 PREPARATION	AUTOCLAVE STATUS
1 SPUMANTIZZA	CAMPO DATO BARRA
1 CONDITIONING	TEMP. A1+
1 HEATING	TEMP. A1-
1 COOLING	PRESS. AUTOCLAVE 1
1 MIXER	CAMPO DATO NUMÉRICO
1 EXHAUST	TEMP. A1
PREVIOUS MENU -> 7	PRESS. AUTOCLAVE 1
ARROW R -> P9	SET TEMP. A1 PRE
CAMPO SIMBÓLICO (2)	SET dT TEMP. A1 PRE
EXHAUST	SET PRES. A1 PRE
COOL LEFT	SET dP PRES. A1 PRE
COOL RIGHT	

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “1-2 COMMANDS” en la página 7; muestra el estado de el autoclave mediante imágenes animadas.


Empiece a posicionar los botones táctiles. Una vez posicionados en la página, especifique sus funciones, puesto que al principio se introdujeron todos como “ir a página”. Empiece con el botón táctil “ENA”.

Haga doble clic sobre el botón.

Haga clic en  Edición.



Desde el listado funciones escoja la  como se ilustra.



Introduzca la definición de función.

Haga clic en Añadir.

Botón táctil

Opciones generales | Visualizar

Nombre: 1 ENABLE Comentario ...

Función:
Función: Invierte el estado del bit
Descripción función:
Objeto:

Palabra de acceso:
Ninguno

Añadir Modificar

Ok Cancelar Aplicar ?

Ver “Capítulo 4 -> Mandos Directos“.

Mandos directos

Nombre: DIRCOM_1 Comentario

Variable fuente:
Fuente: Dispositivo
Variable:

Tipo mando directo:
☒ Bit ☐ Valor

Bit n.:

Añadir Modificar

Ok Cancelar Aplicar ?

Asigne el nombre y la variable como se ilustra y acepte.

Introduzca todos los mandos directos (Ver proyecto de ejemplo adjunto).


En el listado definición de las funciones escoja la  como se ilustra y acepte.

Siguiendo el mismo criterio, edite todos los botones de la página.

Introduzca los datos barra y los datos numéricos como se ha visto. El símbolo  no está contenido en el font elegido en fase de creación del proyecto, por lo tanto hay que construirlo (Ver "Capítulo 14 -> Cómo dibujar los fonts").


Una vez creados los fonts CUST8X15 y CUST8X15B, hay que sustituirlos por los fonts seleccionados al principio (Ver "Capítulo 8 -> Cómo definir los idiomas del proyecto").

Introduzca un texto multilenguaje y luego presione la  F12.




Edite el texto y acepte.


Introduzca ahora la imagen de fondo AUTOCLAVE - BACKGROUND.




Ahora podemos completar la imagen con las partes que todavía faltan. No son sólo imágenes sino también listados de las imágenes dinámicas. Se utilizan los listados de las imágenes, porque se desea ver su movimiento. Para obtener el efecto movimiento, hay que visualizar una serie de imágenes en sucesión más o menos rápida. El dispositivo conectado gestiona el desplazamiento de las imágenes.



Introduzca los textos dinámicos (Ver “Capítulo 4 -> Campo Texto Dinámico”). Haga clic en .




Asigne la variable asociada al texto dinámico, luego despliegue la  haciendo clic sobre Tipo.



Introduzca el texto dinámico.

Haga clic en Añadir.



Asigne el nombre e introduzca la primera



Listados de textos dinámicos

Listados de textos

Nombre: Comentario:

Textos:

Añadir Eliminar Actualizar

Listado de textos dinámicos seleccionado:

Ok Cancelar Aplicar ?

Asigne la , haga clic en Añadir.

Listados de textos dinámicos

Listados de textos


Nombre: Comentario:

Textos:

Añadir Eliminar Actualizar

Listado de textos dinámicos seleccionado: 12

Ok Cancelar Aplicar ?



Introduzca todos los textos y acepte.

Introduzca todos los textos dinámicos (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

Complete la página con los botones táctiles y los textos multilengua necesarios.

Introduzca las páginas alistadas a continuación.

PÁGINA 9 -> Autoclave 2 commands




Tabla 8.7: Elementos de la página Núm.9

IMÁGENES	COOL RIGHT
AUTOCLAVE - BACKGROUND	MIXER
BOTONES TÁCTILES	HEATING
2 ENABLE	CAMPO DINÁMICO
2 PREPARATION	AUTOCLAVE E/D
2 SPUMANTIZZA	AUTOCLAVE STATUS
2 CONDITIONING	CAMPO DATO BARRA
2 HEATING	TEMP. A2+
2 COOLING	TEMP. A2-
2 MIXER	PRESS. AUTOCLAVE 2
2 EXHAUST	CAMPO DATO NUMÉRICO
PREVIOUS MENU -> 7	TEMP. A2
ARROW R -> P10	PRESS. AUTOCLAVE 2
ARROW L -> P8	SET TEMP. A2 PRE
CAMPO SIMBÓLICO	SET dT TEMP. A2 PRE
EXHAUST	SET PRES. A2 PRE
COOL LEFT	SET dP PRES. A2 PRE

Igual que página 8.

PÁGINA 10 -> Autoclave 3 commands




Tabla 8.8: Elementos de la página Núm. 10

IMÁGENES	COOL RIGHT
AUTOCLAVE - BACKGROUND	MIXER
BOTONES TÁCTILES	HEATING
3 ENABLE	CAMPO DINÁMICO
3 PREPARATION	AUTOCLAVE E/D
3 SPUMANTIZZA	AUTOCLAVE STATUS
3 CONDITIONING	CAMPO DATO BARRA
3 HEATING	TEMP. A3+
3 COOLING	TEMP. A3-
3 MIXER	PRESS. AUTOCLAVE 3
3 EXHAUST	CAMPO DATO NUMÉRICO
PREVIOUS MENU -> 7	TEMP. A3
ARROW R -> P11	PRESS. AUTOCLAVE 3
ARROW L -> P9	SET TEMP. A3 PRE
CAMPO SIMBÓLICO	SET dT TEMP. A3 PRE
EXHAUST	SET PRES. A3 PRE
COOL LEFT	SET dP PRES. A3 PRE

Igual que página 8.

PÁGINA 11 -> Autoclave 4 commands




Tabla 8.9: Elementos de la página Núm.11

IMÁGENES	MIXER
AUTOCLAVE - BACKGROUND	HEATING
BOTONES TÁCTILES	CAMPO DINÁMICO
4 ENABLE	AUTOCLAVE E/D
4 PREPARATION	AUTOCLAVE STATUS
4 SPUMANTIZZA	CAMPO DATO BARRA
4 CONDITIONING	TEMP. A4+
4 HEATING	TEMP. A4-
4 COOLING	PRESS. AUTOCLAVE 4
4 MIXER	CAMPO DATO NUMÉRICO
4 EXHAUST	TEMP. A4
PREVIOUS MENU -> 7	PRESS. AUTOCLAVE 4
ARROW L -> P10	SET TEMP. A4 PRE
CAMPO SIMBÓLICO	SET dT TEMP. A4 PRE
EXHAUST	SET PRES. A4 PRE
COOL LEFT	SET dP PRES. A4 PRE
COOL RIGHT	

Igual que página 8.

PÁGINA 20 -> Edit Page




Tabla 8.10: Elementos de la página Núm.20

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
EDIT- PREPARE
EDIT - CONDITIONING
EDIT - SPUMANTIZZA
EDIT - TREND
EDIT - MAIN MENU
CAMPO FECHA/HORA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “EDIT” en la página 1; permite entrar en páginas para definir los parámetros necesarios del proceso de producción.

PÁGINA 21 -> Autoclave Prepare



Tabla 8.11: Elementos de la página Núm.21

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
BUTTON 1 PRE
BUTTON 2 PRE
BUTTON 3 PRE
BUTTON 4 PRE
PREVIOUS MENU -> 20
CAMPO FECHA/HORA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “PREPARE” en la página 20; permite seleccionar el autoclave cuyos parámetros tienen que ser definidos.

PÁGINA 22 -> Autoclave 1 Prepare




Tabla 8.12: Elementos de la página Núm.22

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 21
NEXT
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A1 PRE
SET BAR dT A1 PRE
SET BAR PRES. A1 PRE
SET BAR dP PRES. A1 PRE
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A1 PRE
SET dT A1 PRE
SET PRES. A1 PRE
SET dP PRES. A1 PRE

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “1” en la página 21; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

En esta página se pueden definir también los datos barra y numéricos, eso significa que, mediante el VT, se pueden asignar unos valores a la variable asignada.

Proceda como se ha visto para introducir el dato barra

Introduzca el dato como se ilustra, luego, despliegue la  haciendo clic sobre Modo.

Introduzca los datos como se ilustra y acepte.

Observe que la opción Habilitar modificación es marcada.

Todo lo que se ha dicho vale para todos los datos barra y los datos numéricos.

PÁGINA 23 -> Autoclave 2 Prepare




Tabla 8.13: Elementos de la página Núm.23

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 21
NEXT
PREVIOUS
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A2 PRE
SET BAR dT A2 PRE
SET BAR PRES. A2 PRE
SET BAR dP PRES. A2 PRE
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A2 PRE
SET dT A2 PRE
SET PRES. A2 PRE
SET dP PRES. A2 PRE

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “2” en la página 21; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

PÁGINA 24 -> Autoclave 3 Prepare




Tabla 8.14: Elementos de la página Núm.24

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 21
NEXT
PREVIOUS
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A3 PRE
SET BAR dT A3 PRE
SET BAR PRES. A3 PRE
SET BAR dP PRES. A3 PRE
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A3 PRE
SET dT A3 PRE
SET PRES. A3 PRE
SET dP PRES. A3 PRE

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “3” en la página 21; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

PÁGINA 25 -> Autoclave 4 Prepare




Tabla 8.15: Elementos de la página Núm.24

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 21
PREVIOUS
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A4 PRE
SET BAR dT A4 PRE
SET BAR PRES. A4 PRE
SET BAR dP PRES. A4 PRE
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A4 PRE
SET dT A4 PRE
SET PRES. A4 PRE
SET dP PRES. A4 PRE

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “4” en la página 21; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

PÁGINA 26 -> Autoclave conditioning



Tabla 8.16: Elementos de la página Núm.26

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
BUTTON 1 CON
BUTTON 2 CON
BUTTON 3 CON
BUTTON 4 CON
PREVIOUS MENU -> 20
CAMPO FECHA/HORA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “CONDITIONING” en la página 20; permite seleccionar el autoclave cuyos parámetros tienen que ser definidos.

PÁGINA 27 -> Autoclave 1 conditioning




Tabla 8.17: Elementos de la página Núm.27

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A1 CON
SET BAR dT A1 CON
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A1 CON
SET dT A1 CON

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “1” en la página 26; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

PÁGINA 28 -> Autoclave 2 conditioning




Tabla 8.18: Elementos de la página Núm.28

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
PREVIOUS
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A2 CON
SET BAR dT A2 CON
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A2 CON
SET dT A2 CON

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “2” en la página 26; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

PÁGINA 29 -> Autoclave 3 conditioning




Tabla 8.19: Elementos de la página Núm.29

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
PREVIOUS
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A3 CON
SET BAR dT A3 CON
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A3 CON
SET dT A3 CON

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “3” en la página 26; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

PÁGINA 30 -> Autoclave 4 conditioning




Tabla 8.20: Elementos de la página Núm.30

IMÁGENES
ESA
BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 26
PREVIOUS
CAMPO DATO BARRA
SET BAR TEMP. A4 CON
SET BAR dT A4 CON
CAMPO DATO NUMÉRICO
SET TEMP. A4 CON
SET dT A4 CON

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “4” en la página 26; muestra con datos barra y datos numéricos, ambos definibles, la temperatura y la presión necesarias del proceso.

PÁGINA 40 -> Set-up




Tabla 8.21: Elementos de la página Núm.40

BOTONES TÁCTILES
SET PROJECT LANGUAGE
SET INFO PROJECT
SET CHANGE PASSWORD
SET PAGE HELP
SET SERVICE PAGE
SET MAIN MENU
ALARM - GO TO PAGE

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “SPUMANTIZZA” en la página 20; permite seleccionar el autoclave cuyos parámetros tienen que ser definidos.

PÁGINA 41 -> Project Language




Tabla 8.22: Elementos de la página Núm.41

BOTONES TÁCTILES
ITALIAN
ENGLISH
SET PAGE HELP
SET EXIT TO PREVIOUS

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “PROJECT LANGUAGE” en la página 40; muestra los idiomas de visualización del proyecto en el VT.

PÁGINA 50 -> Info




Tabla 8.23: Elementos de la página Núm.50

BOTONES TÁCTILES
ABBREVIATIONS
PREVIOUS MENU -> 1

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “Info” en la página 1; muestra una página de información compuesta sólo por textos multilengua.

PÁGINA 51 -> Abbreviations




Tabla 8.24: Elementos de la página Núm.51

BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 1

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “ABBREVIATIONS” en la página 50; muestra una página de información compuesta sólo por textos multilengua.

PÁGINA 60 -> Alarms




Tabla 8.25: Elementos de la página Núm.60

BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 40
DEMO - SET ALARM
DEMO - RESET ALARM
DEMO - HISTORY RESET
DEMO - SET AUTOSCRO.
DEMO - SET BEEP
DEMO - SET PRIORITY
CAMPO DINÁMICO
NO/YES

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “ALARMS” en la página 40; muestra una serie de botones para simular las alarmas, puesto que realmente la instalación no existe.

PÁGINA 65 -> Help Overpress.



Tabla 8.26: Elementos de la página Núm.65

BOTONES TÁCTILES
PREVIOUS MENU -> 60

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “????” en la página de visualización de las alarmas; muestra un ejemplo de ayuda adicional como explicación de la alarma.

PÁGINA 70 -> Ricipes




Tabla 8.27: Elementos de la página Núm.70

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - DELETE
RECIPE - UPLOAD
RECIPE - EDIT VT
RECIPE - EDIT PLC
RECIPE - DOWNLOAD
RECIPE - SEND
RECIPE - SAVE
RECIPE - DIR
RECIPE - EXIT -> 20
RECIPE - PAGE DOWN
RECIPE - PAGE UP
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “SPUMANTIZZA” en la página 20; muestra una serie de comandos para gestionar las recetas, necesarias para controlar el proceso.

Primero hay que declarar las variables que tendrán que componer la receta (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).

Haga clic en *Configuración > Estructura de la memoria datos*, se despliega el recuadro siguiente

Defina los parámetros como se ilustra.

Seleccione la Opciones.




La longitud del código y del comentario dependen del número de caracteres declarados en la variable.

Escoja las variables para introducir en la receta y selecciónelas.

Defina los parámetros como se ilustra.

Seleccione la  Informaciones.




 **No introduzca variables código receta y comentario receta, porque no pertenecen a las opciones de la receta (Ver “Capítulo 6 -> Estructura de la memoria datos”).**

Las informaciones ilustradas serán residentes sólo en el VT.

Defina los parámetros como se ilustra.


Haga clic en Ok.




Una vez definidas todas las variables que componen la receta, introduzca el código y el comentario en la página. Haga clic en , posicione en la página y haga clic

Defina los parámetros como se ilustra.

Seleccione la  Modo.



Defina los parámetros como se ilustra y acepte.



Introduzca la variable comentario receta siguiendo el mismo procedimiento. (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

PÁGINA 71 -> Recipe - Page 1




Tabla 8.28: Elementos de la página Núm.71

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
CAMPO NUMÉRICO
SPU DATA 01 F00
SPU DATA 02 F00
SPU DATA 03 F00
SPU DATA 04 F00
SPU DATA 05 F00
SPU DATA 06 F00
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 07 F00
SPU DATA 08 F00
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 70; muestra la primera parte de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 72 -> Recipe - Page 2




Tabla 8.29: Elementos de la página Núm.72

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 09 F00
SPU DATA 10 F00
SPU DATA 11 F00
SPU DATA 12 F00
SPU DATA 13 F00
SPU DATA 14 F00
SPU DATA 15 F00
SPU DATA 16 F00
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 71; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 73 -> Recipe - Page 3




Tabla 8.30: Elementos de la página Núm.73

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO NUMÉRICO
SPU DATA 01 F01
SPU DATA 02 F01
SPU DATA 03 F01
SPU DATA 04 F01
SPU DATA 05 F01
SPU DATA 06 F01
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 05 F01
SPU DATA 06 F01
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 72; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 74 -> Recipe - Page 4




Tabla 8.31: Elementos de la página Núm.74

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 09 F01
SPU DATA 10 F01
SPU DATA 11 F01
SPU DATA 12 F01
SPU DATA 13 F01
SPU DATA 14 F01
SPU DATA 15 F01
SPU DATA 16 F01
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 73; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 75 -> Recipe - Page 5




Tabla 8.32: Elementos de la página Núm.75

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO NUMÉRICO
SPU DATA 01 F02
SPU DATA 02 F02
SPU DATA 03 F02
SPU DATA 04 F02
SPU DATA 05 F02
SPU DATA 06 F02
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 05 F02
SPU DATA 06 F02
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 74; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 76 -> Recipe - Page 6




Tabla 8.33: Elementos de la página Núm.76

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 09 F02
SPU DATA 10 F02
SPU DATA 11 F02
SPU DATA 12 F02
SPU DATA 13 F02
SPU DATA 14 F02
SPU DATA 15 F02
SPU DATA 16 F02
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 75; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 77 -> Recipe - Page 7




Tabla 8.34: Elementos de la página Núm.77

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO NUMÉRICO
SPU DATA 01 F03
SPU DATA 02 F03
SPU DATA 03 F03
SPU DATA 04 F03
SPU DATA 05 F03
SPU DATA 06 F03
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 05 F03
SPU DATA 06 F03
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 76; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 78 -> Recipe - Page 8




Tabla 8.35: Elementos de la página Núm.78

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 09 F03
SPU DATA 10 F03
SPU DATA 11 F03
SPU DATA 12 F03
SPU DATA 13 F03
SPU DATA 14 F03
SPU DATA 15 F03
SPU DATA 16 F03
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 77; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 79 -> Recipe - Page 9




Tabla 8.36: Elementos de la página Núm.79

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CAMPO NUMÉRICO
SPU DATA 01 F04
SPU DATA 02 F04
SPU DATA 03 F04
SPU DATA 04 F04
SPU DATA 05 F04
SPU DATA 06 F04
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 05 F04
SPU DATA 06 F04
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA

Esta página se visualiza presionando el botón táctil “” en la página 78; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

PÁGINA 80 -> Recipe - Page 10




Tabla 8.37: Elementos de la página Núm.80

BOTONES TÁCTILES
RECIPE - MENU
PAGE UP 1
CAMPO TEXTO DINÁMICO
SPU DATA 09 F04
SPU DATA 10 F04
SPU DATA 11 F04
SPU DATA 12 F04
SPU DATA 13 F04
SPU DATA 14 F04
SPU DATA 15 F04
SPU DATA 16 F04
CAMPO ASCII
RECIPE CODE
RECIPE COMMENT
TEXTO MULTILENGUA


Esta página se visualiza presionando el botón táctil  en la página 79; muestra la parte sucesiva de la receta necesaria para controlar el proceso.

Una vez introducidas todas las páginas, mediante la función “ir a página” asigne a los botones táctiles para las justas asociaciones a las páginas, puesto que en fase de creación casi todos los botones fueron asociados a la página 1.


Cómo definir el área de intercambio de datos

Vista la necesidad de definir los mensajes de información, las alarmas y los comandos que se intercambian con el dispositivo conectado, es absolutamente necesario definir el área de intercambio de datos.

Seleccione la  Área de intercambio (Ver “Capítulo 4 -> Áreas de Intercambio de Datos”).



Haga clic en Añadir.



Introduzca los parámetros como se ilustra.

Haga clic en Añadir.

Introduzca los
parámetros como se
ilustra.

Haga clic en OK.


Siguiendo el mismo procedimiento introduzca todas las áreas de memoria necesarias (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

Cómo crear los mensajes de información

En el ejemplo se necesita informar al operador que utilizará el VT sobre la posibilidad de ejecutar o no ciertas operaciones (Ver “Capítulo 4 -> Mensajes de Información”).

Seleccione la deseada.


haga clic en Añadir.



Introduzca el número del bit, al cual asociar el mensaje, asigne el nombre al mensaje y edite el texto.


El comentario no es asignado porque no se necesitan de otras informaciones para explicar la función del mensaje.

Despliegue la  haciendo clic sobre  Campo del mensaje de información.




Puesto que no hay valores y/o informaciones específicas sobre la variable conectada al mensaje, no se utilizará esta función.

Haga clic en  Mensaje de ayuda.




The screenshot shows the 'Mensaje' dialog box with the 'Campo del mensaje' tab selected. The 'Identificación mensaje' section contains a 'Nombre' field with 'WRONG OPERATION', a 'Comentario' button, an 'Area mensajes' dropdown menu with 'DATA_AREA_1', 'Añadir...' and 'Modificar...' buttons, and a 'Número de bit' field with '0' and a bit mask 'R 1000!.....!.....!.....X'. The 'Parámetros del campo' section has a large empty text area and 'Añadir...', 'Modificar...', and 'Borrar' buttons. The bottom has 'Ok', 'Cancelar', 'Aplicar', and '?' buttons.


Haga clic en  Edición para introducir el mensaje de ayuda.



The screenshot shows the 'Mensaje' dialog box with the 'Mensaje de ayuda' tab selected. The 'Ayuda' section has a 'Modificar...' button. The 'Vista preliminar' section has a large text area with a scroll bar. The bottom has 'Ok', 'Cancelar', 'Aplicar', and '?' buttons.



Edite el texto y luego haga clic en Inglés para introducir la traducción.



Introduzca el texto y acepte. Se vuelve al recuadro anterior, haga clic en OK.



Con el mismo procedimiento introduzca todos los mensajes (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

Cómo introducir las alarmas

Prosigua introduciendo las alarmas (Ver “Capítulo 4 -> Alarmas”).

Seleccione la  Alarmas.

Haga clic en  Añadir.



Introduzca el número del bit al cual asociar el mensaje, asigne el nombre al mensaje y edite el texto.

El comentario no es asignado porque no se necesitan de otras informaciones para explicar la función del mensaje.

Escoja las dimensiones del texto de visualización de la alarma, luego haga clic en  Campo de la alarma.



Alarma

Identificación alarma

Nombre: Overpress. 1

Area mensajes: DATA_AREA_3

Número de bit: 12 R 1004

Alarma: Overpressure Autoclave 1


Dimensión: Dimensión X2

Vista preliminar: Overpressure Autoclave 1

Alarma | Campo alarma | Help alarma | Botón help alarma | Parámetros de impresión

Ok Cancel Aplicar ?

Haga clic en Añadir.



Alarma

Identificación alarma

Nombre: Overpress. 1

Area mensajes: DATA_AREA_3

Número de bit: 12 R 1004

Alarma | Campo alarma | Help alarma | Botón help alarma | Parámetros de impresión

Parámetros del campo

Añadir...
Modificar...
Borrar

Ok Cancel Aplicar ?

Introduzca los datos como se ilustra y acepte.

The 'Campo numérico' dialog box has two tabs: 'Opciones generales' and 'Modo'. The 'Opciones generales' tab is active. It contains the following fields and controls:

- Nombre:** MESSAGE_FIELD
- Comentario:** (empty text box)
- Variable fuente:**
 - Fuente:** Dispositivo (dropdown menu)
 - Variable:** PRESS. AUTOCLAVE 1 (dropdown menu)
 - Añadir:** (button)
 - Modificar:** (button)
- Pantalla:**
 - ☐ Llenar con ceros
 - Cifras visibles:** 3
 - Cifras descartadas:** 0
 - Formato:** ###.##
 - Formato numérico:** Decimal (dropdown menu)
 - Vista preliminar:** 12.3

At the bottom are buttons: **Ok**, **Cancelar**, **Aplicar**, and **?**.


Se visualiza el recuadro siguiente.

Seleccione la  Alarma de ayuda.


The 'Alarma' dialog box has a tabbed interface with 'Alarma', 'Campo alarma', 'Help alarma', 'Botón help alarma', and 'Parámetros de impresión'. The 'Alarma' tab is active. It contains the following fields and controls:

- Identificación alarma:**
 - Nombre:** Overpress. 1
 - Comentario:** (empty text box)
 - Area mensajes:** DATA_AREA_3 (dropdown menu)
 - Añadir...:** (button)
 - Modificar...:** (button)
 - Número de bit:** 12
 - R 1004:**!.....!...X.....!.....
- Parámetros del campo:**
 - Fuente: Dispositivo
 - Variable: PRESS. AUTOCLAVE 1
 - Formato numérico: Decimal
 - Cifras visibles: 3
 - Descartar dígitos: 0
 - Formato: ###.##
 - Vista preliminar: 12.3
 - Añadir...:** (button)
 - Modificar...:** (button)
 - Borrar:** (button)

At the bottom are buttons: **Ok**, **Cancelar**, **Aplicar**, and **?**.



Introduzca el texto como se ilustra y haga clic en Botón de la ayuda.



Introduzca los datos como se ilustra y también la traducción.

Haga clic en Opciones.

Introduzca los datos como se ilustra.

Haga clic en OK para aceptar los parámetros.

Introduzca ahora todos los elementos necesarios para el proyecto (Ver proyecto de ejemplo adjunto).

El proyecto VT único ha terminado, ahora hay que compilarlo (Ver “Capítulo 9 -> Cómo compilar y transferir el proyecto”), una vez compilado sin errores, habrá que guardarlo.


Puesto que hay que crear un proyecto de red ESA-NET, duplique el proyecto VT único y guárdelo como “SPUM565 for saia pcd (remote control).vts”

Red ESA-NET

Ahora proseguimos creando el proyecto de red, haga clic en **Archivo > Nuevo** (Ver “Capítulo 5 -> Nuevo...”)


Seleccione el icono Red ESA_NET.

Haga clic en **OK**.




Seleccione el icono en el lado Proyecto, luego haga clic en la  Herramientas> Importar... y desde el listado escoja el proyecto "spum565 for saia pcd.vts".


Confirme con OK.




Repita la operación y, desde el listado el, escoja proyecto "spum565 for saia pcd (remote control).vts" y acepte.




Seleccione como se ilustra PLC_1, luego haga clic en  Edición>Eliminar para eliminar el dispositivo y acepte.




Seleccione como se ilustra el puerto ASP y haga clic en . Se establece así la conexión de red ESA-NET. Repita la operación para el puerto ASP del otro proyecto y acepte.




Seleccione como se ilustra, luego haga clic en **Edición** > **Propiedades...** se despliega la ventana siguiente.




Seleccione como se ilustra luego modifique la dirección pública como 2.






Confirme con OK.



Se ha creado el proyecto de red, haga clic en **Archivo > Guardar** para confirmar los parámetros.

Abra el proyecto evidenciado en la ilustración de arriba para efectuar las modificaciones necesarias para el funcionamiento en red ESA-NET; una vez abierto el Proyecto, haga clic en **Configuración > Datos públicos**, se despliega el recuadro siguiente.

Escoja las variables para exportar y selecciónelas todas.



Para saber que variables hay que declarar públicas ver el proyecto de ejemplo adjunto.

Haga clic en Ok para confirmar.



Ahora el proyecto está completado y listo para funcionar en red ESA-NET, todavía tiene que ser compilado y transferido (Ver “Capítulo 9 -> Cómo compilar y transferir el proyecto”).

Realice las modificaciones del otro proyecto también (Ver proyecto de ejemplo adjunto), luego compílelo y transfíralo.

El proyecto ha terminado.

Capítulo 9 Cómo compilar y transferir el proyecto

Contenido	Página
Cómo compilar el proyecto	9-2
Cómo transferir el proyecto	9-3

Este capítulo se compone de 6 páginas.

**Cómo
compilar el
proyecto**

La compilación es un procedimiento que permite crear de manera automática un archivo en un formato que el terminal VT reconozca.

Durante la compilación hay una fase de control que permite detectar los errores cometidos durante la creación del proyecto. Al detectar un error durante la compilación, el texto de la ventana de compilación se evidencia en rojo y, al mismo tiempo, se visualizan los errores.

Para empezar la compilación, haga clic sobre **Herramientas > Compilar el proyecto**

La fase de compilación se puede configurar como sigue.

Configuración idioma utilizable (solo si al menos un idioma está presente):

Permite definir el conjunto de idiomas que transferirá al terminal (ver “Capítulo 6 -> Configuraciones idiomas”).

Primer error:

Permite interrumpir la compilación del proyecto al detectar el primer error.

Nunca:

Aunque se detecte un error, la fase de compilación no se interrumpe sino prosigue, buscando eventualmente otros errores.

Después de núm. de pasos incorrectos:

Permite decidir el número de errores a detectar, antes de que se interrumpa la fase de compilación.

Ver advertencias:

Permite decidir si visualizar también las advertencias durante la compilación. Puesto que las advertencias no son errores, la fase de compilación prosigue, pero se avisa al operador que se ha olvidado algo en el proyecto y/o no ha sido compilado en todas sus partes.

Resultado:

Visualiza como procede la fase de compilación. Las informaciones visualizadas se pueden guardar en un archivo presionando la  Guardar resultado.

Cómo transferir el proyecto

Una vez compilado correctamente el proyecto, Usted lo transferirá al terminal operador. Podrá transferirlo mediante el puerto en serie del PC directamente conectado a su VT o por Módem.

 **La transferencia mediante Módem es posible solo mediante los VTs y no por los ADTs.**

Para activar la transferencia en serie haga clic en **Herramientas > Transferencia proyecto**. Para activar la transferencia por Módem haga clic en **Herramientas > Download por Módem**. El proyecto aún no está compilado en ambos casos. El sistema propondrá automáticamente una ventana de compilación donde encontrará una lista de los parámetros de arriba, de otro modo predispondrá una ventana de transferencia, donde Usted podrá seleccionar los parámetros de comunicación del PC con el VT.

 **Es aconsejable que la ventana de transmisión del VTWIN ya esté abierta ANTES de predisponer el terminal a la recepción (ver Manual Hardware).**

 **Si el terminal está conectado a unos ADT (ver Manual Hardware), debe transmitir el proyecto primero al VT y luego al adaptador.**

 **Lo arriba mencionado vale sólo para los proyectos para VTs. Para transmitir un proyecto para ADTs conectados directamente con un PC debe utilizar un programa de aplicación usuario (ver “Capítulo 18 -> Programa de aplicación Usuario”).**

 **Si ejecuta la transferencia mediante Módem verifique que el módem directamente conectado con el VT haya sido definido correctamente (ver Manual Hardware “Capítulo 31 -> Definiciones para el Módem”).**

 **Para utilizar la transferencia MPI vía módem, en la red en la que desea acceder se necesita un módulo que permita la conexión entre módem y red MPI.**

 **Usando un puerto Ethernet o MPI, una vez trasferido el proyecto al VT después de la primera vez, se pasa automáticamente en modo recepción en las transferencias sucesivas.**

 **La transferencia en modo MPI puede efectuarse mediante adecuada tarjeta (Por ej. SIEMENS CP5611 o CP5511) o adaptador PC/MPI CABLE SIEMENS 6ES7901-2BF00-0AA0. El alimentador se alimenta mediante su alimentador o un PLC S7-300. Si la transferencia no ocurre en una red sino directamente de un PC a un VT, el usuario debe definir en STEP 7 el parámetro “PC/PC como único master del bús” (para más detalles ver manual STEP 7).**

Para preparar el VT para transferir el proyecto ver Manual Hardware.

La transmisión del proyecto tiene algunos parámetros que hay que compilar; están listados a continuación.

Línea en serie:

Permite elegir el puerto de comunicación utilizado por el PC. (En todo caso el Módem está considerado como puerta de comunicación).

Baud rate:

Permite seleccionar la velocidad de transferencia de los datos entre PC y VT o entre PC y Módem.



Utilizando el módem la velocidad de transferencia viene fijada en 38400bit/seg.

Ethernet (sólo con VT Ethernet):

Permite seleccionar este puerto para la transferencia.

Dirección IP terminal (sólo con VT Ethernet):

Permite definir la dirección IP del terminal al cual desean transferir el proyecto.

MPI (sólo con Step 7 instalado en su PC):

Permite seleccionar este puerto para la transferencia.

Dirección MPI terminal (sólo con Step 7 instalado en su PC):

Permite definir la dirección MPI del terminal al cual desean transferir el proyecto.

Módem (solo con Step 7 y Módem instalado en su PC):

Permite definir/activar la transferencia del proyecto a un terminal conectado con una red MPI.

Actualización terminal:

Permite activar la transmisión del proyecto al terminal. Esta  se activa automáticamente.

Actualización firmware de terminal:

Permite establecer si transferir también el Firmware del VT durante la transmisión.

Sirve para forzar la carga del firmware. Si el VTWIN se da cuenta de que el firmware disponible es más reciente que el contenido en el VT, VTWIN lo actualiza automáticamente. Normalmente esta  no es activada, porque los tiempos de transmisión son bastante largos. Se puede activar si existen dudas sobre el correcto funcionamiento del VT.

Actualización adaptadores:

Permite habilitar la transmisión del proyecto al adaptador. Esta  se activa automáticamente.

Actualización firmware de adaptadores:

Permite establecer si transferir también el Firmware del adaptador durante la transmisión.

Sirve para forzar la carga del firmware. Si el VTWIN se da cuenta de que el firmware disponible es más reciente que el contenido en el adaptador, VTWIN lo actualiza automáticamente. Normalmente esta  no es activada porque los tiempos de transmisión son bastante largos. Se puede activar si existen dudas sobre el correcto funcionamiento del adaptador.

Número de teléfono (sólo para transferencias por módem):

Permite introducir el número de teléfono para establecer la conexión por módem remoto.



El formato de composición del número de teléfono y los caracteres especiales dependen del módem utilizado.

Composición (solo para transferencias por módem):

Permite definir si la composición del número de teléfono será por Tonos o por Impulsos. La elección es en función de la línea de teléfono utilizada.

Tentativas (solo para transferencias por módem):

Permite definir el número de tentativas de reconexión en caso de llamada fallida.



Le aconsejamos que no ponga el número de tentativas a un valor demasiado alto (aconsejable 1 - 5). En el caso de que Usted no logre establecer la conexión, verifique el número de teléfono, las conexiones y los parámetros del módem.

User Name (solo por la transferencia con módem por MPI):

Permite introducir el nombre usuario para poder acceder a la conexión remota (para más detalles ver documentación usuario del módulo adaptador utilizado).

Password (solo para transferencia módem por MPI):

Permite introducir la password para acceder a la conexión remota (para más detalles ver documentación usuario del módulo adaptador utilizado).

Capítulo 10 Cómo crear una documentación

Contenido	Página
Importancia de la documentación	10-2
Cómo imprimir el proyecto	10-2

Este capítulo se compone de 4 páginas.

Importancia de la documentación

La creación de la documentación es una fase importante durante el desarrollo de un proyecto.

En todo momento se puede consultar, elaborar o simplemente volver a controlar todo lo que se ha creado. Terminado el proyecto, eso es aún más importante sobre todo para detectar problemas después de cierto tiempo; y en el caso de pérdida de datos, es posible remontar exactamente a lo que se ha elaborado.

El usuario puede definir el tipo de documentación creada, preparar modelos de impresión utilizables según sus exigencias temporaneas.

Cómo imprimir el proyecto

Para imprimir la documentación prosiga como se indica a continuación. Haga clic sobre *Herramientas > Imprimir...*

Se activa el programa de impresión que contiene una serie de  que permiten definir todos los parámetros de impresión necesarios; hay que compilarlos y/o seleccionarlos.

 **VTWIN utiliza simplemente los drivers de las impresoras seleccionadas, sin introducir ninguna gestión específica; por lo tanto impresiones en el archivo, impresiones frente/dorso etc. dependen sólo de la impresora seleccionada.**

Nombre de la impresora:

Permite determinar la impresora entre las instaladas en el ordenador para imprimir el proyecto. Haga clic sobre  Parámetros...

Puerto de la impresora:

Visualiza el puerto o la ruta de la impresora seleccionada.

Formato:

Permite seleccionar el formato de impresión entre los disponibles.

Descripción del formato:

Visualiza lo que el modelo elegido permite visualizar y/o imprimir.

Vista preliminar:

Haciendo clic sobre el  Vista preliminar se despliega otra función que permite visualizar como se imprimirá y lo que se imprimirá según el modelo seleccionado. Esta  contiene a la vez dos menús:

Controlar

Permite desplegar la vista preliminar.

Ver

Permite seleccionar la configuración (1 o 2 páginas) de visualización de la vista preliminar.

Edición:

Haciendo clic sobre el  Edición se despliega un recuadro que contiene todos los parámetros necesarios al modelo de impresión. Este recuadro se compone de varias  descritas a continuación.

Nombre:

Nombre del modelo en fase de edición; el nombre también se puede modificar.

Secciones opcionales:

Permite modificar el tipo de información que se desea imprimir (por ej. sólo páginas o sólo variables y páginas etc.). Se puede modificar también el orden de impresión de estas informaciones. (El orden de impresión es el mismo que el del listado de las informaciones).

Secciones disponibles:

Es el listado de las informaciones que se pueden imprimir.

Secciones seleccionadas:

Es el listado de las informaciones elegidas para imprimir. Seleccionando las , una a la vez, y haciendo clic sobre la  Configurar es posible definir los elementos para imprimir de la  en cuestión.

 **Si al seleccionar la  deseada no se activa el  Configurar, significa que no se preve ningún tipo de personalización. (Si por ej. al seleccionar Variables, el  no es activado, significa que las variables se imprimirán en el modo previsto, y el usuario no podrá modificarlas desde el VTWIN).**

 Parámetros globales:

Permite definir los parámetros globales de los documentos para imprimir (portada. índice etc.).

Incluir la portada:

Permite determinar si se desea una portada. Si al menos una portada ha sido creada, se puede elegirla desde el listado. Para hacerlo haga clic sobre el  Nuevo...

Índice:

Determina si tener un índice.

Informaciones del proyecto:

Determina si tener las informaciones del proyecto.

Comentarios en todas las secciones:

Determina si tener los comentarios en todas las secciones.

 Parámetros de la página:

Permite determinar la configuración de la página. (Válido para todas las páginas).

Márgenes:

Permite definir los márgenes de la página.

Cabecera:

Permite escribir una línea de cabecera y elegir si se desea imprimirla.

Pie de página:

Permite escribir una línea de pie de página y elegir si se desea imprimirla.

Número de la página:

Determina donde posicionar el número de la página.

Capítulo 11 Cómo crear un back-up del proyecto

Contenido	Página
Importancia de un Back-up	11-2
Cómo crear un Back-up	11-2

Este capítulo se compone de 2 páginas.

Importancia de un Back-up

Esta operación que el usuario puede ejecutar rápidamente, protege el proyecto de pérdidas accidentales de los datos.

Cada vez que se crea y/o se modifica un proyecto sería mejor acostumbrarse crear una copia de seguridad.

Es importante guardar el archivo .VTS (proyecto VT único) o .VTN (proyecto Red ESA-NET); desde este archivo se pueden obtener todos los archivos necesarios para el proyecto mismo.



Si se pierde el proyecto fuente (.VTS o .VTN), las informaciones contenidas en el proyecto se pierden definitivamente; la recuperación eventual desde el terminal VT o la posesión sólo de los archivos compilados, permiten transferir el proyecto a otro terminal igual que el terminal para el cual el proyecto había sido creado, pero no será posible hacer modificar el proyecto.

Cómo crear un Back-up

Para crear la copia del proyecto haga clic sobre *Archivo > Guardar como* (Ver “Capítulo 5 -> Guardar como...“). Utilice un soporte que no sea el hard disk y, si es posible, guardarlo en lugar seguro.

Capítulo 12 Creación de un disco de actualización

Contenido	Página
Creación de la actualización	12-2
Instalación de la actualización en el PC	12-4
Actualización del terminal	12-5

Este capítulo se compone de 6 páginas.

VTWIN posee una función que permite crear una actualización del proyecto cargado en un terminal que no necesita el VTWIN para la transferencia.

Se pueden actualizar y/o recuperar:

- Proyecto + Firmware
- Recetas

⚠ Para utilizar esta función es indispensable crear un Backup de lo que Usted quiere actualizar (ver “Capítulo 6 -> Backup/Restore”).

A continuación Le ilustramos como crear una actualización. Los parámetros definidos son puramente indicativos y habrá que adaptarlos a su caso real.

Creación de la actualización


Para visualizar el programa haga clic en **Herramientas > Crear disco de actualización terminal operador** desde el menú del terminal. Se activa la ventana principal.

1) Permite visualizar un procedimiento guardado en precedencia. Es posible modificarlo para crear uno nuevo.

2) Permite crear un procedimiento nuevo.

Seleccione como muestra la ilustración.


Haga clic en Adelante >



Seleccione el tipo de terminal que desee actualizar.

Seleccione como muestra la ilustración.

Haga clic en Adelante >




Seleccione el puerto en serie que utilizará para la transferencia.

Seleccione también la velocidad.

Defina los parámetros como muestra la ilustración.

Haga clic en Adelante >




! Los parámetros referidos arriba se refieren al puerto en serie del PC que Usted utilizará para la transferencia de la actualización.

1) Permite definir si hacer una copia de Backup (de lo que seleccionó) antes de actualizar el terminal.

2) Permite establecer el tipo de actualización y el recorrido de su file.

Seleccione como muestra la ilustración.

Haga clic en Adelante >



! En el caso de que no pueda seleccionar algunos parámetros, significa que no están soportados por el terminal en uso (ver Manual Hardware).


1) Cree la actualización directamente en el/los disquetes.

2) Cree la imagen de la actualización dividida en carpetas, su contenido será copiado en el disquete.

3) Cree la actualización en una carpeta de dimensiones apropiadas.


Seleccione como muestra la ilustración.

Haga clic en Adelante >



Se le muestra la recapitulación del tipo de procedimiento creado.

Para empezar el procedimiento haga clic en **Crear**.



Su procedimiento se está creando. Se visualizarán unos avisos, contéstelos, si necesario.

1) Permite definir si guardar la parametrización del procedimiento creado.

Haga clic en **Fin** una vez terminado.



Instalación de la actualización en el PC

Para copiar los files necesarios para la actualización basta con utilizar el soporte que contiene la actualización e introducirlo en el drive del PC. Haga clic en **Inicio > Ejecutar...**

Teclee `x:\setup.exe` y confirme mediante OK.



Sustituya “x” con la letra de la unidad y el recorrido completo.

La instalación de los archivos en el PC comporta también la ejecución automática del procedimiento de actualización. En el caso de que no disponga del terminal, anule el procedimiento y ejecútelo sucesivamente (ver Pág. 12-5 -> “Actualización del terminal”).

Se visualiza el Prompt de los Comandos que indica las operaciones que está

ejecutando automáticamente:

- Copia de los files necesarios
- Activación de la transferencia

Los files serán copiados siguiendo el recorrido siguiente:

C:\ESA Elettronica\Batch Executor\<Fecha y hora del procedimiento>

Durante la fase de copia conteste a la eventuales preguntas propuestas.


La transferencia se activa una vez terminada la fase de copia de los files necesarios (ver Actualización del terminal).

Actualización del terminal

El procedimiento de actualización se activa automáticamente si está instalando la actualización en su PC (ver Pág. 12-4 -> “Instalación de la actualización en el PC”); de lo contrario deberá identificar la carpeta que contenga los files idóneos para la actualización. Identifique el file BatchEsecutor.bat y ejecútelo. Por ejemplo:

C:\ESA Elettronica\Batch Executor\24-01-2003 1017\BatchEsecutor.bat

Se visualizará el Prompt de los Comandos que indica las operaciones a ejecutar.



Siga las instrucciones en la pantalla.

Capítulo 13 Actualización del BOOT

Contenido	Página
Automático	13-2
Asistido	13-3

Este capítulo se compone de 4 páginas.

El BOOT de un terminal es el conjunto de las instrucciones necesarias para la puesta en marcha y la gerencia de las funciones básicas de su VT (ej. gerencia pantalla, teclado, puertos de comunicación etc.).

Estas instrucciones ya están residentes en el VT, en una específica área de memoria a la cual el usuario no tiene normalmente acceso.

La función de actualización del BOOT ofrece al usuario la posibilidad de restaurar/sustituir las instrucciones de la puesta en marcha del VT en caso de que haya anomalías o nuevas funciones soportadas por el terminal.

 **La actualización del BOOT debe ser ejecutada SOLO después de contactar el Customer Care ESA que, si lo considere necesario, Les abastecerá de un código de habilitación para la transferencia.**

 **Durante la actualización NO quiten la tensión por ninguna razón y NO desconecten el cable de transferencia.**

Hay dos modalidades de actualización del terminal:

- Automática
- Asistida

 **En los dos casos antes de proceder es necesario que Ustedes tengan su código de habilitación (otorgado por Customer Care) y el modelo exacto del terminal que entiendan actualizar.**

Automático

Es la modalidad más fácil, puesto que las acciones del usuario se limitan a conectar el cable de transferencia y, una vez cumplida esta operación, a la puesta en marcha todo prosigue sin otras intervenciones de parte del usuario.

La actualización del terminal ocurre en dos fases, la primera de transferencia del VT y la segunda de auto-programación.

Antes de que procedan a la transferencia:

- Apaguen el terminal.
- Establezcan la conexión entre su PC y el VT mediante el cable de transferencia (ver Manual Hardware).
- Pongan en marcha el terminal.
- Predispongan el terminal para la transferencia (ver Manual Hardware).

Una vez predispuesto el VT, desde el Configurador de VTWIN hagan clic en **Accesorios > Actualización BOOT > Automático**; desde aquí sigan atentamente las instrucciones en la pantalla.

 **El procedimiento de transferencia por lo que se refiere al VTWIN se considera terminado solo después de hacer clic en la tecla “Fin” de la última máscara; ahora empieza la verdadera actualización del VT.**

Una vez terminada la transferencia sigan las instrucciones visualizadas en la pantalla del terminal.

 **NO quiten la tensión hasta que la pantalla del terminal visualice “Switch off VT and transfer firmware”.**

 **Durante la fase de actualización la pantalla del terminal puede relampaguear y/o perder el contraste.**

Asistido

Le aconsejamos que utilicen esta modalidad sólo si la modalidad automática no tuvo éxito puesto que este tipo de transferencia implica la remoción del cubierto posterior y la intervención del usuario en ciertos puentes, por lo tanto podría salir más incómoda y laboriosa.

Antes de que procedan con la transferencia:

- Dispongan el cable de transferencia (ver Manual Hardware).

Desde el Configurador de VTWIN hagan clic en *Accesorios > Actualización BOOT > Asistido*; desde este momento sigan atentamente las instrucciones visualizadas en la pantalla y los pasos a seguir.

 **Los puentes que requieren su intervención serán identificados mediante unas imágenes del procedimiento de actualización.**

 **Una vez terminada la actualización podría ser necesario proceder con la calibración del Touch Screen (Sólo por los terminales que disponen de esta función - Ver manual Hardware).**

Capítulo 14 Cómo dibujar los fonts

Contenido	Página
Significado de los iconos de los menús	14-3
Cómo personalizar un font	14-4

Este capítulo se compone de 6 páginas.

VTWIN dispone de un programa que permite modificar y/o dibujar fonts de caracteres.

Con terminales Touch Screen el usuario puede definir hasta 7 caracteres (de 1 a 7) porque la pantalla utilizada contiene un conjunto de caracteres predefinido que no se puede modificar. Se pueden dibujar fonts diferentes, pero por todo font creado siempre se podrán modificar hasta 7 caracteres (de 1 a 7).

Con los terminales con pantalla gráfica se pueden definir hasta 255 caracteres (de 1 a 255).

Al utilizar un font, el proyecto lo guarda; eso permite transmitir el proyecto a otros PCs sin desagradables inconvenientes de visualización. Lo dicho vale para los terminales texto y gráficos.


Para visualizar el programa haga clic en **Herramientas > Dibujar el font** o haga clic en **Inicio > Programas > Vtwin > Font Editor**; se despliega la ventana principal.

1) Visualiza el font que se está dibujando.

2) Visualiza las dimensiones del font que se está dibujando.

3) Muestra como se visualizará el carácter y sus dimensiones.

4) Muestra el número del carácter de la tabla que es activo en aquel momento. Cuando el ratón se pone con el botón izquierdo azul indica que el carácter se puede modificar.



Significado de los iconos de los menús


La tabla a continuación visualiza todos los iconos de los menús con sus significados.

Tabla 14.1: Listado de los iconos VTWIN Font Editor, los menús y sus significados.


Barra de las Herramientas	Menú Pull-down	Acción
	Archivo > Nuevo	Crea un nuevo font.
	Archivo > Abrir font	Abre un font ya existente.
	Archivo > Guardar font	Guarda un font en el disco.
	Rejilla > Vaciar	Vacía el contenido de la rejilla.
	Rejilla > Invertir	Invierte el contenido de la rejilla (el blanco se pone negro y viceversa).
	Idioma	Permite seleccionar el idioma del programa.
	?	Despliega el font de ayuda.

Cómo personalizar un font

A continuación se ilustra un ejemplo de personalización de un font del proyecto creando otro font nuevo, o sea el font CUST6X8.fon.



Haga clic en *Archivo > Abrir font*




Seleccione el font como se ilustra y acepte.


Haga clic en **Archivo > Guardar font**

Asigne el nombre como se ilustra y acepte.




Esta operación guarda el font inicial, así que no se modificará en el caso de errores. Después de esta operación se carga automáticamente el nuevo font.





En "Gestión de los caracteres" introduzca arbitrariamente 255.

Seleccione un pixel a la vez y haga clic hasta obtener el carácter deseado.



Tecleado el carácter haga clic en Archivo > Guardar font.

Capítulo 15 Soporte multilingüe

Contenido	Página
Font Extendido	15-2
Creación de un Font TTF Estándar	15-2
Uso de Fonts TTF Estándar no Europeo Occidental	15-4
Exporta traducción con Font TTF no Europeo Occidental	15-5
Uso de un Font TTF Extendido	15-5

Este capítulo se compone de 6 páginas.

**Font
Extendido**

Un Font se compone típicamente de 256 caracteres pero existen ciertos tipos de fonts que tienen un número superior (ej. Unicode).

VTWIN preve el uso de los fonts en formato Estándar (256 caracteres) o en formato Extendido (65536 caracteres ej. Unicode o cualquier otro formato superior a 256 caracteres).

Los Font True Type (TTF) en modo Extendido se utilizan para soportar los idiomas que necesitan de un número elevado de caracteres (Ej. Chino, Japonés, Etc.) o para contener varios idiomas en un tipo de font único.



El modo extendido del font es soportado exclusivamente bajo Windows 2000 / XP / NT 4.00.

Si Ustedes están utilizando un modelo de VTWIN que no gestiona el modo extendido de los fonts (Rev. $\leq$ 4.66) o un PC bajo Windows 95 / 98 será necesario usar un editor de font (no abastecido).

**Creación de
un Font TTF
Estándar**

Cuando el idioma que se desee utilizar posee un número de caracteres mayor que los soportados por VTWIN o que el sistema operativo del PC es necesario preparar uno o más fonts que contengan los caracteres necesarios limitándolos a 256 por font.

Los fonts obtenidos deben sucesivamente ser introducidos en los Idiomas de proyecto.

Prosiga Usted así:

1. Utilice un editor de font. En el ejemplo siguiente se ha utilizado Font Creator (Evaluation version. The FONT CREATOR PROGRAM is copyright © 1997-2000 by High-Logic, all rights reserved). Referencia web:<http://www.high-logic.com/download.html>.
2. Instale el programa siguiendo las instrucciones paso a paso.
3. Ejecute el programa.
4. Haga clic en **File > Open > Font file** para abrir el font **ESA Universal** (compuesto de 256 caracteres) y utilícelo como matriz (el recorrido válido en el Cd-Rom es: \Language support\Oriental\...), y de la misma manera abra el font Unicode del cual extraerá los caracteres (Ej. Font Simhei, el recorrido válido en el Cd-Rom es: \Language support\Oriental\...).




Para abrir los fonts Unicode es indispensable que el Personal Computer ya tenga instalada una cantidad de memoria RAM igual a 128Mb o superior.


5. Seleccione los caracteres necesarios y cópielos en los Apuntes de Windows (haciendo clic en el botón derecho del ratón y luego en Copiar).




Deje invariados los símbolos en las casillas slash (/), space () y colon (:) porque aparecen como separadores en la fecha y en la hora, entonces NO pegue lo copiado en estas casillas.



6. Pegue los caracteres copiados en el font matriz ESA Universal (haciendo clic en el botón derecho del ratón y luego en Pegar.).



7. Una vez pegados todos los caracteres necesarios, guarde el archivo ESA Universal con otro nombre, para hacerlo haga clic en **File > Save as...**
8. Haga clic en **Format > Naming** y modifique el contenido de las voces evidenciadas con el mismo nombre asignado al archivo.



9. Guarde el font haciendo clic en **File > Save**.
10. Instale el font creado en Windows. Para hacerlo utilice el panel de control en el mando *Tipos de caracteres*.
11. Ahora el font está listo para importarse al VTWIN (Ver Manual Software “Capítulo 6 -> Idiomas del proyecto”).

Uso de Fonts TTF Estándar no Europeo Occidental

Cuando el idioma que se desee utilizar no es de tipo occidental (Ej. Ruso, Griego, Etc.) hay que proceder a la instalación de estos elementos en su PC:

- Font (de 256 caracteres) en el idioma a utilizar (ver archivo Léame.txt en el Cd-Rom de VTWIN).
- Soporte multilingüe del sistema operativo utilizado (Windows 95, 98, Me, NT e 2000. Sigue las instrucciones presentes en la “Guía en línea” de Windows haciendo clic en el índice e introduciendo como palabra de acceso “soporte multilingüe”).
- Teclado del idioma a utilizar (sigue las instrucciones presentes en la “Guía en línea” de Windows haciendo clic en el índice e introduciendo como palabra de acceso “layout del teclado”).

Un vez ejecutadas esas operaciones, en la barra al lado del reloj se visualizará un icono con el idioma activo de referencia. Haciendo clic en el icono será posible seleccionar a su vez el teclado a utilizar y el idioma de edición.

Exporta traducción con Font TTF no Europeo Occidental

Cuando se use la función Importar/Exportar traducciones (ver “Capítulo 6 -> Exportar traducciones”) de un idioma que no sea de tipo occidental (Ej. Ruso, Griego, Etc.), es necesario editar el archivo usando Notepad de Windows 98 o Me (versión de Notepad 4.10.1998 o bien 4.90.0.3000), porque, además, ocurrirán errores durante la fase de importación de las traducciones (ver “Capítulo 6 -> Importar traducciones”).

Cómo proceder para cambiar el idioma:

- Abra Notepad ().
- Seleccione **Edición > Definir carácter...**
- Seleccione el **Tipo de carácter** Courier New (otros tipos pueden causar problemas de visualización).
- Seleccione el tipo de **Escritura** (Ej. Griego).
- Confirme haciendo clic en Ok.
- Cambie el layout del teclado (mediante el icono apropiado ver Pág. 15-4 -> “Uso de Fonts TTF Estándar no Europeo Occidental”) y defínalo como el de la **Escritura** seleccionada (Ej. Griego).

Ahora siga con las traducciones.

 **Notepad gestiona archivos de dimensión máxima de 64Kbyte, entoneces NO es aconsejable exportar los textos que el usuario desee traducir en los idiomas un único archivo sino en archivos separados (Ej. Inglés, Francés, Griego, Ruso, Etc.) o que activen la función *Dividir elementos en files de 64K*.**

Uso de un Font TTF Extendido

Para poder utilizar este tipo de font procedan como sigue:

- Instalen un Font extendido (ej. Unicode).
- En las Opciones Internacionales de su PC activen el idioma que entienden utilizar (el modo referido se refiere a Windows 2000 versión Inglés, si utilizan otros sistemas operativos u otros idiomas y/o por más detalles hagan referencia a su “Guía en línea”).
 - Haga clic en **Start > Settings > Control Panel > Regional Options**
 - En la carpeta **General** introduzcan el idioma que entienden gestionar (ej. Chino simplificado).
 - En la misma carpeta hagan clic en **Set default...** y definan el mismo idioma (ej. Chino simplificado).
 - Hojeen la carpeta **Definiciones internacionales de input** e introduzcan el idioma de input y el Layout de teclado/Método de input (IME).

Un vez ejecutadas las operaciones descritas arribas se visualizará el icono del idioma de referencia activo en la barra al lado del reloj. Haciendo clic en el icono a su vez será posible visualizar el teclado y en consecuencia el

idioma deseado para editar.



Los Fonts Extendidos serán archivados en la memoria de proyecto y hasta que compilen el proyecto no será posible saber cuánta memoria han utilizado.



Para aquellos idiomas que tienen caracteres que deben ser representados en modo diverso en función del carácter precedente y/o siguiente, no se garantiza la correcta visualización.

Capítulo 16 Impresoras conectables directamente al VT

Contenido	Página
Requisitos de la impresora	16-2
Identificación de la impresora	16-2
Impresoras ya probadas	16-3

Este capítulo se compone de 4 páginas.

Requisitos de la impresora

Las impresoras utilizables que Usted puede conectar directamente a los terminales VTs son las mismas que utiliza para imprimir en entorno MS-DOS; eso significa que lo de que necesita para la gestión de la impresión ya debe residir en la impresora y no debe exigir el soporte del sistema operativo.

Identificación de la impresora

Para individuar si el tipo de impresora es idónea a la conexión a los VTs es necesario que su idoneidad sea explícitamente declarada en entorno MS-DOS. Si Usted no tiene esta información cumpla la siguiente prueba (válida sólo por Windows 95 y 98 con impresoras de tipo paralelo):

1. Conecte la impresora a probar a la puerta paralela de su PC.
2. Encienda su PC y póngalo en marcha en modalidad MS-DOS (***Cerrar sesión ... -> Poner el sistema en modalidad MS-DOS***).
3. Digitee ***Dir > LPT1*** (si su PC tiene muchas puertas paralelas verifique donde está conectada la impresora) y presione Envío.
4. Si consigue imprimir o si el led “Lista” centellea o si el led “Adelantar página” queda encendido, significa que todo llevó a término y que la impresora es idónea para la conexión directa al VT.
5. Si se visualiza el mensaje “Error de escritura en escritura periférica LPT1. Deshacer, Reprobar, Ignorar, Dejar?” significa que:
 - el cable no está conectado correctamente (Verifique y repita)
 - la impresora está apagada (Verifique y repita)
6. Si el sistema se agarrota significa que digiteó un número de LPT no disponible en su PC (Verifique y repita)
7. Si no ocurre nada de lo expuesto en el punto 4 ni se visualizan mensajes de error, significa que su impresora **no** es idónea para la conexión directa al VT.

Impresoras ya probadas

A continuación sigue una lista de las impresoras ya probadas por ESA elettronica S.p.A.

Modelo impresora	Utilizable con...							
Epson LX-1050Plus	☺							
Epson LX-400	☺							
Epson Stylus Pro XL-Plus	☺							
Fusjitsu DX2250				☺				
HP Deskjet 1120C Professional series							☺	
HP Deskjet 1125C Professional series							☺	
HP Deskjet 690C							☺	
HP Deskjet 840C							☺	
HP Laserjet 2100							☺	
HP Laserjet 4 Plus							☺	
HP Laserjet 4P							☺	
HP Laserjet 4V							☺	
IBM 2381								☺
Lexmark 2381 Plus Forms Printer			☺					
Lexmark 238/239								☺
Lexmark 3200	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Olivetti JP350ws				☺				
Siemens PT88 paralela			☺					
Siemens PT88 en serie			☺					
Dispositivo VTWIN	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Epson Paralela	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
Epson en Serie	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
ESA elettronica Paralela User-Defined	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
ESA elettronica en Serie User-Defined	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
Fujitsu/Olivetti Deskjet Paralela	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
Fujitsu/Olivetti Deskjet en Serie	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
HP Laserjet	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
IBM Proprinter	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐	└─┐
Nota: ☺ - Imprime con el driver indicado ☹ - No imprime, no utilizable con los terminales VTs.								

Capítulo 17 Terminal Libre

Contenido	Página
Cómo transferir el terminal libre	17-2

Este capítulo se compone de 2 páginas.

Permite activar el modo transferencia del protocolo de comunicación del terminal libre. (Ver Manual Hardware.)


Cómo transferir el terminal libre

Haga clic en **Inicio > Programas > Vtwin > Free terminal**, se visualiza el listado de los terminales que lo soportan; al seleccionar un terminal y haciendo clic en ☐ Transferir, se despliega el recuadro siguiente:

1) Permite elegir el puerto de comunicación utilizado por el PC.

2) Permite seleccionar la velocidad de transferencia de los datos.

3) Permite establecer si durante la transmisión hay que transferir también el Firmware del VT.



En el recuadro se indican todos los parámetros necesarios para establecer la conexión terminal VT - PC utilizado por la programación.

Capítulo 18 ActiveX

Contenido	Página
Programa de aplicación Usuario	18-2

Este capítulo se compone de 2 páginas.

Si necesita conectar un dispositivo directamente a su ordenador o controlar los datos de los VTs conectados en red, lo puede hacer por medio de un adaptador (ver Manual Hardware) y de su proyecto (ver “Introducción -> ¿Qué es un proyecto?” y/o “Capítulo 5 -> Proyecto VT único:”) y también mediante los servicios de ActiveX (para más detalles, ver HoL).

Programa de aplicación Usuario

El programa de aplicación Usuario de su ordenador, debe ser creado en un ambiente de desarrollo (externo del VTWIN) que admita la tecnología OLE Automation. El programa de aplicación Usuario (Ej. Supervisor) está conectado por interface al proyecto VTWIN usando los servicios de los componentes ActiveX.



El programa de aplicación usuario se hace cargo de la transmisión del proyecto ADT (archivo .OBJ y .FW, ver “Introducción -> Archivos generados por un proyecto para ADT”) al adaptador.

Para más detalles y para todas las informaciones necesarias a la utilización de los servicios ActiveX, consultar HoL.

Para facilitar la comprensión, en la carpeta ActiveX Samples encontrará unos ejemplos de programas de aplicación.

Capítulo 19 Asistencia técnica

Contenido	Página
Servicio de Asistencia Técnica en España	19-2
Envío Producto en España	19-2
Servicio de Asistencia Técnica Internacional	19-4
Envío Producto Internacional	19-4

Este capítulo se compone de 6 páginas.

En caso de que aparezcan problemas durante la utilización de los terminales, podrán contactar nuestro Servicio de Asistencia Técnica Clientes. El servicio funciona todos los días laborales en los horarios de oficina.

Servicio de Asistencia Técnica en España

Podrán contactar el Servicio de Asistencia Técnica en España mediante:

Teléfono: ++34 (0) 96 4255776

Fax: ++34 (0) 96 4257427

E-Mail: sat@esasp.com

Sitio web: <http://www.esasp.com>

Envío Producto en España

En el caso de que fuera necesario enviar el terminal VT para una reparación, habrá que:

- Contactar el Servicio de Asistencia Técnica Español para autorizar el envío.
- Rellenar en todas sus partes el módulo incluido en la documentación del terminal.

El Servicio de Asistencia Técnica Español Les darán todas las explicaciones necesarias para enviar el producto.

!!! IMPORTANTE !!!

ESA EUROPA S.L. aceptará:

- mercancía devuelta con porte pagado (gastos a cargo del cliente).
- mercancía devuelta con porte debido (gastos de envío a cargo de ESA) **pero sólo bajo previa autorización nuestra.**

ESA EUSROPA S.L. no aceptará:

- cualquier mercancía devuelta con porte debido sin nuestra autorización.

No se necesitan enviar conectores, cables y accesorios (a no ser que dependan del problema señalado).

Gracias por su colaboración.



MÓDULO DE DEVOLUCIÓN Y REPARACIÓN
ATENCIÓN!!! Se ruega rellenar el módulo con letras de imprenta.

Producto: **S/N:** □□-□□-□□□□□□

Datos Cliente (Se ruega rellenar)

Persona :
Empresa :
Dirección : C.p:
Ciudad : Provincia:
Teléfono : Fax:

Nombre de la persona para contactar (Si diferente de los Datos Cliente)

Nombre :
Teléfono : Fax:

Informaciones sobre el producto (Se ruega rellenar)

Dispositivo conectado :

Descripción detallada del problema y condiciones en las cuales se presenta:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Notas:
.....
.....
.....
.....

Personal Customer Care contactado:

Fecha de compilación: / / Firma:

**Servicio de
Asistencia
Técnica
Internacional**

Podrán contactar el Servicio de Asistencia Técnica Internacional mediante:

Teléfono: ++39-031757400

Fax: ++39-031751777

E-Mail: customer.care@esahmi.com

Sito web: <http://www.esahmi.com>

**Envío
Producto
Internacional**

En el caso de que fuera necesario enviar el terminal VT para una reparación, habrá que:

- Contactar el Servicio de Asistencia Técnica Internacional para autorizar el envío.
- Rellenar en todas sus partes el módulo incluido en la documentación del terminal.

El Servicio de Asistencia Técnica Internacional Les darán todas las explicaciones necesarias para enviar el producto.

!!! IMPORTANTE !!!**ESA elettronica S.p.A aceptará:**

- mercancía devuelta con porte pagado (gastos a cargo del cliente).
- mercancía devuelta con porte debido (gastos de envío a cargo de ESA) **pero sólo bajo previa autorización nuestra.**

ESA elettronica S.p.A. no aceptará:

- cualquier mercancía devuelta con porte debido sin nuestra autorización.

No se necesitan enviar conectores, cables y accesorios (a no ser que dependan del problema señalado).

Gracias por su colaboración.



MÓDULO DE DEVOLUCIÓN Y REPARACIÓN
ATENCIÓN!!! Se ruega rellenar el módulo con letras de imprenta.

Producto: **S/N:** □□-□□-□□□□□□

Datos Cliente (Se ruega rellenar)

Persona :
Empresa :
Dirección : C.p:
Ciudad : Provincia:
Teléfono : Fax:

Nombre de la persona para contactar (Si diferente de los Datos Cliente)

Nombre :
Teléfono : Fax:

Informaciones sobre el producto (Se ruega rellenar)

Dispositivo conectado :

Descripción detallada del problema y condiciones en las cuales se presenta:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Notas:

.....
.....
.....
.....
.....

Personal Customer Care contactado:

Fecha de compilación:/...../..... Firma:

Apéndice A

Contenido	Página
Imágenes del proyecto - Gráfica	AA-2

Este capítulo se compone de 4 páginas.

A continuación se indican las tablas con las imágenes del proyecto DEMO.

Tabla A.1: Imágenes del proyecto - Gráfica (Parte 1 de 3)

			
Bottle	Esa	Arrow right	Arrow left
			
Arrow right short	Arrow left short	Previous menu 1	Previous menu 2
			
Previous menu 3	Mixer 1	Mixer 2	Mixer 3
			
Mixer 4	Mixer 5	Mixer 6	Mixer 7

Tabla A.1: Imágenes del proyecto - Gráfica (Parte 2 de 3)











			
Mixer 9	Mixer 10	Mixer 11	Mixer 12
			
Mixer 13	Mixer 14	Mixer 15	Mixer 16
			
Cool right 1	Cool right 2	Cool right 3	Cool right 4
			
Cool right 5	Cool right 6	Cool right 7	Cool left 1

Tabla A.1: Imágenes del proyecto - Gráfica (Parte 3 de 3)

			
Cool left 2	Cool left 3	Cool left 4	Heat 1
			
Heat 2	Heat 3	Heat 1	Heat 2
			
Heat 3	Heat 4	Autoclave empty	Autoclave full
			
Autoclave background			

Apéndice B

Contenido	Página
Estructura de los files AWL y ASC	AB-2
Dispositivos que soportan la importación	AB-2
Estructura de los files CSV y TXT	AB-2

Este capítulo se compone de 4 páginas.

Estructura de los files AWL y ASC

Estos tipos de files son generados por el software de desarrollo del programa para el dispositivo, por eso les aconsejamos que consulten el manual de los constructores.

A continuación se han listado los dispositivos que soportan la importación de las variables con los files AWL y ASC.

Tabla B.1: Dispositivos que soportan la importación

Constructor	Descripción	Notas
SAIA	PCD 1/2 xx7	Step 7 Rev. $\geq$ 5.00
SIEMENS	S7 300/400	Step 7 Rev. $\geq$ 5.00

Estructura de los files CSV y TXT

Estos dos files utilizan una estructura tabular de líneas y columnas para identificar todos los elementos contenidos.

Tabla B.2: Carácteres de control

Parte del file	CSV	TXT
Delimitador de columna (solo uno a la vez)	Punto y coma (;)	Tabulación
		Espacio
		Coma (,)
		Punto y coma (;)
		Definido por el usuario
Campo	Puede estar encerrado entre "". Si está en el valor, hay el carácter " éste se duplica en "". Ej. "cam""po" -> cam"po	Puede estar encerrado entre "". Si está en el valor, hay el carácter " éste se duplica en "". Ej. "cam""po" -> cam"po
Fine línea	<CR><LF>	<CR><LF>

A continuación se han listado las posiciones de cada elemento en los files relativos a las variables. Algunas columnas están siempre presentes, otras son opcionales.

Tabla B.3: Significado de las columnas fijas (Parte 1 de 2)

Columna	Campo	Descripción
1	Nombre variable	Nombre de la variable
2	Nombre dispositivo	Nombre del dispositivo al cual está conectada la variable
3	Dirección	Representación textual de la dirección obtenida encadenando las marcas representadas en VTWIN mediante el carácter coma (,). Ejemplo: Suponiendo una dirección con etiqueta DB y DBW y sus valores son 10 y 11 se obtendrá DB10,DBW11

Tabla B.3: Significado de las columnas fijas (Parte 2 de 2)

Columna	Campo	Descripción
4	Tipo	STRING(<#carácteres>:Cadenalarga(<#carácteres>) BIT: 1 bit W: Entero sin marca a 16 bit DW: Entero sin marca a 32 bit I16: Entero sin marca a 16 bit I32: Entero sin marca a 32 bit BCD: Entero BCD a 16 bit BCD8: Entero BCD a 32 bit B: Byte B8: Byte con marca FLOAT: Coma flotante Una vez importado, el campo vacío será sustituido por el campo ya definido por aquella área de datos.
5	Descripción tipo	Descripción en VTWIN del formato
6	Nombre área de datos	Nombre del área de datos del dispositivo conectado

El formato de las columnas opcionales está compuesto por:
 <Nombre del campo>=<Valor del campo>

Tabla B.4: Significado de las columnas opcionales

Columna	Campo	Descripción
Cualquier (después de la 6)	MIN	Límite de definición valor mínimo. Puede ser una constante o una variable. El nombre de la variable no debe empezar por un número.
Cualquier (después de la 6)	MAX	Límite de definición valor máximo. Puede ser una constante o una variable. El nombre de la variable no debe empezar por un número.
Cualquier (después de la 6)	VTVAL1	Escala linear valor máximo. Puede ser una constante o una variable. El nombre de la variable no debe empezar por un número.
Cualquier (después de la 6)	PLCVAL1	Escala linear valor mínimo del dispositivo. Puede ser una constante o una variable. El nombre de la variable no debe empezar por un número.
Cualquier (después de la 6)	VTVAL2	Escala linear valor máximo del dispositivo. Puede ser una constante o una variable. El nombre de la variable no debe empezar por un número.
Cualquier (después de la 6)	PLCVAL2	Escala linear valor mínimo del dispositivo. Puede ser una constante o una variable. El nombre de la variable no debe empezar por un número.

Sigue un ejemplo de file CSV.

```
VAR001;ABB:Modbus_b;MW0,2;DW
VAR002;ABB:Modbus_b;MW1,15;STRING(16)
ASS_ALL;"S7 300 Assiematrice";DB100 DBW12;W;MIN=0;MAX=300
```

Apéndice C

Contenido	Página
Significado de las tablas	AC-2
Mecanismo de conversión	AC-2
Dispositivos soportados para la conversión	AC-4

Este capítulo se compone de 30 páginas.

Con VTWIN Usted puede cambiar el tipo de dispositivo conectado al VT también cuando su proyecto haya empezado o terminado. Esta operación causa en algunos casos la pérdida parcial o total de las variables. A continuación sigue una lista de los dispositivos que soportan la conversión, minimizando la pérdida de las variables.



La conversión del dispositivo en uso, con otro que no está en la tabla C.1 provocará la pérdida de todas sus variables.

Significado de las tablas

Antes de comprender el tipo de variable que Usted conservará después de la conversión y el tipo que perderá, hay que explicar los siguientes puntos:

- La “Tabla C.1 a pág. AC-4” reproduce la lista de los dispositivos que soportan la conversión y se compone de dos columnas: Grupo y Dispositivo. Por Grupo se entiende una referencia de común pertenencia; por Dispositivo se entiende el driver utilizado en VTWIN para la conexión.

Ejemplo.

Al Grupo A pertenece una serie de dispositivos del constructor Allen & Bradley.

- De la “Tabla C.1 a pág. AC-5” en adelante se pormenorizan las áreas convertidas en función del Grupo de pertenencia. El número después de la raya en la columna Tipo (Ej. Dword - 4) indica el largo del área en Byte (4 Byte).

Mecanismo de conversión

Para determinar el mecanismo de la conversión elija las tablas relativas a los dispositivos a convertir y verifique la correspondencia mediante el número de la línea.

Ejemplo.

Supongamos convertir SIEMENS S7/300 en SAIA PCD2.

- Identifique las tablas relativas a cada dispositivos
- Verifique el primer elemento útil (Counter, línea N.8, Pos.1) del dispositivo antes de proseguir con la conversión (Siemens)
- Verifique si haya correspondencia en la línea N.8 de la tabla del dispositivo deseado; si corresponden, verifique la posición (la posición por Saia es la número 5). Si corresponden podrá hacer la conversión de lo contrario perderá la variable de aquel dato.

Por sencillez, las tablas del ejemplo están limitadas a 12 líneas.

Grupo M			
SIEMENS S7/300-400			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	Counter - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	DB/DBW	1	Byte - 1
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	Floating Point - 4
		6	Timer 1/100 sec - 2
		7	Timer 1/10 sec - 2
		8	Timer 1 sec - 2
		9	Timer 10 sec - 2
11	Merker	1	--
		2	Byte - 1
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--

Grupo F			
SAIA PCD / S-BUS			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	Counter - 4
9	--	--	--
10	Register	1	--
		2	--
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	FloatingPoint - 4
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Flag	1	Flag - 0
		2	--
		3	--
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--

Como demuestra la tabla, el área de la línea N.8 no será convertida, mientras en la línea N.10 se convertirán sólo las posiciones Pos. 3-4-5.

Dispositivos soportados para la conversión

A continuación sigue la lista de los dispositivos que soportan la conversión de las variables.

Tabla C.1: Lista de los dispositivos que soportan la conversión

Grupo	Dispositivo
A	ALLEN BRADLEY DH485 ALLEN BRADLEY Micrologix 1500 ALLEN BRADLEY PLC5 ALLEN BRADLEY SLC500 5/03 - 5/04 DF1
B	ALLEN BRADLEY Micrologix 1000
C	GE-FANUC Series 90-30
D	OMRON H / Host Link
E	OMRON CS1
F	SAIA PCD SAIA S-BUS
G	SAIA PCD1/2 xx7
H	SAIA Profibus
I	SIEMENS 115-CPU 945 SIEMENS 135/SLOT PLC SIEMENS 90,95,100,115 SIEMENS S5 Interbus SIEMENS S5 Profibus
L	SIEMENS S7 200 SIEMENS S7 200 PPI Network SIEMENS S7-200 PPI Network 187500
M	SIEMENS S7 300/400 SIEMENS S7 Interbus SIEMENS S7 Profibus
N	TELEMECANIQUE ALTIVAR-MODBUS TELEMECANIQUE UNITELWAY TSX 07/37/47 PREMIUM TELEMECANIQUE UNITELWAY TSX 17
O	TELEMECANIQUE Reglage TSX17/20 TELEMECANIQUE Reglage TSX47

Tabla C.1: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo A			
ALLEN BRADLEY DH485, Micrologix 1500, PLC5, SLC500 DF1			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter Acc (file, El)	1	Counter Acc - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	Integer:File/Element	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	--
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Bit (File, Element)	1	--
		2	--
		3	Bit -2
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

* no Micrologix 1500 y PLC5, -- no sujeto a conversión

Tabla C.1: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo A			
ALLEN BRADLEY DH485, Micrologix 1500, PLC5, SLC500 DF1			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer Acc (File, Element)	1	Timer Acc - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Input (File, Element)	1	--
		2	--
		3	Input - 2
		4	--
20	Output (File, Element)	1	--
		2	--
		3	Output - 2
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	Counter Pre (File, Elem)	--	Counter Pre - 2
25	Timer Pre (File, Element)	--	Timer Pre - 2
26	Floating *	1	Dword - 4
		2	FloatingPoint - 4
27	Ascii *	--	String - 0
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

* no Micrologix 1500 y PLC5, -- no sujeto a conversión

Tabla C.2: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo B			
ALLEN BRADLEY Micrologix 1000			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter Acc (elem)	1	Counter Acc - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	Integer (Element)	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	--
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Bit (Element)	1	--
		2	--
		3	Bit -2
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.2: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo B			
ALLEN BRADLEY Micrologix 1000			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer Acc (Elem)	1	Timer Acc - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Input (element)	1	--
		2	--
		3	Input - 2
		4	--
20	Output (element)	1	--
		2	--
		3	Output - 2
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	Counter Pre (elem)	--	Counter Pre - 2
25	Timer Pre (elem)	--	Timer Pre - 2
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.3: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo C			
GE-FANUC Series 90-30			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	Register	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	--
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Discrete Internal	1	--
		2	--
		3	Word - 2
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.3: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo C			
GE-FANUC Series 90-30			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Discrete Input	1	--
		2	--
		3	Word - 2
		4	--
20	Discrete Output	1	--
		2	--
		3	Word - 2
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.4: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo D			
OMRON H / Host Link			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	Auxiliary Relay	1	Auxiliary relay - 2
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	Counter - 2
		2	Counter preset - 2
		3	Rev Counter preset - 2
		4	Counter CNTW preset - 2
		5	--
9	--	--	--
10	DM	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	--
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Relay	1	--
		2	--
		3	Relay - 2
		4	--
12	Holding Relay	1	Holding Relay - 2
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.4: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo D			
OMRON H / Host Link			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer	1	Timer - 2
		2	Timer preset - 2
		3	Timer TMS preset - 2
		4	Timer TIMW preset - 2
		5	Timer TMHW preset - 2
		6	Speed timer preset - 2
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
20	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	Link Relay	--	Link Relay - 2
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.5: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo E			
OMRON CS1			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	Auxiliary area bit	--	Auxiliary area bit (A) - 0
2	Auxiliary area bit RO	--	Auxiliary area bit RO - 0
3	Auxiliary area Word	1	Word - 2
		2	Dword - 4
		3	String - 0
		4	FloatingPoint - 4
4	Auxiliary area Word RO	1	Word - 2
		2	Dword - 4
		3	String - 0
		4	FloatingPoint - 4
5	Core Input/Output bit	--	Core Input/Output bit (CIO) - 0
6	Core Input/Output word	1	Word - 2
		2	Dword - 4
		3	String - 0
7	Core Completion flag	--	Counter completion flag (C) - 0
8	Counter current value	1	Word - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	Data Register	--	Word - 2
10	Data Memory Area	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	FloatingPoint - 4
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Holding Area bit	1	Holding area bit (H) - 0
		2	--
		3	--
		4	--
12	Holding Area Word	1	Word - 2
		2	Dword - 4
		3	String - 0
		4	FloatingPoint - 4
13	Index Register	--	Dword - 4
14	Task Flag Area	--	Task flag area (TK) - 0
15	Timer Completion Flag	--	Timer Completion flags - 0

-- no sujeto a conversión

Tabla C.5: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo E			
OMRON CS1			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer Current Value	1	Word - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	Work Area Bit	--	Work Area Bit (W) - 0
18	Work Area Word	1	Word - 2
		2	Dword - 4
		3	String - 0
		4	FloatingPoint - 4
19	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
20	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.6: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo F			
SAIA PCD / S-BUS			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	Counter - 4
9	--	--	--
10	Register	1	--
		2	--
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	FloatingPoint - 4
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Flag	1	Flag - 0
		2	--
		3	--
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.6: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo F			
SAIA PCD / S-BUS			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	Timer - 4
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Input	1	Input - 0
		2	--
		3	--
		4	--
20	Output	1	Output - 0
		2	--
		3	--
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	-	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	Data block	1	Dword - 4
		2	String - 0
		3	FloatingPoint - 4

-- no sujeto a conversión

Tabla C.7: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia(Parte 1 de 2)

Grupo G			
SAIA PCD 1/2 xx7			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	Counter - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	DBW	1	Byte - 1
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	FloatingPoint - 4
		6	Timer 1/100 sec - 2
		7	Timer 1/10 sec - 2
		8	Timer 1 sec - 2
		9	Timer 10 sec - 2
11	Merker	1	--
		2	Byte - 1
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.7: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia(Parte 2 de 2)

Grupo G			
SAIA PCD 1/2 xx7			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer	1	Timer - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Input	1	--
		2	Byte - 1
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
20	Output	1	--
		2	Byte - 1
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	-	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.8: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo H			
SAIA Profibus			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	Dword - 4
9	--	--	--
10	Register	1	--
		2	--
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	FloatingPoint - 4
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Bit Flag	1	Bit - 0
		2	--
		3	--
		4	--
12	Word Flag	1	Word - 2
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.8: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo H			
SAIA Profibus			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	Dword - 4
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Bit Input	1	Bit - 0
		2	--
		3	--
		4	--
20	Bit Output	1	Bit - 0
		2	--
		3	--
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	Word Input	--	Word - 2
29	Word Output	--	Word - 2
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.9: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo I			
SIEMENS S5			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	Counter - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	DB/DBW	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	--
		6	Timer 1/100 sec - 2 *
		7	Timer 1/10 sec - 2 *
		8	Timer 1 sec - 2 *
		9	Timer 10 sec - 2 *
11	Merker	1	--
		2	Byte - 1**
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

* no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- no sujeto a conversión

Tabla C.9: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo I			
SIEMENS S5			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer	1	Timer - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Input	1	--
		2	Byte - 1 **
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
20	Output	1	--
		2	Byte - 1 **
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

* no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- no sujeto a conversión

Tabla C.10: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo L			
SIEMENS S7/200			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	Word - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	Register	1	Byte (VB) - 1
		2	Word (VW) - 2
		3	Dword (VD) - 4
		4	String (VB) - 0
		5	FloatingPoint (VD) - 4
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Merker	1	Bit - 0
		2	--
		3	--
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.10: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo L			
SIEMENS S7/200			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer	1	Word - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Input	1	Bit - 0
		2	--
		3	--
		4	--
20	Output	1	Bit - 0
		2	--
		3	--
		4	--
21	High Speed Counter	--	Word - 2
22	Special Marker	--	Bit - 0
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.11: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo M			
SIEMENS S7/300-400			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter	1	Counter - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	DB/DBW	1	Byte - 1 **
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	Floating Point - 4
		6	Timer 1/100 sec - 2 *
		7	Timer 1/10 sec - 2 *
		8	Timer 1 sec - 2 *
		9	Timer 10 sec - 2 *
11	Merker	1	--
		2	Byte - 1**
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

* no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- no sujeto a conversión

Tabla C.11: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo M			
SIEMENS S7/300-400			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer	1	Timer - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Input	1	--
		2	Byte - 1 **
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
20	Output	1	--
		2	Byte - 1 **
		3	Word - 2
		4	Dword - 4
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

* no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- no sujeto a conversión

Tabla C.12: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo N			
TELEMECANIQUE Unitelway			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	Word	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4 *
		4	String - 0 *
		5	Floating Point - 4 **
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

* no T.U. Altivar-Modbus, ** no T.U. Altivar-Modbus e TSX17, -- no sujeto a conversión

Tabla C.12: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo N			
TELEMECANIQUE Unitelway			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
20	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

* no T.U. Altivar-Modbus, ** no T.U. Altivar-Modbus e TSX17, -- no sujeto a conversión

Tabla C.13: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1 de 2)

Grupo 0			
TELEMECANIQUE Reglage			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
1	--	--	--
2	--	--	--
3	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
4	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
5	--	--	--
6	--	1	--
		2	--
		3	--
7	--	--	--
8	Counter Value	1	Counter Value - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
9	--	--	--
10	Register	1	--
		2	Word - 2
		3	Dword - 4
		4	String - 0
		5	--
		6	--
		7	--
		8	--
		9	--
11	Bit	1	Bit - 0
		2	--
		3	--
		4	--
12	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--

-- no sujeto a conversión

Tabla C.13: Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 2 de 2)

Grupo O			
TELEMECANIQUE Reglage			
N.	Área Datos	Pos.	Tipo
16	Timer Value	1	Timer Value - 2
		2	--
		3	--
		4	--
		5	--
		6	--
		7	--
17	--	--	--
18	--	1	--
		2	--
		3	--
		4	--
19	Bit Input	1	Bit Input - 0
		2	--
		3	--
		4	--
20	Bit Output	1	Bit Output - 0
		2	--
		3	--
		4	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	Counter Preset	--	Counter Preset - 2
25	Timer Preset	--	Timer Preset - 2
26	--	1	--
		2	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	1	--
		2	--
		3	--

-- no sujeto a conversión

Índice analítico

Símbolos gráficos

?, 14, 35
 ? > Acerca de, 5
 ? > Help en línea e índice, 3
 ? > Índice, 5
 ¿Qué es un proyecto?, 1
 ¿Qué es VTWIN?, 1

A

Abrir, 11
 Acerca de, 14, 35
 Acerca de VTWIN, 14, 35
 ActiveX, 1
 Actualización adaptadores, 5
 Actualización BOOT, 13
 Actualización del BOOT, 1
 Actualización del terminal, 5
 Actualización firmware de adaptadores, 5
 Actualización firmware de terminal, 5
 Actualización terminal, 4
 Actualizar datos públicos, 2
 Adaptar a botón botones, 81
 Aguja
 Indicador, 41
 Alarma, 78
 Alarmas, 75
 Alto botones, 80
 Altura (pixel) (Bajo Windows), 19
 Ancho botones, 80
 Apéndice B, 1
 Apéndice C, 1
 Archivo, 2
 Archivo > Abrir, 3
 Archivo > Guardar, 3
 Archivo > Nuevo, 3
 Archivos generados por un proyecto para ADT, 3
 Archivos generados por un proyecto para VT, 2
 Arco, 38
 Área de datos
 áreas de memoria, 62
 variables, 56
 Área de deslizamiento
 campo barra, 26
 Área de estado, 67
 Área de estado de la impresora, 71
 Área de estado de las recetas, 69

Área de estado de las teclas externas, 70
 Área de estado de las teclas externas (Tiempo Real), 71
 Área de estado de las teclas internas, 69
 Área de estado de las teclas internas (Tiempo Real), 70
 Área de estado de los leds externos, 69
 Área de estado de los leds internos, 69
 Área de estado del terminal, 67
 Área de estado del trend, 71
 Área de intercambio de datos alarmas, 77
 mensajes de información, 74
 Área de mando, 65
 Área de memoria
 áreas de intercambio de datos, 73
 Área de memoria imagen, 11
 Área de respuesta mando, 71
 Área mando de los led externos (luz fija), 64
 Área mando de los led externos (luz parpadeante), 64
 Área mando de los led rojos internos (luz fija), 64
 Área mando de los led rojos internos (luz parpadeante), 65
 Área mando de los led verdes internos (luz fija), 65
 Área mando de los led verdes internos (luz parpadeante), 65
 Área Mandos, 64
 Área Mensajes, 64
 Área táctil, 36
 Áreas de Intercambio de Datos, 63
 Áreas de Memoria, 62
 Asistido, 3
 Atributos de impresión, 105
 Automático, 2
 Ayuda de la alarma, 78
 Ayuda del mensaje, 75

B

Backup/Restore, 2
 Backup/Restore mediante Módem, 2
 Barra
 campo barra, 26

Barra de estado, 14
 Barrado (Bajo Windows), 19
 Baud rate, 4
 BCD, 57
 Bip al tocar..., 20
 Bip con nuevas alarmas alarma, 20
 Bit, 92
 Bloque de muestras a mando, 111
 Botón Táctil, 36
 Botones del proyecto, 36
 Botones Táctiles, 79

C

Cabecera, 4
 relaciones de impresión, 110
 Cabeceras y Pies de página, 106
 Cambiar nombre, 13
 Campo Ascii, 15
 Campo Barra, 23
 Campo de la alarma, 78
 Campo del mensaje de información, 74
 Campo Fecha/Hora, 31
 Campo Numérico, 5
 Campo Simbólico, 27
 Campo Simbólico Móvil, 29
 Campo teclado, 10
 Campo Texto Dinámico, 18
 Campo y Variable, 2
 Campos, 5
 Campos > Área táctil, 7
 Campos > Ascii, 6
 Campos > Barra, 7
 Campos > Botón táctil, 7
 Campos > Dinámico, 6
 Campos > Fecha, 7
 Campos > Indicador, 7
 Campos > Numérico, 6
 Campos > Potenciómetro deslizante, 7
 Campos > Potenciómetro giratorio, 8
 Campos > Selector deslizante, 7
 Campos > Selector giratorio, 8
 Campos > Simbólico, 7
 Campos > Simbólico móvil, 7
 Campos > Texto, 6
 Campos > Trend, 7
 Canales, 34
 Carpetas, 98
 Centelleante

botones, 82
 campo ascii, 18
 campo barra, 25
 Campo Numérico, 14
 campo texto dinámico, 22
 Cerrar, 2
 Cifras descartadas
 Campo Numérico, 8
 Cifras después de la coma
 Campo Numérico, 9
 Cifras visibles
 Campo Numérico, 7
 Código, 33
 Colocación de un campo en la
 página, 3
 Color de fondo, 3
 Color trend
 Límite inferior, 35
 Límite superior, 34
 Representación, 34
 Colores invertidos, 4
 Columnas por página
 cabeceras y pies de página, 107
 páginas de impresión, 105
 COMANDO "17" SETDATE, 66
 Comando Interno
 Copia recetas en memoria
 retentiva, 87
 Comentario
 alarmas, 77
 area táctil, 37
 áreas de memoria, 62
 botón táctil, 36
 botones táctiles, 80
 campo ascii, 16
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 6
 campo simbólico, 27
 campo simbólico móvil, 29
 campo texto dinámico, 21
 conexion, 103
 Ecuaciones, 114
 imágenes del proyecto, 98
 Indicador, 39
 listados de las imágenes, 94
 listados de los textos, 93
 macros, 100
 mandos directos, 92
 mensajes de información, 74
 Operaciones automáticas, 117
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 47
 relaciones de impresión, 109
 secuencias de páginas, 61
 Selector deslizante, 44
 Selector giratorio, 50
 trend, 34
 trend buffers, 112
 variables, 56
 Comentarios en todas las
 secciones, 4

Cómo compilar el proyecto, 2
 Cómo compilar y transferir el
 proyecto, 1
 Cómo crear el proyecto, 3
 Cómo crear los mensajes de
 información, 87
 Cómo crear un Back-up, 2
 Cómo crear una documentación, 1
 Cómo definir el área de intercambio
 datos, 86
 Cómo definir lo idiomas del
 proyecto, 7
 Cómo dibujar los fonts, 1
 Cómo imprimir el proyecto, 2
 Cómo introducir las alarmas, 91
 Cómo introducir las páginas, 13
 Cómo introducir las variables, 12
 Cómo personalizar un font, 4
 Cómo transferir el proyecto, 3
 Cómo transferir el terminal libre, 2
 Cómo utilizar el programa VTWIN, 1
 Compilar el proyecto, 2
 Composición, 5
 Condición Evento
 Operaciones automáticas, 119
 Condición habilitante
 Operaciones automáticas, 119
 Conexiones, 101
 Configuración, 7
 Configuración idioma utilizable, 2
 Configuraciones idiomas, 11
 Controlar, 3
 Convertir, 13
 Copia automática de las recetas en
 memoria retentiva, 33
 Copiar en los apuntes, 7
 Corrección matemática, 58
 Creación de la actualización, 2
 Creación de un disco de
 actualización, 1
 Creación de un Font TTF
 Estándar, 2
 Crear disco de actualización del
 terminal operador, 13
 Crear macro campo, 5
 Cursivo (Bajo Windows), 18
 Cursor
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 48
 Selector deslizante, 46
 Selector giratorio, 51

D

Datos de la página, 6
 Datos públicos, 34
 Definición de las teclas externas, 6
 Definición de las teclas externas
 globales, 10
 Definición de las teclas internas, 6

Definición de las teclas internas
 globales, 9
 Definición editor externo, 4
 Descripción de la función
 botones, 80
 Descripción del formato, 2
 Descripción función
 area táctil, 37
 Deshabilitada
 botones, 82
 Después de núm de pasos
 incorrectos, 2
 Día de la semana, 33
 Dibujar el font, 2
 Dimensión
 alarmas, 78
 mensajes de información, 74
 Dimensión del font, 2
 Dirección
 áreas de memoria, 62
 campo barra, 25
 Indicador, 40
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 48
 Selector deslizante, 46
 Selector giratorio, 51
 variables, 57
 Dirección IP terminal, 4
 Dirección MPI terminal, 4
 Direcciones de movimiento
 campo simbólico móvil, 30
 Discos, 99
 Disposición horizontal, 34
 Disposición vertical, 34
 Dispositivos, 14
 Dispositivos que soportan la
 importación, 2
 Dispositivos soportados para la
 conversión, 4
 Download por Módem, 2

E

Edición, 12, 5, 3
 Edición > Alinear > Hacia abajo, 6
 Edición > Alinear > Hacia arriba, 6
 Edición > Alinear > Hacia
 derecha, 6
 Edición > Alinear > Hacia
 izquierda, 6
 Edición > Alinear > Horizontal
 centrado, 6
 Edición > Alinear > Vertical
 centrado, 6
 Edición > Ampliar, 5
 Edición > Color invertido, 5
 Edición > Colores, 5
 Edición > Copiar, 4
 Edición > Cortar, 4
 Edición > Crear librería, 4

Edición > Deshacer, 4
 Edición > Dimensión > X1, 5
 Edición > Dimensión > X2, 5
 Edición > Dimensión > X4, 5
 Edición > Duplicar, 4
 Edición > Efecto 3D, 5
 Edición > Elegir el font, 5
 Edición > Eliminar, 3
 Edición > Eliminar todo, 4
 Edición > Espejo > Horizontal, 6
 Edición > Espejo > Vertical, 6
 Edición > Nivel > Abajo, 6
 Edición > Nivel > Arriba, 6
 Edición > Nivel > Primer, 5
 Edición > Nivel > Último, 5
 Edición > Pegar, 4
 Edición > Propiedades, 3
 Edición > Reducir, 5
 Edición > Rejilla, 5
 Edición > Restablecer, 4
 Edición > Visualizar áreas táctiles, 5
 Ejemplo de cálculo del
 Checksum., 27
 Elementos del grupo
 grupos de variables, 59
 Eliminar, 13
 Eliminar macro campo propietario, 6
 Elipse, 38
 Encender led, 61
 Entrada automática en modo
 alarmas
 alarma, 20
 Enviar cambio página al final de la
 página/pie de página, 110
 Envío Producto en España, 2
 Envío producto Internacional, 4
 Ecuación, 114
 Ecuaciones, 113
 Escala tipo
 campo barra, 26
 Indicador, 40
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 48
 Selector deslizante, 46
 Selector giratorio, 51
 Esconder
 botones, 82
 Especificación de la función, 100
 Operaciones automáticas, 118
 Esportar al file, 2
 Estructura de la memoria datos, 23
 Estructura de los files AWL y ASC, 2
 Estructura de los files CSV y TXT, 2
 Ethernet, 4
 Evento
 campo ascii, 18
 campo barra, 27
 Campo Numérico, 15
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 31
 campo texto dinámico, 23

Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 49
 Selector deslizante, 46
 Selector giratorio, 52
 Exporta traducción con Font TTF no
 Europeo Occidental, 5
 Exportar, 13
 Exportar traducciones
 Esportar al file, 3

F

Fechador, 32
 FIFO (First In - First Out), 111
 Histórico alarmas, 76
 trend buffers, 111
 Fondo
 campo barra, 26
 campo texto dinámico, 22
 Indicador, 40
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 48
 Selector deslizante, 46
 Selector giratorio, 51
 Fondo de limite
 botones, 82
 campo ascii, 17
 campo barra, 25
 Campo Numérico, 14
 Font, 2
 alarmas, 78
 mensajes de información, 75
 Font base (Bajo Windows), 18
 Font del idioma, 18
 Font del proyecto, 18
 Font disponibles, 19
 Font Extendido, 2
 Font extendido (Bajo Windows), 19
 Fonts del proyecto, 18
 Formato, 2
 campo ascii, 16
 Campo Numérico, 9
 Formato de la fecha
 alarma, 21
 mensaje, 21
 Formato de la hora
 alarma, 21
 mensaje, 22
 Formato Lunes, 33
 Formato numérico
 Campo Numérico, 7
 Formato 1, 33
 Fuente
 áreas de intercambio de
 datos, 73
 áreas de memoria, 62
 campo ascii, 16
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 6
 campo simbólico, 27

campo simbólico móvil, 29
 campo texto dinámico, 21
 Indicador, 40
 mandos directos, 92
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 47
 Selector deslizante, 44
 Selector giratorio, 50
 trend buffers, 112
 variables, 56
 Fuente (variable destinación)
 conexion, 103
 Fuente (variable fuente)
 conexion, 103
 Fuente (Variable horizontal)
 campo simbólico móvil, 31
 Fuente (Variable vertical)
 campo simbólico móvil, 31
 Fuente condición habilitante
 Operaciones automáticas, 119
 Fuente de fuente
 campo barra, 25
 Fuente de limite
 botones, 81
 campo ascii, 17
 campo texto dinámico, 22
 Fuente Evento
 Operaciones automáticas, 118
 Función
 area táctile, 37
 botones, 80
 macros, 100
 Operaciones automáticas, 118
 Funciones gráficas correlatas a la
 revisión hardware del terminal
 VT., 99
 Funciones Internas, 82

G

Gestión de los caracteres, 2
 Grupos de variables, 59
 Guardar, 12
 Guardar como, 12
 Guardar en historial
 alarmas, 79

H

Habilitada
 campo ascii, 18
 campo barra, 26
 Campo Numérico, 15
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 31
 campo texto dinámico, 23
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 49
 Selector deslizante, 46

Selector giratorio, 52
 Habilitado áreas de intercambio de datos, 72
 Habilitar el checksum, 34
 Habilitar el comentario, 33
 Habilitar la fecha, 34
 Habilitar la gestión de las recetas, 33
 Habilitar la hora, 34
 Habilitar núm. de opciones, 34
 Habilitar screen saver, 20
 Habilitar un segundo horario de salvaguardia, 22
 Herramientas, 13, 2
 Herramientas > Compilación proyecto, 4
 Herramientas > Download por Módem, 4
 Herramientas > Imprimir, 3
 Herramientas > Trasmisión proyecto, 4
 Histórico alarmas
 alarma, 21
 Hora corta, 32
 Hora larga, 32
 Horario preestablecido de salvaguardia del histórico alarmas, 22

I

Identificación de la impresora, 2
 Idioma, 18
 Idioma del VTWIN, 14
 Idiomas del proyecto, 13
 Ignorar alarmas en exceso
 Histórico alarmas, 76
 Ignorar las muestras en exceso, 112
 Imagen Bitmap, 39
 Imagen de fondo botones, 81
 Imagen de limite
 botones, 82
 Imagen seleccionada
 listados de las imágenes, 94
 Imágenes, 95
 listados de las imágenes, 94
 Imágenes del proyecto, 39
 Imágenes del proyecto - Gráfica, 2
 Import traducciones
 Importar del file, 3
 Importancia de la documentación, 2
 Importancia de un Back-up, 2
 Importar, 13
 Importar del file, 3
 Importar Exportar del usuario DB, 4
 Importar variables
 variables, 56
 Impresora, 107
 Impresoras conectables

directamente al VT, 1
 Impresoras ya probadas, 3
 Imprimir, 13
 Imprimir alarma, 79
 Imprimir mensaje, 75
 Incluir la portada, 4
 Indicación Multilengua, 4
 Indicaciones multilenguas, 5
 Indicador, 39
 Índice, 14, 35, 4
 Índice campo
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 47
 Selector deslizante, 45
 Selector giratorio, 50
 Índice del campo
 campo ascii, 16
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 9
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 30
 campo texto dinámico, 21
 Informaciones del proyecto, 7, 6, 4
 Inhabilitar tecla, 83
 Instalación de la actualización en el PC, 4
 Intervalo de muestreo
 Operaciones automáticas, 118
 Intervalo de salvaguardia en horas del histórico alarmas, 22
 Invertir el valor del bit, 90
 Ir a página, 83
 alarmas, 78
 mensajes de información, 75

L

Lectura a polling y escritura individual, 102
 Lectura continua
 campo ascii, 16
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 10
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 30
 campo texto dinámico, 21
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 47
 Selector deslizante, 45
 Selector giratorio, 50
 Lectura una vez
 campo ascii, 17
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 11
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 30
 campo texto dinámico, 21
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 47
 Selector deslizante, 45

Selector giratorio, 50
 Lectura y escritura a mando, 102
 Lectura y escritura a polling, 102
 Limite
 botones, 82
 campo ascii, 17
 campo barra, 25
 Campo Numérico, 13
 Límite de introducción, 57
 Limite de limite
 campo texto dinámico, 22
 Límite inferior, 34
 Límite superior, 34
 Línea, 38
 Línea en serie, 4
 Líneas por página
 cabeceras y pies de página, 107
 páginas de impresión, 105
 Lista de los dispositivos que soportan la conversión, 4
 Listado de las funciones, 100
 Listado seleccionado de los textos, 94
 Listados de las Imágenes, 94
 Listados de las imágenes
 campo simbólico, 27
 campo simbólico móvil, 29
 Listados de los Textos, 93
 Listados de los textos, 21
 Llenar con ceros, 6
 Longitud
 áreas de memoria, 62
 campo ascii, 16
 variables, 56

M

Macro, 83
 Macros, 100
 Mando
 AND, 91
 OR, 91
 RESTAR, 91
 SET, 92
 SUMAR, 90
 XOR, 91
 Mando directo a valor, 90
 Mando Interno
 Activar trend, 84
 Cambiar idioma, 84
 Cambio página de la impresora, 89
 Cargar receta desde memoria datos, 87
 Conmutar idioma, 84
 Ejecutar pipeline, 84
 Eliminar receta, 86
 Enviar receta al dispositivo, 87
 Enviar receta desde buffer vídeo hasta dispositivo, 88

Guardar en buffer vídeo la receta recibida del dispositivo, 88
 Guardar en memoria datos la receta recibida del dispositivo, 88
 Guardar histórico alarmas y trend buffers en flash, 86
 Guardar receta en memoria datos, 88
 Hardcopy, 89
 Imprimir historial alarmas, 89
 Interrumpir trend, 85
 Leer un bloque de muestras, 85
 Leer una muestra, 85
 Login password, 83
 Logout password, 83
 Modificar password, 84
 Página anterior, 85
 Página de ayuda, 85
 Página de servicio, 85
 Página siguiente, 86
 Poner a cero el número de hojas generales, 89
 Salir del proyecto, 86
 Vaciar trend buffer, 86
 Visualizar directorio páginas, 86
 Visualizar directorio recetas, 89
 Visualizar directorio secuencias, 86
 Visualizar histórico de alarmas, 86
 Visualizar informaciones proyecto, 86
 Mandos Directos, 90
 Mandos Directos a Bit, 90
 Mandos Directos a Valor, 90
 Marco botones, 80
 Margen izquierdo
 cabeceras y pies de página, 107
 Márgen izquierdo
 páginas de impresión, 105
 Márgenes, 4
 Mecanismo de conversión, 2
 Mensaje, 74
 Mensajes de Información, 73
 Mensajes de sistema, 10
 Menú detallado, 1
 Menús de VTWIN, 1
 Módem, 4
 Modificación del campo habilitada
 campo ascii, 17
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 11
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 30
 campo texto dinámico, 22
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 48
 Selector deslizante, 45
 Selector giratorio, 50
 Modificar, 12
 Modo de edición, 3

Modo de lectura/escritura, 103
 Modo de muestreo, 113
 Mostrar Fecha y Hora
 mensaje, 21
 MPI, 4
 Muesca
 Indicador, 41
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 49
 Selector deslizante, 46
 Selector giratorio, 52
 Muestra individual a mando, 110
 Muestra individual a tiempo, 110

N

Negrita (Bajo Windows), 18
 Ninguna, 83
 Niveles de palabra de acceso, 8
 Nombre, 3
 alarmas, 77
 area táctil, 37
 áreas de intercambio de datos, 72
 áreas de memoria, 62
 botón táctil, 36
 botones táctiles, 80
 cabeceras y pies de página, 106
 campo ascii, 16
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 6
 campo simbólico, 27
 campo simbólico móvil, 29
 campo texto dinámico, 20
 conexion, 103
 Ecuaciones, 114
 grupos de variables, 59
 imágenes del proyecto, 98
 Indicador, 39
 listados de las imágenes, 94
 listados de los textos, 93
 macros, 100
 mandos directos, 92
 mensajes de información, 73
 Operaciones automáticas, 117
 páginas de impresión, 105
 palabra de acceso, 8
 Potenciómetro deslizante, 41
 Potenciómetro giratorio, 47
 relaciones de impresión, 109
 secuencias de páginas, 61
 Selector deslizante, 44
 Selector giratorio, 50
 trend, 34
 trend buffers, 112
 variables, 55
 Nombre (Bajo Windows), 18
 Nombre de la impresora, 2
 Nombre de la página, 3
 Nombre del archivo, 98

Nombre Ecuación
 Operaciones automáticas, 117
 Nombre timer
 Operaciones automáticas, 118
 Nome
 Timer, 9
 Nuevo, 2
 Número
 conexion, 103
 páginas de impresión, 105
 relaciones de impresión, 109
 secuencias de página, 61
 trend buffers, 112
 Número bit
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 48
 Selector deslizante, 45
 Selector giratorio, 51
 Número de hoja de la relación, 107
 Número de hoja de las alarmas, 107
 Número de hoja del hardcopy, 108
 Número de hoja del historial de las alarmas, 107
 Número de hoja general, 108
 Número de la página, 3, 4
 Número de las muestras
 trend, 34
 trend buffers, 113
 Número de los caracteres del código, 33
 Número de los caracteres del comentario, 33
 Número de muescas
 campo barra, 26
 Indicador, 40
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 48
 Número de posiciones
 Selector deslizante, 45
 Selector giratorio, 51
 Número de teléfono, 5
 Número de valores
 campo barra, 26
 Indicador, 40
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 48
 Número del bit, 92
 alarmas, 77
 campo ascii, 17
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 12
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 30
 campo texto dinámico, 22
 mensajes de información, 74
 Nunca, 2

O

Objeto, 5

- area táctile, 37
- botones, 81
- macros, 101
- Operaciones automáticas, 117
- Objeto > Arco, 7
- Objeto > Elipse, 7
- Objeto > Imagen bitmap, 7
- Objeto > Librería, 4
- Objeto > Línea, 7
- Objeto > Ningún, 6
- Objeto > Rectángulo, 7
- Opciones, 14, 33
- Operación, 93
- Operación automática
 - campo ascii, 18
 - campo barra, 27
 - Campo Numérico, 15
 - campo simbólico, 29
 - campo simbólico móvil, 31
 - campo texto dinámico, 23
 - Potenciómetro deslizante, 44
 - Potenciómetro giratorio, 49
 - Selector deslizante, 46
 - Selector giratorio, 52
- Operaciones automáticas, 114
- Ordenar el buffer alarmas de la alarma más reciente
 - alarma, 21
- Origen ejes, 7

P

- Página, 6
- Página de arranque, 20
- Página de arranque (Demo), 17
- Página de ayuda, 3
- Página de logout, 8
- Página final
 - relaciones de impresión, 109
 - secuencias de página, 61
- Página inicial
 - relaciones de impresión, 109
 - secuencias de página, 61
- Página seleccionada
 - relaciones de impresión, 110
 - secuencias de página, 61
- Páginas, 3
- Páginas de Impresión, 104
- Palabra de acceso, 8
 - botones, 80
 - campo ascii, 17
 - campo barra, 25
 - Campo Numérico, 13
 - campo simbólico, 28
 - campo simbólico móvil, 30
 - campo texto dinámico, 22
 - palabra de acceso, 8
- Palabra de acceso
 - area táctile, 37
 - Potenciómetro deslizante, 42

- Potenciómetro giratorio, 48
- Selector deslizante, 45
- Selector giratorio, 51
- Parámetros, 5
- Parámetros de impresión, 22
- Parámetros de la página, 4
- Parámetros del proyecto, 19, 10
- Parámetros globales, 4
- Password, 6
- Personalizar los atributos de impresión, 6
- Pie de página, 4
- Pie de página de la relación, 110
- Poner a cero el bit
 - permanentemente, 89
- Poner a cero el bit
 - temporalmente, 89
- Poner a uno el bit
 - permanentemente, 89
- Poner a uno el bit
 - temporalmente, 89
- Posición señal de alarma
 - alarma, 21
- Posición señal de mensaje
 - mensaje, 21
- Potenciómetro deslizante, 41
- Potenciómetro giratorio, 46
- Primer bit
 - campo simbólico, 28
 - campo simbólico móvil, 30
 - campo texto dinámico, 21
- Primer error, 2
- Primer plano de limite
 - botones, 82
 - campo ascii, 17
 - campo barra, 25
 - Campo Numérico, 14
 - campo texto dinámico, 22
- Primer retardo de autorepetición, 10
- Procedimiento de actualización, 2
- Procedimiento de instalación, 2
- Programa de aplicación Usuario, 2
- Propiedades, 12
- Protección a bit
 - campo ascii, 17
 - campo barra, 24
 - Campo Numérico, 12
 - campo simbólico, 28
 - campo simbólico móvil, 30
 - campo texto dinámico, 22
 - Potenciómetro deslizante, 42
 - Potenciómetro giratorio, 48
 - Selector deslizante, 45
 - Selector giratorio, 51
- Proyecto, 2
- Proyecto Adaptador, 8
- Proyecto VT único, 3
- Puerto de la impresora, 2

R

- Rectángulo, 38
- Red ESA-NET, 95
- Relación, 90
- Relación entre área de intercambio y área de memoria, 4
- Relación entre campos y variables, 4
- Relaciones de Impresión, 108
- Requisitos de la impresora, 2
- Requisitos HW condiciones mínimas, 2
- Requisitos HW condiciones óptimas, 2
- Requisitos para visualizar la Ayuda en Línea, 1
- Resultado, 2
- Rotación automática
 - alarma, 20
 - mensaje, 21

S

- Salir, 12
- Secciones disponibles, 3
- Secciones opcionales, 3
- Secciones seleccionadas, 3
- Secesivos intervalos de autorepetición, 10
- Secuencia, 83
- Secuencia casual
 - relaciones de impresión, 109
 - secuencias de páginas, 61
- Secuencia de arranque, 19
- Secuencia inicial/final
 - relaciones de impresión, 109
 - secuencias de página, 61
- Secuencias Casuales, 60
- Secuencias de Páginas, 59
- Secuencias Iniciales/Finales, 60
- Seleccionar macro campo propietario, 6
- Selector deslizable, 44
- Selector giratorio, 49
- Semiángulo
 - Potenciómetro giratorio, 48
 - Selector giratorio, 51
- Semiángulo
 - Indicador, 40
- Servicio de Asistencia Técnica en España, 2
- Servicio de Asistencia Técnica Internacional, 4
- Significado de la forma del puntador del ratón, 2
- Significado de la terminología utilizada, 2
- Significado de las tablas, 2

Significado de los archivos generados por un proyecto, 2
 Significado de los iconos de los menús, 3
 Significado de los iconos del menú configurador, 3
 Significado de los iconos del menú del editor, 4
 Signo variables, 57
 Soporte multilingüe, 1
 Subrayado (Bajo Windows), 18

T

Taclado seleccionado, 11
 Tentativas, 5
 Terminal Libre, 1
 Texto del botón alarmas, 79
 botones, 81
 mensajes de información, 75
 Texto dinámico grupo de bits, 20
 Texto dinámico un solo bit, 19
 Texto dinámico valor, 19
 Texto Multilengua, 4
 Texto multilengua, 108
 Textos, 94
 Textos de los listados, 14
 Tiempo de actualización, 3
 áreas de intercambio de datos, 73
 Tiempo de introducción de los datos, 19
 Tiempo de logout, 8
 Tiempo de polling, 103
 Tiempo de rotación alarma, 20
 mensaje, 21
 Tiempo de screen saver, 20
 Timer, 9
 Tipi teclado, 11
 Tipo
 campo barra, 26
 campo simbólico, 27
 campo simbólico móvil, 29
 campo texto dinámico, 21
 Indicador, 41
 Operaciones automáticas, 118
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 49
 Selector giratorio, 52
 variables, 56
 Tipo área de datos, 72
 Tipo de archivo, 99
 Tipo de cola, 113
 Tipo de conversión en función del grupo de pertenencia (Parte 1

de 2), 5
 Tipo de font, 18
 Tipo de limite botones, 81
 campo ascii, 17
 campo barra, 25
 Campo Numérico, 13
 campo texto dinámico, 22
 Tipo signo, 34
 Tipos de Menús, 2
 Tipos de proyecto, 2
 Transferencia sincronizada de la receta, 29
 Transferencia sincronizada receta, 33
 Transferir el proyecto, 2
 Trend, 33
 Trend buffer trend, 34
 Trend buffers, 110

U

Último bit
 campo simbólico, 28
 campo simbólico móvil, 30
 campo texto dinámico, 21
 Usar condición habilitante Operaciones automáticas, 119
 Usar efecto 3D para mdificar-inhabilitar los campos, 20
 User Name, 6
 Uso de Fonts TTF Estándar no Europeo Occidental, 4
 Uso de un Font TTF Extendido, 5
 Utilizar los parámetros globales, 110
 páginas de impresión, 105
 Utilizar parámetros globales cabeceras y pies de página, 107

V

Valor, 92
 alarmas, 77
 mandos directos, 93
 mensajes de información, 74
 Operaciones automáticas, 118
 Valor condición habilitante Operaciones automáticas, 119
 Valor Evento Operaciones automáticas, 119
 Valor seleccionado Selector deslizante, 45
 Selector giratorio, 51
 Valore Timer, 9
 Valores

campo barra, 26
 Indicador, 41
 listados de las imágenes, 94
 listados de los textos, 93
 Potenciómetro deslizante, 43
 Potenciómetro giratorio, 49
 Selector deslizante, 46
 Selector giratorio, 52
 Valores de posiciones Selector deslizante, 45
 Selector giratorio, 51
 Variable
 campo ascii, 16
 campo barra, 24
 Campo Numérico, 6
 campo simbólico, 27
 campo simbólico móvil, 29
 campo texto dinámico, 21
 Indicador, 40
 mandos directos, 92
 Potenciómetro deslizante, 42
 Potenciómetro giratorio, 47
 Selector deslizante, 44
 Selector giratorio, 50
 trend buffers, 112
 Variable (variable destinación) conexion, 103
 Variable (variable fuente) conexion, 103
 Variable (Variable horizontal) campo simbólico móvil, 31
 Variable (Variable vertical) campo simbólico móvil, 31
 Variable comentario, 33
 Variable condición habilitante Operaciones automáticas, 119
 Variable de limite botones, 81
 campo ascii, 17
 campo barra, 25
 Campo Numérico, 13
 campo texto dinámico, 22
 Variable Evento Operaciones automáticas, 118
 Variables, 52
 Esportar al file, 3
 Importar del file, 4
 Variables Cadena, 53
 Variables Coma Flotante, 54
 Variables con Coma Flotante, 54
 Variables Enteras o con Coma Fija, 54
 Velocidad de muestreo, 113
 Ventanas, 34
 Ver, 14, 3
 Ver advertencias, 2
 Versiones, 11
 Vista de los caracteres, 2
 Vista preliminar, 19, 2
 alarmas, 78
 botones, 80

- campo ascii, 16
- campo barra, 26
- Campo Numérico, 9
- imágenes del proyecto, 99
- Indicador, 41
- listados de las imágenes, 95
- mensajes de información, 74
- Potenciómetro deslizante, 43
- Potenciómetro giratorio, 49
- Selector deslizante, 46
- Selector giratorio, 52
- Vista preliminar de límite
 - botones, 82
 - campo ascii, 18
 - campo barra, 25
 - Campo Numérico, 14
 - campo texto dinámico, 23